

竞价采购公告

各响应人：

因中国电建山东电建一公司总包部南阳电厂二期项目阀门采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列物资的批量采购，请按以下要求于 2026 年 9 月 17 日 11 时 00 分前将响应文件提交至中国电建采购招标数智化平台（以下简称数智化平台）。

一、拟采购物资一览表

序号	物资名称	型号	规格	材质	技术标准和质 量要求	单位	采购数量	需求计划备注 /采购计划备 注
1	六角头螺 栓		M16*60	8.8级镀锌	GB/T5783-2016 镀锌，平垫、弹 垫	套	356	AAZ394、M16X60、 碳钢热镀锌螺栓、 配1个螺母，8.8 级、卸循环水处 理区域
2	六角头螺 栓		M16*65	8.8级镀锌	GB/T5782-2016 平垫、弹垫、螺 母	套	120	AAZ394、M16X65、 碳钢热镀锌螺栓、 配1个螺母，8.8 级、卸循环水处 理区域
3	六角头螺 栓		M12*50	8.8级镀锌	GB/T5783-2016（ 配弹垫、平垫、 螺母）	件	44	AAZ394、M12X50、 碳钢热镀锌螺栓、 配1个螺母，8.8 级、卸循环水处 理区域
4	六角头螺 栓		M16*70	8.8级镀锌	GB/T5782-2016 平垫、弹垫、螺 母	套	192	AAZ394、M16X70、 碳钢热镀锌螺栓、 配1个螺母，8.8 级、卸循环水处 理区域
5	螺栓		M12*100	Q235B	GB/9125-2010	个	16	型号为 M12*100 AAZ173 3号机8 个 BZA172 4号 机8个 带配套金 属石墨缠绕垫片、 螺母

6	不锈钢截止阀	J41H-10P	DN80			只	4	AAZ414、 DN80-PN10、 J41H-10P、接管 尺寸 $\varnothing 89 \times 4$ 、配 反法兰 12 片(材 质 06Cr19Ni10)、 不锈钢螺栓螺母、 垫片 12 片(金属 缠绕垫)、卸汽 机组合场
7	不锈钢截止阀	J41H-10P	DN50 PN1.0	组合件		件	5	AAZ394、J41H-10、 接管尺寸 $\varnothing 57 \times 3$ 、 配反法兰、螺栓 螺母和垫片、卸 循环水处理区域
8	不锈钢球阀		DN25 PN10	S30408	Q41H-10P GB/T12221-2005	件	3	AAZ414、 DN25-PN10-RF、 Q41H-10P、接管 尺寸 $\varnothing 32 \times 2.5$ 、 配反法兰 9 片 (材质 06Cr19Ni10)、 不锈钢螺栓螺母、 垫片 9 片(金属 缠绕垫)、卸汽 机组合场
9	不锈钢球阀	Q41H-16P	PN16 DN150 接管 $\Phi 168 \times 5$	组合件		台	3	按钢制硬密封球 阀 规格 OD159 $\times$ 6 供货 型号为 Q41H-16P PN16 DN150A 带配套 反法兰、金属石 墨缠绕垫片、螺 栓及螺母 AAZ211 卸货地 址：汽机组合厂
10	不锈钢球阀	Q41H-16P	DN65			个	12	按钢制硬密封球 阀 规格 OD76 $\times$ 4.5 供货 型号为 Q41H-16P PN16 DN65 带配套反

								法兰、金属石墨缠绕垫片、螺栓及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机组合厂
11	衬氟隔膜阀		DN80, PN10, EG41F46-10, 输送介质: 12% 次氯酸钠	组合件		个	5	AAZ394、衬氟隔膜阀、DN80 PN1.0MPa、 G41Fs-10、配材质 UPVC 法兰 3 片 (配 3mm 厚度氟塑料耐酸垫片 8 片)、卸循环水处理区域
12	衬氟隔膜阀		DN65, PN10 , EG41F46-10, 输送介质: 98% 硫酸	组合件		个	6	AAZ394、衬氟隔膜阀、DN65 PN1.0MPa、 G41Fs-10、配材质 UPVC 法兰 6 片 (配 3mm 厚度氟塑料耐酸垫片 6 片)、卸循环水处理区域
13	衬氟隔膜阀	EG41F46-10	DN50, PN10	组合件		件	4	AAZ394、衬氟隔膜阀、DN50 PN1.0MPa、 G41F-10、配材质 UPVC 法兰 2 片 (配 3mm 厚度氟塑料耐酸垫片 6 片)、卸循环水处理区域
14	衬氟隔膜阀		DN50, PN10, EG41F46-10, 输送介质: 12% 次氯酸钠	组合件		个	5	AAZ394、衬氟隔膜阀、DN50 PN1.0MPa、 G41Fs-10、卸循环水处理区域
15	衬氟塑料止回阀	H40Fs-10	DN50	组合件		件	1	AAZ394、衬氟塑料截止阀、DN65 PN1.0MPa、 H40Fs-10、卸循环水处理区域

16	衬胶隔膜 阀	G41J-10	DN50			只	6	AAZ394、衬胶隔膜阀、 DN50 PN1.0MPa、 G41J-10、配材质 UPVC 法兰 3 片 (配 3mm 厚度耐 酸橡胶垫片 9 片)、卸循环水 处理区域
17	衬胶隔膜 阀	EG41J-10Z	DN50			只	3	AAZ394、衬胶隔膜阀 、DN65 PN1.0MPa、 G41Fs-10、卸循环水处理区域
18	衬胶隔膜 阀	G41J-10 DN50 L=210	其他		G41J-10	件	6	AAZ394、衬胶隔膜阀、 DN65 PN1.0MPa、 G41J-10、配材质 UPVC 法兰 10 片 (配 3mm 厚度耐 酸垫片 12 片)、 卸循环水处理区域
19	衬胶隔膜 阀	G41J-10 DN100 L=350	其他		G41J-10	件	4	AAZ394、衬胶隔膜阀、 DN100 PN1.0MPa、 G41J-10、配材质 UPVC 法兰 4 片 (配 3mm 厚度耐 酸橡胶垫片 6 片)、卸循环水 处理区域
20	衬胶止回 阀	H44J-10	DN65	组合件		只	1	AAZ394、衬胶止回阀 、 DN65 PN1.0MPa、 H40Fs-10、配材质 UPVC 法兰 6 片 (配 3mm 厚度氟 塑料耐酸垫片 7 片)、卸循环水 处理区域
21	衬胶止回 阀	p=0.6MPa(g) , t=50℃	DN65, 接管 Φ 76×3.5	组合件		件	1	AAZ394、衬胶止回阀、 DN65 PN1.0MPa、

								H40J-10、卸循环水处理区域
22	阀门		不锈钢焊接截止阀 DN10		国标（GB）	个	32	AAZ414、不锈钢焊接截止阀、DN10-PN16、J61H-16P、卸汽机组合场
23	钢制截止阀	OD25×2	DN20	组件	J41H-16P	套	8	AAZ185 3号机4个 BAZ184 4号机4个 带配套反法兰，金属石墨缠绕垫片，连接螺栓和螺母 卸货地址：汽机组合厂
24	钢制截止阀		PN16 DN25 接管：φ 30*1.5	组合件	J61H-16P	个	4	按真空钢制截止阀规格 OD38×2.8 供货 型号为 NKJ41H-16C 带配套反法兰、金属石墨缠绕垫片、螺栓及螺母 AAZ179 3号机2个 BAZ178 4号机2个卸货地址：汽机组合厂
25	钢制截止阀	OD25×2	DN20	组件	NKJ41H-16C	套	8	AAZ185 3号机4个 BAZ184 4号机4个 带配套反法兰，金属石墨缠绕垫片，连接螺栓和螺母 卸货地址：汽机组合厂
26	焊接截止阀	J61-320	DN25	组合件		只	5	AAZ394、焊接截止阀、DN25 PN1.0MPa、J41-10、卸循环水处理区域
27	截止阀	J41H-16C	DN100	铸钢	GB/T46814-2025	台	2	AAZ394、衬氟塑料截止阀、DN100 PN1.0MPa、J41Fs-10、配材

								质 316 法兰 2 片 (每片法兰配不 锈钢螺栓螺母、 配 3mm 厚度氟塑 料耐酸垫片 3 片)、卸循环水 处理区域
28	截止阀	J41H-16C	DN50	铸钢	GB/T46814-2025	台	4	AAZ394、衬氟塑 料截止阀、DN50 PN1.0MPa、 J41Fs-10、配材 质 316 法兰 3 片 (每片法兰配不 锈钢螺栓螺母、 配 3mm 厚度氟塑 料耐酸垫片 7 片)、卸循环水 处理区域
29	截止阀		DN80 J41J-16	Q235B	J41J-16	个	4	型号为 DN80 J41J-16 AAZ173 3 号机 2 个 BZA172 4 号机 2 个 每个阀门带 配套 1 片反法兰、 2 个金属石墨缠 绕垫片、两套螺 栓及螺母
30	截止阀	J41H-16C	DN65	铸钢	GB/T46814-2025	台	3	AAZ394、衬氟塑 料截止阀、DN65 PN1.0MPa、 J41Fs-10、配材 质 316 法兰 5 片 (配 3mm 厚度氟 塑料耐酸垫片 8 片)、卸循环水 处理区域
31	截止阀	J41H-16P	DN50, PN16	不锈钢		件	2	按规格 OD60×3 供货 型号为 J41H-16P PN16 DN50 带配套反 法兰、金属石墨 缠绕垫片、螺栓 及螺母 AAZ173 3 号机 1 个

								BAZ172 4号机 1个 卸货地址：汽机组合厂
32	截止阀	J41H-16C	DN40	铸钢	GB/T46814-2025	台	1	AAZ394、截止阀、DN40 PN1.6MPa、J41H-16、接管 Ø45X2.5、配反法兰（配 3mm 厚度耐酸垫片）、卸循环水处理区域
33	截止阀	J41H-16C	DN80	铸钢	GB/T46814-2025	台	2	AAZ394、DN80 J41J-16、配反法兰、螺栓螺母和垫片、接管 Ø89X4、卸循环水处理区域
34	截止阀	J41H-16C	DN50	铸钢	GB/T46814-2025	台	8	按规格 OD60×3 供货 PN16 DN50 带配套反法兰，金属石墨缠绕垫片，连接螺栓和螺母 型号为 J41H-16C，AAZ4783 号机组 4 件；BAZ423 4 号机组 4 件 卸车地址：汽机组合厂
35	截止阀	J41H-16C	DN80	铸钢	GB/T46814-2025	台	4	AAZ394、衬氟塑料截止阀、DN80 PN1.0MPa、J41Fs-10、配材质 316 法兰 3 片（配 3mm 厚度氟塑料耐酸垫片 7 片）、卸循环水处理区域
36	截止阀	J41H-16P 接管 Φ57X3.5 反法兰螺栓 螺母垫片等 附件随阀门	DN50 PN16	不锈钢	NBT 47044-2014	件	2	按规格 OD60×3.5 供货 型号为 J41H-16P PN16 DN50 带配套反法兰、金属石墨

		供货						缠绕垫片、螺栓及螺母 AAZ173 3号机 1个 BAZ172 4号机 1个 卸货地址: 汽机组合厂
37	截止阀	J41H-16C	DN25	铸钢	GB/T46814-2025	台	1	AAZ394、截止阀、DN25 PN1.6MPa、J41H-16、接管 Ø32X2.5、配反法兰（配 3mm 厚度耐酸垫片）、卸循环水处理区域
38	截止阀	J41H-16P 接管规格 Φ18×2 反法兰螺栓 螺母垫片等 附件随阀门 供货	DN15, PN16	碳钢	NBT 47044-2014	件	14	AAZ394、DN15 PN1.0MPa、J41H-10P、接管尺寸 Ø20X2、配反法兰、螺栓螺母和垫片（耐酸橡胶垫片, 厚度 3mm）、卸循环水处理区域
39	逆止阀	H44F-16P	DN50	0Cr18Ni9, 阀芯材质 0Cr18Ni9	不低于相关国家标准	台	3	AAZ394、衬氟塑料截止阀、DN50 PN1.0MPa、H40Fs-10、配材质 UPVC 法兰 12片（配 3mm 厚度氟塑料耐酸垫片 13 片）、卸循环水处理区域
40	逆止阀		PN1.6 DN100 (OD108×4)		J2202-05-08	台	2	AAZ394、DN80 HH44X2-1.6、配反法兰、螺栓螺母和垫片、接管 Ø89X4、卸循环水处理区域
41	逆止阀		DN80 HH44X2-1.6			台	4	型号为 DN80 HH44X2-1.6 AAZ173 3号机 2个 BZA172 4号机 2个 每个阀门带配套 1 片反法兰、1 个金属石

								墨缠绕垫片、1套螺栓及螺母
42	排气阀		PQF150 DN150 PN1.0			套	6	型号为 PQF150 DN150 PN1.0AAZ173 3 号机 3 个 BZA172 4 号机 3 个含配套 DN150 闸阀 带配套反 法兰、金属石墨 缠绕垫片、螺栓 及螺母
43	球阀	Q41H-16C	DN65 PN16	组合件		个	16	按钢制硬密封球 阀规格 OD76×3 供货 型号为 Q41H-16C PN16 DN65 带配套反 法兰、金属石墨 缠绕垫片、螺栓 及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机 组合厂
44	球阀		DN150 PN10	WCB		件	4	AAZ171、手动球 阀、DN150 PN1.0MPa、 Q41F-10R 316 不 锈钢、配反法兰、 螺栓螺母（材质 不锈钢、M20X80 64 套、M20X180 32 套）和垫片 （耐酸橡胶垫片 s=3）、卸循环水 处理区域
45	球阀	Q41H-16C 接管 Φ25X2.5 反法兰螺栓 螺母垫片等 附件随阀门 供货	DN20 PN16	碳钢	NBT 47044-2014	件	58	按钢制硬密封球 阀规格 OD25×2 供货 型号为 Q41H-16C PN16 DN20 带配套反 法兰、金属石墨 缠绕垫片、螺栓 及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机

								组合厂
46	球阀	Q41H-16C 接管 Φ108X4 反法兰螺栓 螺母垫片等 附件随阀门 供货	DN100 PN16	碳钢	NBT 47044-2014	件	3	按钢制硬密封球阀 规格 OD159×4 供货 型号为 Q41H-16C PN16 DN150A 带配套 反法兰、金属石 墨缠绕垫片、螺 栓及螺母 AAZ211 卸货地 址：汽机组合厂
47	球阀		DN100 PN10	WCB		件	4	AAZ171、手动球 阀、DN100 PN1.0MPa、 Q41F-10R 316 不 锈钢、配反法兰、 螺栓螺母（不锈 钢）和垫片（耐 酸橡胶垫片 s=3）、卸循环水 处理区域
48	球阀	Q41F-10C	DN125	组合件	GBT21385-2008	套	10	AAZ394、DN150 PN1.0MPa、 Q41F-10、接管尺 寸 Ø159X4.5、配 反法兰、螺栓螺 母（碳钢热镀锌， 8.8 级）和垫片 （耐酸橡胶垫片， 厚度 3mm）、卸 循环水处理区域
49	球阀	Q41H-16P	DN80 PN16	组合件		个	4	按钢制硬密封球 阀 规格 OD89×4.5 供货 型号为 Q41H-16P PN16 DN80 带配套反 法兰、金属石墨 缠绕垫片、螺栓

								及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机 组合厂
50	手动衬胶 蝶阀	D371J-10	DN100			只	14	AAZ394、衬胶蝶 阀、DN100 PN1.0MPa、接管 尺寸 Ø108X4、配 反法兰、螺栓螺 母（碳钢热镀锌， 8.8 级）和垫片 （耐酸橡胶垫片， 厚度 3mm）、卸 循环水处理区域
51	手动衬胶 蝶阀	D371J-10	DN200			只	2	AAZ443、手动蝶 阀、DN200 PN1.0MPa、接管 Ø219X6、 D371J-10、配反 法兰、六角头螺 栓、螺母（碳钢 热镀锌，8.8 级） 和垫片（耐酸橡 胶垫片，厚度 3mm）、卸循环水 处理区域
52	手动衬胶 蝶阀	D371J-10	DN150			只	2	AAZ443、手动蝶 阀、DN150 PN1.0MPa、接管 尺寸 Ø159X4.5、 每个阀门配 1 片 反法兰、六角头 螺栓、螺母（碳 钢热镀锌，8.8 级）和垫片（耐 酸橡胶垫片，厚 度 3mm）、卸循 环水处理区域
53	手动衬胶 隔膜阀	EG41J-10	DN50			只	1	AAZ394、衬胶隔 膜阀、DN65 PN1.0MPa、 H40J-10、卸循环 水处理区域

54	手动衬胶隔膜阀	EG41J-10	DN80			只	6	AAZ394、衬胶隔膜阀、DN80 PN1.0MPa、G41J-10、配材质UPVC法兰5片（配3mm厚度耐酸垫片11片）、卸循环水处理区域
55	手动衬胶隔膜阀	EG41J-10	DN100			只	2	AAZ394、衬胶隔膜阀、DN100 PN1.0MPa、G41Fs-10、配材质UPVC法兰2片（配3mm厚度氟塑料耐酸垫片3片）、卸循环水处理区域
56	手动蝶阀	DN150 PN16	DN150 PN16		GB/T 12238-2008	个	5	AAZ394、DN150 PN1.0MPa、D371J-10、接管尺寸Ø159X4.5、配反法兰、螺栓螺母（碳钢热镀锌，8.8级）和垫片（耐酸橡胶垫片，厚度3mm）、卸循环水处理区域
57	手动蝶阀	D371J-10	DN250, PN10			件	2	AAZ171、手动蝶阀、DN250 PN1.0MPa、D371J-10、配反法兰、螺栓螺母、每片法兰配螺栓（碳钢热镀锌，8.8级）和垫片（耐酸橡胶垫片，厚度3mm）、卸循环水处理区域
58	手动蝶阀	D371J-10	DN250, PN10			件	3	AAZ394、DN250 PN1.0MPa、配反法兰、螺栓（碳钢热镀锌，8.8

								级)和垫片(耐 酸橡胶垫片,厚 度 3mm)、卸循 环水处理区域
59	手动蝶阀	D371X-10	DN250			个	2	AAZ171、DN250 PN1.0MPa、 D371J-10、接管 Ø273X7、配反法 兰、每片法兰配 螺栓螺母(碳钢 热镀锌, 8.8 级、)和垫片(耐 酸橡胶垫片,厚 度 3mm)、卸循 环水处理区域
60	手动蝶阀	D371X-10	DN200			个	4	AAZ171、DN200 PN1.0MPa、 D371J-10、接管 Ø219X6、配反法 兰、每片法兰配 螺栓螺母(碳钢 热镀锌, 8.8 级、 共: M20X160-32 套、M20X80-96 套)和垫片(耐 酸橡胶垫片,厚 度 3mm、共 12 片)、卸循环水 处理区域
61	手动截止 阀	J41H-16C	PN16, DN50, 接管 OD60×3	碳素钢		个	12	三号机 6 套, 四 号机 6 套, 配套 反法兰、金属石 墨缠绕垫片及连 接件, AAZ179, BAZ178, 规格: PN16 DN50 接管 OD60×3; 质量 标准 J41H-16C; 卸货地址: 3、4 号汽机组合厂
62	手动截止 阀	J41H-16P	DN80 PN1.6	S30408		件	6	按规格 OD25×2 供货 型号为 J41H-16P PN16 DN20 带配套反

								法兰、金属石墨缠绕垫片、螺栓及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机组合厂
63	手动截止阀		PN16, DN20 接管 $\phi 27 \times 2$	组合件	J41H-16C	件	6	三号机 3 套，四号机 3 套，配套反法兰、金属石墨缠绕垫片及连接件，AAZ179，BAZ178，规格：PN16 DN20 接管 $OD25 \times 2$ ；质量标准 J41H-16C；卸货地址：3、4 号汽机组合厂
64	手动截止阀	J41H-16C	DN20	组合件	GB/T12235	只	8	按规格 $OD25 \times 2$ 供货 型号为 J41H-16C PN16 DN20 带配套反法兰、金属石墨缠绕垫片、螺栓及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机组合厂
65	手动球阀	Q41F-16	PN1.6 DN150A	组合件		台	2	AAZ171、DN150 PN1.0MPa、Q41F-10、接管 $\phi 159 \times 4.5$ 、配反法兰、每片法兰配螺栓螺母（碳钢热镀锌，8.8 级、）和垫片（耐酸橡胶垫片，厚度 3mm）、卸循环水处理区域
66	手动球阀	Q41F-16P	DN125	组合件	GB/T 20173-2013	个	2	AAZ171、DN125 PN1.0MPa、Q41F-10、接管 $\phi 133 \times 4$ 、配反法兰、每片法兰配螺栓螺母（碳钢热镀锌，8.8 级、）和垫片（耐

								酸橡胶垫片, 厚度 3mm、共 6 片)、卸循环水处理区域
67	手动塑料球阀		DN20 PN10	PVC-U		件	10	AAZ394、塑料球阀、DN20-PN1.0 MPa、UPVC、配反法兰螺栓螺母、垫片、卸循环水处理区域
68	手动真空截止阀		PN16 DN25 接管 OD25×2	组合件	DKJ41H-16C	件	2	按规格 OD25×2 供货 型号为 DkJ41H-16C 带配套反法兰、金属石墨缠绕垫片、螺栓机螺母 AAZ179 3号机 1 个 BAZ178 4号机 1个卸货地址: 汽机组合厂
69	手动真空截止阀		PN100 DN32 Ø42×2.5	组合件		件	2	按规格 OD32×3.5 供货 型号为 DkJ41H-16C 带配套反法兰、金属石墨缠绕垫片、螺栓机螺母 AAZ179 3号机 1 个 BAZ178 4号机 1个卸货地址: 汽机组合厂
70	手动真空截止阀	NKJ61H-25	PN25, DN200, 接管 OD219×6	碳素钢		件	4	按规格 OD76×3.5 供货 型号为 DkJ41H-16C 带配套反法兰、金属石墨缠绕垫片、螺栓机螺母 AAZ179 3号机 2 个 BAZ178 4号机 2个卸货地址: 汽机组合厂

71	疏水阀	CS49H-64	DN20			个	3	按自动空气疏水 阀规格 OD25×2 供货 型号为 KS11H-16P PN16 DN20 带配套反 法兰、金属石墨 缠绕垫片、螺栓 及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机 组合厂
72	疏水阀	CS41H-16C	DN20			个	3	按自动空气疏水 阀规格 OD25×2 供货 型号为 KS11H-16P PN16 DN20 带配套反 法兰、金属石墨 缠绕垫片、螺栓 及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机 组合厂
73	闸阀	Z40H-16C, 热 水	DN250	碳钢	详见技术规范书	个	4	AAZ173 3号机2 个 BZA172 4号 机2个 带配套反 法兰、金属石墨 缠绕垫片、螺栓 及螺母
74	真空闸阀	DKZ44H-16C	DN200			个	2	按规格 OD219×8 供货 型号为 NkZ60H-16P PN16 DN200 带配 套反法兰、金属 石墨缠绕垫片、 螺栓及螺母 AAZ173 3号机1 个 BAZ172 4号 机1个卸货地址： 汽机组合厂
75	止回阀	H41H-100	DN25			个	1	AAZ414、不锈钢 止回阀、 DN25-PN10-RF、 H41H-10 P、接管 尺寸Ø32×2.5、 卸汽机组合场

76	止回阀	H44T-10	DN150, PN=1.0MPa	碳钢		个	2	AAZ443、接管尺寸 Ø159X4.5、每个阀门配 1 片反法兰、六角头螺栓、螺母（碳钢热镀锌，8.8 级）和垫片（耐酸橡胶垫片，厚度 3mm）、卸循环水处理区域
77	止回阀	H44H-25	DN125			个	2	AAZ171、DN125 PN1.0MPa、H44T-10、接管 Ø133X4、配螺栓螺母（碳钢热镀锌，8.8 级、M16X70 共 30 套）和垫片（耐酸橡胶垫片，厚度 3mm、共 2 片）、卸循环水处理区域
78	止回阀	H44T-10	DN200	阀体：灰铸铁 铁密封面： 钢合金	JB308-1975	只	4	AAZ171、DN200 PN1.0MPa、H44T-10、接管 Ø219X6、卸循环水处理区域
79	止回阀	H41H-16P	DN65			只	2	按升降式钢制止回阀 规格 OD89×4.5 供货 型号为 H41H-16P PN16 DN80 带配套反法兰、金属石墨缠绕垫片、螺栓及螺母 AAZ211 卸货地址：汽机组合厂
合计							1135	

二、竞价规则

本采购项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前响应人可多次通过数智化平台进行竞价，首次报价无限制，二次竞价起不得高于当前采购项目显示的最

低报价。

竞价截止时间之后数智化平台不再接收报价，竞价最小幅度为 2000 元，竞价倒计时 5 分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间延长 5 分钟，直至无竞价为止。响应人最终轮次上传签字盖章的响应文件则为有效竞价。

三、竞价响应说明

1. 采购要求

(1) 本次竞价为整体采购，响应人需在附件 1：《明细报价清单》中填写报价、税率、生产商/品牌、供货期等信息，响应报价包括将响应物资交付至采购人指定地点的一切费用，包括但不限于：产品制造、装车、包装、保险、运输、指导安装、调试、培训、税金、售后服务等所有可能发生的费用，确定成交供应商后不再增补任何费用。

(2) 交货期：2026 年 09 月，请在报价单内注明最短交货期

(3) 交货地点：河南省南阳市内乡县湍东镇南阳中誉发电有限公司南 1 门
交货注意事项：

1) 交货前一天提供送货清单，具体模板联系买方

2) 随货物入厂时需提供加盖供货方质检专用章纸质版原件一式 2 份

3) 交货前一天上午提供司机相关入厂资料（入厂车辆需备有防火帽）

(4) 质量标准或要求：国标

(5) 质保期：为交货项目整套机组移交业主后 24 个月。超过质保期若发生质量问题，经国家权威机构检测确实属于产品本身的质量所造成的，卖方应承担买方由此造成的一切损失。

(6) 付款条件：卖方在规定的时间内将货物全部运到交货地点，货到交货地点验收合格并收到卖方合格的增值税专用发票(13%税率)后两个月内支付 100% 货款。付款方式包括但不限于：电汇、承兑、电建融信（贴息费用响应人承担）
买方将合同价款支付至本合同载明的卖方银行账户，买方付款形式包括但不限于电汇、承兑汇票、供应链金融，其中商业承兑汇票和供应链金融期限原则上不得超过[6]个月。买方依据本合同向卖方进行付款并不表示买方接受卖方在本合同项下的供货及服务。

合同签订地点：河南省南阳市内乡县湍东镇南阳电厂二期项目部

(7) 响应人保证产品在发货前应经过严格测试，以保证产品是全新的，质量、规格和技术要求符合国家标准和该产品行业及采购人要求，响应人提供给采购人的产品应通过产品制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证明书。

2. 响应人的资质要求：

(1) 响应人为依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立企业法人资格的生产制造商或代理商，并能独立承担民事责任能力。

(2) 响应人未被列入政府采购失信名单、供应商暂停名单，未在采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、行政处罚名单。未涉及税务纠纷及税务风险，应具有良好的银行资信和商业信誉，3 年内没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

(3) 本次采购不接受联合体参与。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本采购项目。

(4) 采购人对首次合作的成交单位资格、业绩、信用等履约能力进行核查和履约风险评估，可组织现场考察、产品核验或要求响应人补充相应证明文件。响应人不配合或未通过履约能力核查的，采购人有权重新推荐成交候选人。

(5) 响应文件需通过数智化平台上传相关资料，包括但不限于明细报价清单、技术规范书、图纸及为满足本次竞价所提供的各类资料、证明材料，具体要求由采购人决定

(6) 阀门需提供纸质合格质量证明文件、出厂检测报告、型式检测报告。

竞价有效期：45 天

3. 投标保证金（无）

(1) 形式:采用投标保证金形式。

(2) 金额:人民币 xx 元整。

(3) 保证金收取方式:采用在线缴纳保证金，由中国电建采购招标数智化平台收取到统一账户，投标人报名后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人不提供账号（退还时按原账号退还）。

(4) 保证金在第一次报价截止时间前到达。

4. 澄清答疑

响应文件递交截止时间前，采购人可以根据相应单位提出的疑问或实际需要，对已发出的采购文件进行澄清或修改，并以公告或其他有效方式告知响应单位。

采购过程的商务及技术澄清答疑均应在采购招标数智化平台完成，采购人不接受线下澄清答疑。

5. 评审原则

经评审的最低价法。在响应单位完全响应采购文件要求的前提下，质量和服务相等且报价最优的响应人为成交单位。采购方不承诺将本次采购物资授予一家。

6. 违约责任

详见采购文件附件 2：材料采购合同

7. 其他要求：

（1）响应人对采购报价的物资拥有商标权、专利权等知识产权的，请在响应文件中注明，其商标权、专利权等知识产权的权属文件以附件形式上传；

（2）响应文件需为清晰盖章的 PDF 文件。未盖章或扫描件不清晰，采购方有权视为无效响应；

（3）响应人需按要求填写生产商/品牌，代理商若未按照采购方要求填写生产商/品牌的，采购人有权视为无效响应；

（4）参与竞价采购项目的响应人，若因自身原因放弃成交或拒不履行成交义务的，采购人将根据公司供应商管理制度将其列入数智化平台受限供应商管理，视影响程度受限其 6 个月至 24 个月，期间将无法参与公司其他采购项目。

(5) 短名单及项目业主认可的其他供应商

19	低压阀门	开封高中压阀门有限公司、华夏阀门有限公司、滨大阀门、哈尔滨电站阀门	
----	------	-----------------------------------	--

说明：建筑材料应符合国家消防、环保、安全等有关标准

四、联系方式

采购人：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

地 址：山东省济南市汉峪金谷 A2-6

邮 编：250102

联系人：王梦露

电 话：0531-66227599

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

