

中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司嘉兴变电站埋件采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	切割焊接热镀锌加工件	详见附图	吨	300	
2	切割热镀锌加工件	详见附图	吨	100	
3	切割焊接油漆加工件	详见附图	吨	50	
4	切割油漆加工件	详见附图	吨	40	
5	热镀锌地脚螺栓螺母	详见附图	吨	30	
6	普通地脚螺栓螺母	详见附图	吨	20	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026/9/30~12/30

3、交货地点：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇洛西村嘉兴变电站项目施工现场

4、货物质量标准或主要技术性能指标：受力预埋件的锚筋应采用 HPB300、HRB400E 级钢筋，不得采用冷加工钢筋；外露铁件热浸镀锌，执行 GB/T 13912-2020；焊缝及无法镀锌部位：环氧富锌底漆 1 道 + 银灰色环氧富锌面漆 2 道；埋件锚筋禁止镀锌；埋件钢板小边 $\geq 300\text{mm}$ 须设排气孔；孔位在相邻锚筋中间，距边缘 $\leq 200\text{mm}$ ，纵横间距 $\leq 200\text{mm}$ ，孔径 $\geq 30\text{mm}$ ；预埋件钢筋焊接执行 JGJ18-2012；焊缝符合 GB 50017-2017 第 11.3.5，焊脚尺寸不小于较薄件厚度；焊缝饱满牢固，无裂纹、气孔、脱焊、假焊、漏焊；含 T 型焊、压力埋弧焊、穿孔塞焊；钢结构钢材 Q235B/Q355B；屈强比 ≤ 0.85 ，具备明显屈服台阶，伸长率 $\geq 20\%$ ，焊接、冲击韧性合格。10.9 级摩擦型高强螺栓；接触面抛丸 / 喷砂处理，Q235B、Q355B 抗滑系数 $\mu = 0.40$ ；制孔、摩擦面处理及抗滑系数检验执行 JGJ82-2011。

5、质保期：预留 5%质保金有效期 12 个月，满止后 1 个月支付

6、本次竞价设置项目最高限价为 453 万元，报价高于该最高限价的，视为无效报价，其响应文件将作废标处理

7、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录；

8、响应文件须提交附件内报价表

9、质量证明文件：成交人送货时需供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

10、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

11、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

12、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期3年，受限期间无法参与网上报价。

13、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期3年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026年9月9日

