

中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司昌都换流站四通一平工程柴油采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	柴油	0#	升	10000	
2	柴油	-10#	升	10000	
3	柴油	-20#	升	10000	
4	柴油	-35#	升	30000	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026/10/10~工程结束

3、交货地点：西藏自治区昌都市左贡县项目部现场

4、货物质量标准或主要技术性能指标：执行 GB 19147-2016《车用柴油》（国VI）标准，含修改单 XG1-2018。严禁非标调和油、废油、掺混油品。0#柴油凝点 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ ，冷滤点 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ ，-10#柴油凝点 $\leq -10^{\circ}\text{C}$ ，冷滤点 $\leq -5^{\circ}\text{C}$ ，-20#柴油凝点 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ，冷滤点 $\leq -14^{\circ}\text{C}$ ，-35#柴油凝点 $\leq -35^{\circ}\text{C}$ ，冷滤点 $\leq -29^{\circ}\text{C}$ ；硫含量 $\leq 10\text{ mg/kg}$ ；多环芳烃（质量分数） $\leq 7\%$ ；总污染物 $\leq 24\text{mg/kg}$ ；铜片腐蚀（ 50°C ，3h）不大于 1 级；无机械杂质，水分仅允许痕迹；氧化安定性（总不溶物） $\leq 2.5\text{mg}/100\text{mL}$ ；灰分 $\leq 0.01\%$ ；润滑性： 60°C 磨痕直径 $\leq 460\text{ }\mu\text{m}$ ；脂肪酸甲酯（体积分数） $\leq 1.0\%$ 。

4、供应单位需提供油罐车至施工现场，以满足青藏高原区域配送要求并提供驻场加油服务，油罐车的运输费用包含在报价文件综合单价内；

5、付款方式：每月一结，完成对账并开具发票后，30 天内支付结算金额的 100%；

6、本次竞价设置项目最高限价为 66 万元，报价高于该最高限价的，视为无效报价，其响应文件将作废标处理

7、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录；*3）须具备危险化学品经营许可证，许可经营范围包含柴

油；须具备危险货物道路运输许可证，许可类别包含危险货物（柴油），响应单位可自有运输资质，或委托具备对应危运资质的第三方危运企业，并提供承运单位有效的危运资质证明；

8、响应文件须提交附件内报价表

9、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

10、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

11、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

12、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026 年 9 月 14 日

