

（中广核新能源中环灵武市 50 万千瓦光伏复合项目箱式变压器采购项目）采购公示

（项目编号： PC-0201-26J4-FG0188 ）

本项目已具备采购条件，拟向（宁波奥克斯智能科技股份有限公司）以（直接采购）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称： 中广核新能源中环灵武市 50 万千瓦光伏复合项目箱式变压器采购项目

1.2 采购人： 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： 无

1.4 项目概况： 本工程与吴忠农发中广核 25 万千瓦生态治理融合光伏复合项目、中广核 35 万千瓦绿电园区光伏复合项目合建升压站一座（中广核灵武 330kV 升压站），升压站以 1 回 330kV 线路接入西岭 750kV 变电站，新建线路长度约 25km。本项目以 20 回 35kV 光伏集电线路和 4 回 35kV 储能集电线路接入同期建设的中广核灵武 330kV 升压站 1#主变 35kV 母线。

1.5 采购方式： （直接采购）

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围： 141 台型号为 YB20G-3600 的箱式变压器、1 台型号为 YB20G-3900 的箱式变压器。包括所有设备本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。响应人应按合同、技术规范、电网要求完成安全稳控装置的设计、制造、试验、包装、保险、发货、运输至现场及交货、现场开箱检查、设备组装、安装、现场试验、验收、技术文件的编制和提交、运行人员的培训及质保期内的维修和保养，负责调试和试运行等工作。

拟采购 货物 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	预装箱式变电站	YB20G-3600	台	141	
2	预装箱式变电站	YB20G-3900	台	1	

2.2 计划交货期（货物）： 2026 年 10 月 5 日

2.3 交货地点（货物）： 中广核新能源中环灵武市 50 万千瓦光伏复合项目施工现场买方指定地点

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标(货物): 卖方必须保证所交货物是完整的、成套的、符合设计规范的。

2.5 其他补充(如有): 无

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的供应商名称: 宁波奥克斯智能科技股份有限公司

3.2 拟定的供应商地址: 浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17、22 号

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因: 非依法必招项目, 受条件限制, 只有少量供应商可供选择。

4.2 其他相关说明: (如专利、专有技术等或相关具有唯一性的论证意见)

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)上发布。

5.2 发布公示的期限: 自 2026 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 23 日。

(提示: 不少于 3 日)

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议, 请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料, 且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人: 中国电建集团北京勘测设计院有限公司

地 址: 北京市朝阳区定福庄西街 1 号

邮 编: 100020

联 系 人: 么振宇

电 话: 18941212398

传 真:

8. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的, 可以书面形式向中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司纪委办公室(010-51972060)提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人(项目负责人) (签名)

采购人或其采购代理机构: (盖章)

年 月 日

