

六盘水市六枝特区头塘水库工程抽水泵房 调试、试运行及消缺工程劳务作业分包 采购公示

(项目编号: GYY-LZTTSK-2026-SG-06)

本项目已具备采购条件,拟向泸州盛霖建筑工程有限公司、湖南普华建设工程有限公司、福建东玖建筑工程有限公司以邀请询比方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

1. 项目简介

- 1.1 项目名称: 六盘水市六枝特区头塘水库工程抽水泵房调试、试运行及消缺工程劳务作业分包
- 1.2 采购人: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
- 1.3 采购代理机构 (如有): /
- 1.4 采购方式: 邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

- 2.1 采购范围: 六盘水市六枝特区头塘水库工程抽水泵房调试、试运行及消缺工程劳务作业

拟采购工程分项内容一览表

序号	项目名称	单位	工程量	备注
1	进出水管盲板更换及加固	个	4.00	
2	水泵前后端的管道垂直度调整	组	5.00	
3	同心度调整	组	5.00	
4	电机调整	台	5.00	
5	水泵房内更换所有垫片	片	55.00	
6	管线 DN700 漏点修复 (整段切割重新焊接)	个	1.00	
7	伸缩节漏水修复	个	1.00	
8	伸缩节更换	个	1.00	
9	高位水池进水管建议更改由上端进水	个	2.00	
10	水泵盘车、轴承检查加注润滑油、阀门开关调试、冷却、密封情况	项	1.00	
11	调试水泵房水锤泄放阀	个	2.00	
12	水泵房内管道设备防腐刷漆	项	1.00	
13	水泵房内电缆沟至设备端电缆改线	组	5.00	
14	检修阀电机更换及线路消缺	项	1.00	
15	水泵房电缆沟末端集水坑自动潜水泵安装	项	1.00	
16	定值输入	项	1.00	
17	高低压配电柜、变压器、电缆、电机绝缘测试、	项	1.00	

序号	项目名称	单位	工程量	备注
18	保护装置校验、PLC 单点信号测试、控制及保护系统调试	项	1.00	
19	仪表校准、辅助系统调试	项	1.00	
20	电气系统调试	项	1.00	
21	给排水系统调试	项	1.00	
22	自动控制、液位联锁、故障保护测试	个	2.00	
23	端子紧固、线路整理、接地复查、报警复位	项	1.00	
24	消防改线路管系统调试	项	1.00	
25	高位水池液位计远程调试	项	1.00	
26	水泵进口流量计调试	项	1.00	
27	72 小时试运行	项	1.00	
28	72 小时试运行记录及试运行报告	项	1.00	
29	机组启动验收管理工作报告	项	1.00	
30	地坪漆施工	项	1.00	
31	集水坑土建施工	项	1.00	
32	管道压水试验及出具报告	项	2	
33	LCU 柜安装除湿机电源安装	个	6	
34	大坝监控联网	项	1	
35	液控阀维修	个	5.00	
36	进场公路铁门安装	项	1.00	
37	泵站上水管空气阀	个	2.00	
38	灌溉水池阀门	个	2.00	

2.2 计划工期：60 日历天，实际开工日期以进场的时间为准

2.3 建设地点：六盘水市六枝特区

2.4 质量要求：符合国家及行业现行规范、施工图纸、设备技术文件、总包技术交底要求，达到总包与业主单位签订总承包合同约定质量标准，各分项工程验收合格，系统调试后功能满足设计使用要求，一次性通过相关各方验收

2.5 其他补充（如有）：/

3. 发布公示的媒介和期限

3.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

3.2 发布公示的期限：自 2026 年 09 月 21 日至 2026 年 09 月 23 日。

4. 提出异议的渠道和方式

4.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

4.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

5. 联系方式

采购人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

地联系人：徐先生

地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 36 号国电新时代

电话：153 4867 1512

6. 纪检监察机构

投诉机构:中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

0851-85375080

邮编:550081

投诉电话:0851-85388291

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

2026 年 09 月 21 日

