

（兴安盟金风科技蒸汽发电节能技术改造 项目 手动阀采购）采购公示

（项目编号：PC-0125-26J6-FG1187）

本项目已具备采购条件，拟以（邀请询比）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：兴安盟金风科技蒸汽发电节能改造项目 手动阀采购

1.2 采购人：中国电建集团福建工程有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： /

1.4 项目概况：内蒙古自治区乌兰浩特市金风绿能（兴安盟）有限公司工业园区

项目位于乌兰浩特金风绿色工业园区东北角，纵横长度约 110m×60m。项目地处松嫩平原过渡带，海拔约 280m，冬季最冷约-35℃，每年 10 月初进入冬季。施工点距乌兰浩特市区约 23 公里，整体交通较便利。项目施工场地整体狭小，布局紧凑，厂内暂暂无预留组合。机组将 4.5MPa、257℃饱和蒸汽加热到 420℃，供给汽轮机使用。汽轮发电机组做功后所产 0.8MPa、210℃蒸汽供甲醇装置使用，全年连续运行。项目有效利用生产线富余的能源进行余热蒸汽资源发电，有效提升能源的利用效率，所发电量自发自用，可以有效降低企业用电成本，属于节能降耗项目，具有良好的社会综合效益。

1.5 采购方式：（邀请询比）

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：手动阀

拟采购工程/货物/服务分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	闸阀	P=6.4MPa DN250，碳钢 Z41H-64 接管Φ273×6.5	个	1	
2	弹簧全启式安全阀	p=4.2MPa，t=425℃， 入口 DN150 出口 DN200	个	2	
3	截止阀	p=4.2MPa，t=425℃ DN65 J61Y-64I	个	4	
4	截止阀	P=6.4MPa DN25，碳钢 J41H-64 接管Φ32×2.5	个	22	
5	圆盘式疏水阀	P=6.4MPa DN25，碳钢 CS49H-63 接管Φ32×2.5	个	5	
6	截止阀	P=6.4MPa DN20，碳钢 J41H-64 接管Φ25×2	个	4	

7	截止阀	p=4.2MPa, t=425℃ DN25 J61Y-641	个	48	
8	圆盘式疏水阀	p=4.2MPa, t=425℃ DN25 CS69Y-641	个	7	
9	截止阀	p=4.2MPa, t=425℃ DN20 J61Y-641	个	4	
10	闸阀	P=4.0MPa DN350, 碳钢 Z41H-40 接管 Φ377×9	个	1	
11	截止阀	p=4.0MPa, DN65, 碳钢 J41H-40 接管 Φ76×3.5	个	2	
12	截止阀	p=4.0MPa, DN32, 碳钢 J41H-40 接管 Φ38×2.5	个	24	
13	圆盘式疏水阀	p=4.0MPa, DN32, 碳钢 CS49H-40 接管 Φ38×2.5	个	3	
14	截止阀	p=4.0MPa, DN20, 碳钢 J41H-40 接管 Φ25×2	个	3	
15	闸阀	P=1.6MPa DN600, 碳钢 Z41H-16C 接管 Φ630×13	个	1	
16	闸阀	P=1.6MPa DN350, 碳钢 Z41H-16C 接管 Φ377×9	个	2	
17	闸阀	P=1.6MPa DN300, 碳钢 Z41H-16C 接管 Φ325×7.5	个	2	
18	止回阀	P=1.6MPa DN350, 碳钢 H44H-16C 接管 Φ377×9	个	1	
19	止回阀	P=1.6MPa DN300, 碳钢 H44H-16C 接管 Φ325×7.5	个	1	
20	截止阀	P=1.6MPa DN32, 碳钢 J41H-16C 接管 Φ38×2.5	个	33	
21	圆盘式疏水阀	P=1.6MPa DN32, 碳钢 CS49H-16C 接管 Φ38×2.5	个	3	
22	截止阀	P=1.6MPa DN20, 碳钢 J41H-16C 接管 Φ25×2	个	6	
23	截止阀	P=1.6MPa DN65, 碳钢 J41H-16C 接管 Φ76×3.5	个	2	
24	截止阀	P=1.6MPa DN50, 碳钢 J41H-16C 接管 Φ57×3	个	1	
25	截止阀	P=1.6MPa DN25, 碳钢 J41H-16C 接管 Φ32×2.5	个	2	
26	截止阀	P=1.6MPa DN50, 不锈钢 J41W-16P 接管 Φ57×3	个	2	
27	截止阀	P=1.6MPa DN25, 不锈钢 J41W-16P 接管 Φ32×2.5	个	5	

28	截止阀	P=1.6MPa DN20, 碳钢 J41H-16C 接管 $\Phi 25 \times 2$	个	6	
29	截止阀	P=1.6MPa DN50, 碳钢, 接管尺寸 $\Phi 57 \times 3$ J41H-16C	个	2	
30	止回阀	P=1.6MPa DN40, 碳钢, 接管尺寸 $\Phi 45 \times 2.5$ H44H-16C	个	3	
31	截止阀	p=1.6MPa, DN20, 接管尺寸 $\Phi 25 \times 2$ J41H-16C	个	1	
32	截止阀	P=2.5MPa DN125, 不锈钢 J41W-25P 接管 $\Phi 133 \times 4$	个	1	
33	闸阀	P=1.6MPa DN200, 碳钢 Z41H-16C 接管 $\Phi 219 \times 6.5$	个	6	
34	闸阀	P=1.6MPa DN150, 碳钢 Z41H-16C 接管 $\Phi 159 \times 5$	个	12	
35	闸阀	P=1.6MPa DN125, 碳钢 Z41H-16C 接管 $\Phi 133 \times 4$	个	16	
36	截止阀	P=1.6MPa DN20, 碳钢 J41H-16C 接管 $\Phi 25 \times 2$	个	10	
37	截止阀	P=1.6MPa DN50, 碳钢, J41H-16C 接管 $\Phi 57 \times 3$	个	2	
38	闸阀	P=1.6MPa DN200, 碳钢, 接管尺寸 $\Phi 219 \times 6$, Z41H-16C	个	1	
39	止回阀	P=1.6MPa DN125, 碳钢, 接管尺寸 $\Phi 133 \times 4$ H44H-16C	个	4	
40	截止阀	P=1.6MPa DN32, 碳钢, 接管尺寸 $\Phi 38 \times 2.5$ J41H-16C	个	2	
41	截止阀	P=1.6MPa DN125, 碳钢, 接管尺寸 $\Phi 133 \times 4$ J41H-16C	个	2	
42	截止阀	P=1.6MPa DN65, 碳钢, 接管尺寸 $\Phi 76 \times 3.5$ J41H-16C	个	2	
43	截止阀	P=1.6MPa DN20, 碳钢, 接管尺寸 $\Phi 25 \times 2$ J41H-16C	个	4	
44	截止阀	P=1.6MPa DN20, 接管尺寸 $\Phi 25 \times 2$ J41H-16C	个	13	
45	闸阀	P=1.6MPa DN150, 不锈钢, Z41W-16P 接管 $\Phi 159 \times 6$	个	1	
46	截止阀	P=1.6MPa DN50, 碳钢, J41H-16C 接管 $\Phi 57 \times 3$	个	2	
47	截止阀	P=1.6MPa DN50, 不锈钢, J41W-16P 接管 $\Phi 57 \times 3$	个	6	
48	截止阀	P=1.6MPa DN32, 碳钢, J41H-16C 接管 $\Phi 38 \times 2.5$	个	4	

49	截止阀	P=1.6MPa DN20, 碳钢, J41H-16C 接管 Φ25×2	个	8	
----	-----	---	---	---	--

- 2.2 计划工期（工程）/交货期（货物）/服务期限（服务）： 详见招标文件
- 2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）： 详见招标文件
- 2.4 质量要求（工程）/货物质量标准或主要技术性能指标（货物）/服务质量要求或服务标准（服务）： 详见招标文件
- 2.5 其他补充（如有）： 详见招标文件

3.采用邀请方式原因

- 3.1 采用邀请方式的原因： 甲控
- 3.2 其他相关说明： (如专利、专有技术等或相关具有唯一性的论证意见)

4. 发布公示的媒介和期限

- 4.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5. 提出异议的渠道和方式

- 5.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。
- 5.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人： 中国电建集团福建工程有限公司

地 址： 福建省福州市仓山区潘墩路 36 号

邮 编：

联 系 人： 黄

电 话： 0591-63033599

传 真： /

8.纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份企业采购中由该组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监察机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人） （签名）

采购人或其采购代理机构： （盖章）

年 月 日

