

# 竞价采购公告

因[PC-0113-26J6-FG0823]中国电建市政公司安装公司禹城市公共实训基地建设项目电气配管及电气辅材等材料采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 9 月 24 日 15 时 00 分前将报价文件提交至采购招标数智化平台。

## 一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称   | 规格型号       | 单位 | 数量    | 备注 |
|----|--------|------------|----|-------|----|
| 1  | 热镀锌钢管  | DN125      | 米  | 78    |    |
| 2  | 热镀锌钢管  | DN100      | 米  | 96    |    |
| 3  | 热镀锌钢管  | DN50       | 米  | 390   |    |
| 4  | 热镀锌钢管  | DN32       | 米  | 72    |    |
| 5  | 热镀锌钢管  | DN25       | 米  | 18    |    |
| 6  | 热镀锌钢管  | DN20       | 米  | 132   |    |
| 7  | JDG 管  | Φ 50*1.6mm | 米  | 12    |    |
| 8  | JDG 管  | Φ 40*1.6mm | 米  | 30    |    |
| 9  | JDG 管  | Φ 32*1.6mm | 米  | 36    |    |
| 10 | JDG 管  | Φ 25*1.6mm | 米  | 3930  |    |
| 11 | JDG 管  | Φ 20*1.6mm | 米  | 7746  |    |
| 12 | PVC 配管 | Φ 20*1.3   | 米  | 13002 |    |
| 13 | PVC 配管 | Φ 25*1.5   | 米  | 36    |    |
| 14 | PVC 配管 | Φ 32*1.7   | 米  | 114   |    |
| 15 | PVC 配管 | Φ 40*1.9   | 米  | 192   |    |
| 16 | PVC 配管 | Φ 50*2     | 米  | 12    |    |
| 17 | 接线盒    | 86         | 个  | 3400  |    |
| 18 | 热镀锌扁钢  | 25*4       | 米  | 402   |    |
| 19 | 热镀锌扁钢  | 40*4       | 米  | 1200  |    |
| 20 | 不锈钢扁钢  | 40*4       | 米  | 30    |    |
| 21 | 热镀锌圆钢  | Φ 10       | 米  | 912   |    |
| 22 | 热镀锌圆钢  | Φ 20       | 米  | 90    |    |
| 合计 |        |            |    | 31930 |    |

注：表中未标注壁厚与允许偏差值均按照现行国家有关标准执行。

## 二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运至项目指定地点运杂费（含运费、过

路费等）、损耗、装卸、保险、管理费（包括销售费、服务费、财务费）、利润、所有风险金和税金、出厂检测、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用，材料所报价格均指含税价格，要求全部开具增值税专用发票。

2、交货期：预计交货期为 2026 年 9 月至 2027 年 2 月，根据通知分批到货，收到通知后 1-7 天内到货（具体以买方的要货通知为准，以到货的合格数量进行结算）。

3、交货地点：山东省德州市禹城市市中街道辖区内迎宾路北首道路西侧区域施工现场（指定地点）。

4、质量标准或要求：

4.1 材料的性能、质量、允许偏差应符合下列规范：

（1）GB/T 3091-2025《低压流体输送用镀锌焊接钢管》。

（2）GB/T 20041《电缆管理用导管系统》。

（3）GB/T 43815-2024《建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管及配件》。

（4）JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》。

（5）GB/T 702《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》。

（6）GB/T 13912《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》。

（7）接地用热镀锌扁钢镀锌层平均厚度不应小于  $70\mu\text{m}$ ，局部最小厚度通常不低于  $55\mu\text{m}$ 。

4.2 资料要求

4.2.1 发货时，响应人必须提供以下资料（需满足现行国标、采购技术规范要求）：出厂合格证明，以及响应人认为需要提供的及现场验收需要的其他资料（响应人无偿配合提供），以上资料需要盖生产厂家红色质检章，供现场到货验收；随货同行清单（内容包括物资名称、型号、规格、材质、计量单位、数量等，并不得含有违反采购文件约定的其它条款）等相关资料必须随产品一同运抵指定交货地点，否则采购人不予接收。

4.2.2 所有材料应有完整合格的产品出厂质量证明书，进场后按照现行国家有关标准进行检验和试验，合格后方可使用，如复检不合格，全部退货并承担

采购人相应的一切损失。

5、响应人的资质要求：

(1) 响应人必须是在中国境内注册的企业法人，具有相应资质并提供营业执照复印件。

(2) 响应人应具有良好的商业信誉，需提供信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn/>) 查询截图。

(3) 不接受联合体报价。法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参与；即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与。

6、按照采购文件要求填写报价文件，加盖公章，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，报价文件要求响应人汇总成一份文件上传至采购招标数智化平台 (<https://bid.powerchina.cn/index>) 并在线报价。

7、报价截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过“中国电建采购招标数智化平台”通知所有已下载竞价采购文件的响应人。

8、递交报价文件前须在“中国电建采购招标数智化平台”注册供应商账号，完成后方能进行报价文件递交和评审。成交供应商在签订合同前，须向中国电建市政建设集团有限公司申报认证供应商资格，成为认证供应商后方能进行合同签订。因响应人自身原因导致认证供应商资格未能申报成功，影响合同签订的，由响应人承担其全部后果。

9、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

10、响应人报价时文件提交清单：

- 1) 报价函（加盖公章）；
- 2) 授权委托书（法人及被授权人身份证扫描件、加盖公章）；
- 3) 报价承诺（加盖公章）；
- 4) 货物报价表（加盖公章）；
- 5) 响应人基本情况表（附营业执照、加盖公章）；
- 6) 信誉良好证明资料（加盖公章）；
- 7) 商务和技术偏差表（加盖公章）；
- 8) 响应人认为应补充的其他资料（加盖公章）。

11、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优，如各报价单位的增值税税率不一致时，则采用经修正后的税前价进行评审。

12、付款方式：

（1）付款方式：采购人以银行转账或一年期以内（含一年）的商业汇票、应收账款电子凭证、信用证、反向保理等非现金支付方式支付货款。

（2）付款规则：买方每月 21 日至次月 20 日为一个统计月。卖方每月 21 日至次月 20 日前(遇买方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向买方指定人员提交对账清单，15 个工作日内双方完成对账工作，对账无误，双方确认后，卖方持本期全额增值税专用发票和《材料结算单》到买方办理本期结算款，买方 30 个工作日内支付本期结算款的 50%，工程验收合格后 15 个工作日内支付至结算款的 95%，剩余 5%作为质量保证金待质量保证期（24 个月）满无质量异议后一次性付清。

13、保证金：2 千元人民币

保证金形式：保证金，必须在报价截止时间前将投标保证金缴纳至中国电建采购招标数智化平台分配的指定收款虚拟账户（退还时按原账号退还），**如不按**要求提交保证金，其报价文件作否决处理。****

合同签订后五个工作日内退还保证金。

有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）报价人在规定的报价有效期内撤销或修改其报价文件；
- （2）成交供应商在收到成交通知书后 15 天内，无正当理由拒签合同文件。

14、报价有效期：自报价截止日起 60 天。

三、联系方式

采购人：中国电建市政建设集团有限公司

使用项目：禹城市公共实训基地建设项目公共实训基地工程

地址：山东省德州市禹城市

邮编：251200

联 系 人：于诗彦

电话：13942075113

电子邮箱：[932181074@qq.com](mailto:932181074@qq.com)

中国电建市政建设集团有限公司

2026 年 9 月 21 日

