

## 公开竞价采购公告

因中国电建电建装备成都铁塔公司云阳抽水工程 DJLS 采购项目采购需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 9 月 28 日 10：30 前将响应文件提交至“中国电建采购招采数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 9 月 28 日 9：00 前在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 9 月 28 日 9：30 前通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

### 一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称             | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量（吨）  | 备注 |
|----|------------------|------------------|--------|----|
| 1  | 云阳抽水工程 DJLS 采购项目 | 详见报价表            | 130.34 | 无  |

注：报价有效期：45 日，材质规格具体详见报价单。

### 二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价倒计时 10 分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长 10 分钟，竞价最小幅度为 1000 元，即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度，竞价截止时间之后不再接收报价。供应商在参与每次竞价时均需上传最新版盖公章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 9 月 28 日 10：30

3、项目编号：PC-0507-26J6-FG3265

### 三、采购要求

1、本次公开竞价为整体采购，公开竞价响应供应商报价时须写明单价及总价等，包括但不限于：材料费、加工费、热浸镀锌费，增值税、运输费、装（卸）车费、单基包装费、保险费，包括铁塔螺栓等所需进行的试验、检验费用、出厂前的第三方检测费、

---

包括售后服务各类风险费等全部费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

以上招采数量为初步设计估算数量（具体明细见报价表），供货清单非一次性提供，供货按批次进行，报价时需考虑上述因素。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准。若因施工图、设计变更等原因，致使与招采材料实际供货数量与招采数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据，重量：理计。

2、交货期：10.10 开始交货、10.20 前全部交完。

3、交货地点：重庆云阳县，地面交货。

4、质量标准或要求：生产加工等严格按国家标准及图纸等要求执行。采购人后续将对成交人的履约情况进行全程质量监控，包括但不限于生产全流程及送货现场抽检。采购人后续将对成交人的履约情况进行全程质量监控，包括但不限于生产全流程及送货现场抽检。若核查发现质量不合格情况，即刻启动严肃处理程序，所产生的全部损失均会报备装备集团，同时将该供应商纳入黑名单管理。

5、质保期：成交方应建立健全原材料进厂检验、使用过程的追溯制度，要求原材料入厂检验试样保存期限不少于铁塔的质保期。

6、响应人的资质要求：响应人若为生产厂家，需提交有效期内的营业执照，提交本项目相关产品 2025 年的第三方检测报告扫描件，近两年相关供货业绩不少于 3 个，且单合同金额不少于 100 万元。响应人若为经销商，则需提供生产厂家的授权委托书，授权的生产厂家需具备上述资质。

近 1 年与我司有合作的厂家可以免于提供证明材料，但需要提供与我司合作合同扫描件。

另外：①若图纸或明细表中未明确性能等级时，按以下要求执行：当地脚螺栓材料为 35#钢时，地脚螺栓性能等级为 5.6 级、螺母性能等级为 6 级。

②地脚螺栓必须满足以下标准：(1)地脚螺栓为普通螺栓，螺纹按“GB/T192”，螺距取粗牙值；螺栓加工精度 C 级按“GB/T 5780”；螺母加工精度 C 级按“GB/T41”；螺栓、螺母的材质及机械性能应分别符合“GB/T 3098.1”和“GB/T 3098.2”的规定。(2)45 号优质碳素钢杆件焊接时需进行预热处理。(3)42CrMo 地脚螺栓原材料应满足《合金结构钢》（GB/T 3077）的要求；42CrMo 材料地脚螺栓应进行调质处理，其抗拉强度为热处理后的强度，并禁止焊接和热弯；地脚螺栓应采用两头丝扣的型式，其性能应符合《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T 3098.1）、《输电杆塔用地脚螺栓与螺

---

母》（DL/T 1236）中 8.8 级地脚螺栓的要求。(4) 地脚螺栓外螺纹应采用辗压方法,不得采用切削方法加工。(5) 热浸镀锌层要求应按照“DL/T 284 输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母”中第 5.4 条规定严格执行。(6) 其余要求按照“DL/T 1236 输电杆塔用地脚螺栓与螺母”的相关规定执行, 特别注意螺栓和螺母的标识规定及机械性能的要求;(7) 5.6 级、8.8 级、10.9 级地脚螺栓在-20° C 温度下测定, 8.8 级地脚螺栓在-40° C 温度下测定, 冲击吸收功(KV2) 最小值需满足 27J;(8) 凡不注明日期的引用文件, 按其最新版本(包含所有的修改单) 执行。

(未达到资质要求的, 将被视为无效公开竞价响应。)

7、付款方式: 一票结算, 交货完毕, 验收合格, 按当月增值税发票挂账金额, 三个月内付清, 采用票据方式支付货款, 含税 13%。

8、验收方式: 共同验收。

9、响应保证金: 无

10、响应文件提交: 请贵单位仔细阅读询价函了解项目需求, 核算成本填写报价表, 加盖公章扫描后上传中国电建阳光采购网(bid.powerchina.cn), 文件名需备注供应商名称+(项目编号)。除报价表外, 需上传本询价函中要求的资质证明材料扫描件, 注: 供货业绩证明材料不限于合同或发票, 并整理汇总表加盖公章扫描后一并上传。未提供上述材料或提供材料不符合上述要求的视为废标。特别提醒: 因本项目数量为暂估, 为不影响后续结算, 报价表中所有单价均需要填写, 不得有缺漏项, 否则报价无效, 报价有效期为 45 日。

响应文件提交说明: 首次报价时, 供应商须上传全部响应文件(含附件一报价表); 后续各轮竞价仅需上传更新后的附件一报价表(即调整价格后的版本)。

## 四、报价明细表

详见附件报价表。

## 五、联系方式

采 购 人: 中电建成都铁塔有限公司

采购机构: 中电建装备集团有限公司供应链中心

地 址: 成都市双流区黄甲街道牧华路二段 3633 号

邮 编: 610213

---

联 系 人：钱经理

电 话：13227080618

电子邮箱：[cdtt@cdttc.cn](mailto:cdtt@cdttc.cn)

## 六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中电建成都铁塔有限公司

电 话：13227080618

电子邮箱：[cdtt@cdttc.cn](mailto:cdtt@cdttc.cn)

## 七、纪检监督机构

中电建成都铁塔有限公司纪委办公室

监督电话：028-69368611

