

询比采购公告

项目编号： PC-0108-26J5-FG0663

一、询比采购条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购代理机构”）以询比采购方式采购中国水利水电第八工程局有限公司寿县县城区域规模化供水项目电线电缆，采购设备计划使用项目工程款资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

项目概况：在寿西湖农场西湖花园北侧、滨湖大道东侧淮河水厂，水厂设计总规模 18 万 m³/d，本期设计及建设规模为 10 万 m³/d，用地红线面积 9.93 万 m²，水厂构（建）筑物主要包括：预臭氧接触池、机械混合折板絮凝平流沉淀池、V 型滤池、提升泵房及后臭氧池、活性炭滤池、超滤膜及辅助车间、清水池、吸水井及二级泵房、排泥排水池、平衡池、反冲洗泵房及鼓风机房、综合加药间（一）、综合加药间（二）、臭氧发生器间、液氧站、综合楼及生活楼、水质检测中心、门卫、脱水机房，共计 19 个构（建）筑物。主要由底板、顶板、壁板和内部框架结构组成，均为现浇钢筋混凝土结构。

2、采购范围：电线电缆供应及相关服务。

3、采购数量：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	采购标准 (质量要求)	备注
1	电缆	YJV 3*120+1*7 0	m	195	GB/T 12706，额定电压 0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	

2	电缆	WDZB-YJY-5*4	m	146	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃 B 级电力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
3	电缆	YJV 4*6mm ²	m	94	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 绝缘厚度符合要求, 工频耐压试验合格	
4	电缆	YJV5*16	m	1782	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 绝缘厚度符合要求, 工频耐压试验合格	
5	电缆	YJV-5*6	m	1386	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 绝缘厚度符合要求, 工频耐压试验合格	
6	电缆	YJV-5*10mm ²	m	5297	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 绝缘厚度符合要求, 工频耐压试验合格	
7	低烟无卤阻燃电力电缆	WDZB-YJY-5x6	m	378	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃 B 级电力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	

8	电力电缆	YJV22-4x16	m	75	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 铠装钢带搭盖率不低于 15%, 工频耐压试验合格	
9	电力电缆	YJV22-4x6	m	585	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 铠装钢带搭盖率不低于 15%, 工频耐压试验合格	
10	电力电缆	YJV22-5x10	m	52	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 铠装钢带搭盖率不低于 15%, 工频耐压试验合格	
11	电力电缆	ZB-YJV-3*10	m	568	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 B 级电力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 19666 (B 级) 要求	
12	电力电缆	YJV22-1KV-3*4mm ²	m	92	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 铠装钢带搭盖率不低于 15%, 工频耐压试验合格	
13	电力电缆	YJV22-1KV-3×120+1×70mm ²	m	977	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆, 导体截面偏差符合标准, 铠装钢带搭盖率不低于 15%, 工频耐压试验合格	
14	电力电缆	YJV22-1KV-3×35+1	m	392	GB/T 12706, 额定电压 0.6/1kV, 铜芯交联聚乙烯	

		×16mm ²			烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
15	电力电缆	YJV22-1KV -3×70+1 ×35mm ²	m	120	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
16	电力电缆	YJV22-1KV -4*10mm ²	m	505	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
17	电力电缆	YJV22-1KV -4*35+1*1 6mm ²	m	242	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
18	电力电缆	YJV22-1KV -4*4mm ²	m	806	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
19	电力电缆	YJV22-1KV -4*70+1*3 5mm ²	m	738	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
20	电力电缆	YJV22-1KV -4×120+1 ×70mm ²	m	523	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯	

					烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
21	电力电缆	YJV-1KV-3 *95+1*50mm ²	m	300	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
22	电力电缆	YJV-1KV-4 *120+1*70mm ²	m	300	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
23	电力电缆	YJV-1KV-4 *16mm ²	m	520	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
24	电力电缆	YJV-1KV-4 *2.5mm ²	m	3232	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
25	电力电缆	YJV-1KV-4 *35+1*16mm ²	m	45	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
26	电力电缆	YJV-1KV-4 *4mm ²	m	2070	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差	

					符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
27	电力电缆	YJV-1KV-4 *50+1*25mm ²	m	158	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
28	电力电缆	YJV-1KV-4 *70+1*35mm ²	m	90	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
29	电力电缆	YJV-1KV4 ×95+1×50mm ²	m	78	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
30	电力电缆	YJV-1KV-5 *2.5mm ²	m	405	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
31	电力电缆	YJV-1KV-5 *4mm ²	m	5166	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
32	电力电缆	YJV22-10KV-3*95mm ²	m	728	GB/T 12706，额定电压8.7/10kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，	

					铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
33	电力电缆	YJV22-1KV -3*150+1* 70mm ²	m	2546	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
34	电力电缆	YJV22-1KV -3*2.5mm ²	m	420	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
35	电力电缆	YJV22-1KV -3*25+1*1 6mm ²	m	580	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
36	控制电缆	KVV-6*2.5 mm ²	m	18	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
37	控制电缆	KVV-8*1.5 mm ²	m	110	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
38	控制电缆	RYJVP-4× 1.0mm ²	m	277	GB/T 9330，额定电压300/500V，铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽控制软电缆，屏蔽层覆盖率不低于85%，绝缘电阻符合标准要求	
39	电力电缆	YJV22-1KV -5*16mm ²	m	922	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯	

					烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
40	电力电缆	YJV22-1KV -5*4mm ²	m	147	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
41	电力电缆	YJV22-1KV -5*6mm ²	m	97	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
42	电力电缆	YJV22-3× 185+1× 95mm ²	m	1257	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
43	电力电缆	YJY22-1KV -4*25+1*1 6mm ²	m	80	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，铠装钢带搭盖率不低于15%，工频耐压试验合格	
44	电力电缆	YZW-5*10mm ²	m	197	GB/T 5013，额定电压450/750V，铜芯重型橡胶套软电缆，绝缘采用EPR橡皮，护套采用氯丁橡皮，耐候耐油，导体截面符合标准要求	
45	电力电缆	YZW-5*4mm ²	m	172	GB/T 5013，额定电压450/750V，铜芯重型橡胶套软电缆，绝缘采用EPR橡皮，护套采用氯丁橡	

					皮，耐候耐油，导体截面符合标准要求	
46	电力电缆	ZB-YJV-1KV-3*2.5mm ²	m	123	GB/T 12706，额定电压1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B级电力电缆，阻燃性能符合GB/T 19666（B级）要求	
47	电力电缆	ZB-YJV-1KV-3*6mm ²	m	444	GB/T 12706，额定电压1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B级电力电缆，阻燃性能符合GB/T 19666（B级）要求	
48	电力电缆	YJV-1KV-3*2.5mm ²	m	2430	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
49	电力电缆	YJV-1KV-3*25+1*16mm ²	m	204	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
50	电力电缆	YJV-1KV-3*4mm ²	m	1046	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
51	控制电缆	KVV-10*1.5mm ²	m	2645	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
52	控制电缆	KVV-12*1.5mm ²	m	18	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯	

					烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
53	控制电缆	KVV-14*1.5mm ²	m	1947	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
54	控制电缆	KVV-16*1.5mm ²	m	280	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
55	控制电缆	KVV22-16*1.5mm ²	m	1830	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
56	控制电缆	KVV22-8*1.5mm ²	m	1958	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
57	控制电缆	KVV22-8*2.5mm ²	m	26	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
58	控制电缆	KVV-4*1.5mm ²	m	242	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
59	控制电缆	KVV-4*2.5mm ²	m	133	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体	

					截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
60	控制电缆	KVV-4*4mm 2	m	25	GB/T 9330，额定电压450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆，导体截面及绝缘厚度符合标准，工频耐压试验合格，绝缘电阻不低于规定值	
61	电力电缆	YJV-10KV- 3*120mm2	m	61	GB/T 12706，额定电压8.7/10kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
62	电力电缆	YJV-10KV- 3*70mm2	m	202	GB/T 12706，额定电压8.7/10kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
63	电力电缆	YJV-1KV-2 *4mm2	m	133	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
64	电力电缆	YJV-1KV-3 *10mm2	m	92	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验合格	
65	电力电缆	YJV-1KV-3 *150+1*70 mm2	m	170	GB/T 12706，额定电压0.6/1kV，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体截面偏差符合标准，绝缘厚度符合要求，工频耐压试验	

					合格	
66	电力电缆	BTLY-1KV-5*4mm ²	m	22	GB/T 13033, 额定电压不低于 1kV, 矿物绝缘铝套电缆, 绝缘层为氧化镁, 导体截面及尺寸偏差符合标准, 耐火性能达到 GB/T 19666 要求	
67	电力电缆	RTXMY-1kV-3*10mm ²	m	27	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘耐火型电力电缆, 导体采用镀锡铜, 耐火性能符合 GB/T 19666 (NH 级) 要求	
68	电力电缆	RTXMY-1KV-3*4mm ²	m	230	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘耐火型电力电缆, 导体采用镀锡铜, 耐火性能符合 GB/T 19666 (NH 级) 要求	
69	电力电缆	RTXMY-1KV-4*10mm ²	m	35	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘耐火型电力电缆, 导体采用镀锡铜, 耐火性能符合 GB/T 19666 (NH 级) 要求	
70	电力电缆	RTXMY-1KV-5*16mm ²	m	122	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘耐火型电力电缆, 导体采用镀锡铜, 耐火性能符合 GB/T 19666 (NH 级) 要求	
71	电力电缆	RTXMY-1KV-5*6mm ²	m	162	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘耐火型电力电缆, 导体采用镀锡铜, 耐火性能符合 GB/T 19666 (NH 级) 要求	
72	电力电缆	RTXMY-1kV-5×10mm ²	m	15	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘耐火型电力电缆, 导体采用镀锡铜, 耐火性能符合 GB/T 19666 (NH	

					级) 要求	
73	电力电缆	WDZB1-YJY -1KV-5*10 mm ²	m	148	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝 缘低烟无卤阻燃 B 级电 力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及 卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
74	电力电缆	WDZB-YJY- 1KV-4*95+ 1*50mm ²	m	104	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝 缘低烟无卤阻燃 B 级电 力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及 卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
75	低烟无卤阻燃电力电缆	WDZB-YJY- 3(1x4)	m	13	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝 缘低烟无卤阻燃 B 级电 力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及 卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
76	低烟无卤阻燃电力电缆	WDZB-YJY- 4x25+1x16	m	13	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝 缘低烟无卤阻燃 B 级电 力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及 卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
77	低烟无卤阻燃电力电缆	WDZB-YJY- 4x35+1x16	m	164	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝 缘低烟无卤阻燃 B 级电 力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及 卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
78	低烟无卤阻燃电力电缆	WDZB-YJY- 4x50+1x25	m	87	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝 缘低烟无卤阻燃 B 级电 力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及 卤酸气体含量符合 GB/T	

					17650 要求	
79	低烟无卤阻燃电力电缆	WDZB-YJY-5x10	m	745	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃 B 级电力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
80	低烟无卤阻燃电力电缆	WDZB-YJY-5X16	m	679	GB/T 12706, 额定电压 1kV, 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃 B 级电力电缆, 阻燃性能符合 GB/T 31247, 烟密度及卤酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
81	配线	BV-2*2.5	m	10	GB/T 5023, 额定电压 450/750V, 铜芯聚氯乙烯绝缘电线, 导体截面积偏差不超过±1%, 绝缘层厚度平均值及最小值符合标准, 工频耐压 5min 不击穿	
82	配线	RVS-2*1.5	m	476	GB/T 5023, 额定电压 300/300V, 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线, 导体采用多股细铜丝绞合, 绝缘厚度及颜色标识符合标准要求	
83	配线	BV-450/750V-2.5mm ²	m	21000	GB/T 5023, 额定电压 450/750V, 铜芯聚氯乙烯绝缘电线, 导体截面积偏差不超过±1%, 绝缘层厚度平均值及最小值符合标准, 工频耐压 5min 不击穿	
84	配线	BV-450/750V-4mm ²	m	8478	GB/T 5023, 额定电压 450/750V, 铜芯聚氯乙烯绝缘电线, 导体截面积偏差不超过±1%, 绝缘层厚度平均值及最小值符合标准, 工频耐压 5min 不击穿	

85	配线	WDZB1-BYJ -450/750V -2.5mm ²	m	7577	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体电阻符合 GB/T 3956, 烟密度及卤 酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
86	配线	WDZB1-BYJ -450/750V -4mm ²	m	14116	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体电阻符合 GB/T 3956, 烟密度及卤 酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
87	配线	WDZB-BYJ- 450/750V- 2.5mm ²	m	6609	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体电阻符合 GB/T 3956, 烟密度及卤 酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
88	配线	WDZB-BYJ- 450/750V- 4mm ²	m	13870	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体电阻符合 GB/T 3956, 烟密度及卤 酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
89	配线	WDZB-BYJ- 450/750V- 6mm ²	m	3115	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体电阻符合 GB/T 3956, 烟密度及卤 酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
90	配线	WDZBN-BYJ -450/750V -2.5mm ²	m	6624	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体电阻符合 GB/T 3956, 烟密度及卤 酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	

91	配线	WDZBN-RYJ SP-4× 1.5mm ²	m	866	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体电阻符合 GB/T 3956, 烟密度及卤 酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
92	配线	ZANH-RYJS -2*2.5mm ²	m	4408	GB/T 5023, 额定电压 450/750V, 耐火阻燃型 铜芯电线, 耐火性能符 合 GB/T 19666, 阻燃性 能符合 GB/T 31247 要求	
93	配线	ZB1N-BYJ- 2.5mm ²	m	4715	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体截面符合要 求, 绝缘性能及烟密度 符合 GB/T 17650 标准	
94	配线	ZB1N-BYJ- 4mm ²	m	15	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体截面符合要 求, 绝缘性能及烟密度 符合 GB/T 17650 标准	
95	配线	ZBN-BYJ/7 50V-2.5mm ²	m	4885	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体截面符合要 求, 绝缘性能及烟密度 符合 GB/T 17650 标准	
96	配线	ZBN-BYJ/7 50V-4mm ²	m	40	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体截面符合要 求, 绝缘性能及烟密度 符合 GB/T 17650 标准	
97	配线	ZBN-BYJ-2 .5mm ²	m	1440	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体截面符合要 求, 绝缘性能及烟密度 符合 GB/T 17650 标准	

98	配线	ZBN-BYJ-4 mm ²	m	40	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体截面符合要 求, 绝缘性能及烟密度 符合 GB/T 17650 标准	
99	配线	WDZB-BYJS -450/750V -4mm ²	m	238	GB/T 31247, 额定电压 450/750V, 交联聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃 B 级 电线, 导体电阻符合 GB/T 3956, 烟密度及卤 酸气体含量符合 GB/T 17650 要求	
100	电线	ZBN-BV-2. 5	m	2600	GB/T 5023.3-2008 阻燃 B 类聚氯乙烯绝缘电线 铜芯导体 阻燃等级 B 类	
101	电线	BVR-49/0. 64	m	660	JB/T 8734.2-2016 铜芯 聚氯乙烯绝缘软电缆 软 导体结构	
102	电线	BV-2.5	m	2240	GB/T 5023.3-2008 铜芯 聚氯乙烯绝缘电线 额定 电压 450/750V 导体截 面 2.5mm ²	
103	电线	BV-4.0	m	1960	GB/T 5023.3-2008 铜芯 聚氯乙烯绝缘电线 额定 电压 450/750V 导体截 面 4.0mm ²	
104	线缆	RVV2*0.5	m	550	GB/T 5023.5-2008 聚氯 乙烯绝缘护套软电缆 额 定电压 300/500V	
105	线缆	RVV2*1.0	m	550	GB/T 5023.5-2008 聚氯 乙烯绝缘护套软电缆 额 定电压 300/500V	
106	线缆	RVV4*1.0	m	550	GB/T 5023.5-2008 聚氯 乙烯绝缘护套软电缆 额 定电压 300/500V 多芯	
107	电缆	YJV 3*35+1*16	m	120	GB/T 12706.1-2020 交 联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV 3+1 芯	
108	通讯电缆	ZC-DJYPVP -2x2x1.0	m	1240	GB/T 19666-2019 铜芯 聚乙烯绝缘铜丝编织分 屏总屏计算机电缆	

109	电力电缆	YJV22-1KV-5*16mm2	m	105	GB/T 12706.2-2020 钢带铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	
110	电力电缆	YJV-1KV-4*16mm2	m	120	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	
111	电缆	YJV-5*10mm2	m	560	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV 5 芯 10mm2	
112	电缆	YJV-5*6	m	115	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV 5 芯 6mm2	
113	控制电缆	KVV-16*1.5mm2	m	485	GB/T 9330.2-2008 聚氯乙烯绝缘控制电缆 额定电压 450/750V 铜芯导体	
114	轻型屏蔽软线	RVVP-300/300V (2*1)	m	960	GB/T 5023.5-2008 聚氯乙烯绝缘护套软电缆 铜芯多股绞合	
115	电力电缆	YJV22-1KV-4*25+1*16mm2	m	60	GB/T 12706.2-2020 钢带铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	
116	通讯电缆	ZC-DJYPVP-3*2*1.0	m	470	GB/T 19666-2019 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏计算机电缆	
117	通讯电缆	ZC-DJYPVP-5*2*1.0	m	330	GB/T 19666-2019 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏计算机电缆	
118	通讯电缆	ZC-DJYPVP-7*3*1.5	m	170	GB/T 19666-2019 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏计算机电缆	
119	控制电缆	ZC-KYJVP-10*1.0	m	990	GB/T 9330.3-2008 交联聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 阻燃 C 类	
120	控制电缆	ZC-KYJVP-14*1.0	m	570	GB/T 9330.3-2008 交联聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 阻燃 C 类	
121	控制电缆	ZC-KYJVP-5*1.0	m	530	GB/T 9330.3-2008 交联聚乙烯绝缘屏蔽控制电	

					缆 阻燃 C 类	
122	电力电缆	ZC-VV-3*1.5	m	1600	GB/T 12706.1-2020 聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃 C 类 额定电压 0.6/1kV	
123	电力电缆	ZC-VV-3*2.5	m	550	GB/T 12706.1-2020 聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃 C 类 额定电压 0.6/1kV	
124	电力电缆	YJV22-1KV-5*4mm2	m	350	GB/T 12706.2-2020 钢带铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	
125	电力电缆	YJV-1KV-4*2.5mm2	m	520	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	
126	电力电缆	YJV-1KV-3*2.5mm2	m	310	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	
127	电力电缆	YJV-1KV-5*4mm2	m	630	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	
128	电缆	YJV-4×10	m	85	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV 4 芯	
129	电力电缆	YJV-1KV-3*4mm2	m	2400	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	
130	低烟无卤阻燃耐火电缆	FSY-WDZBN-YJY-1kV 4X120+1X70	m	260	GB/T 12706.1-2020 低烟无卤阻燃 B 级耐火电力电缆 阻燃 B1 级 耐火 >=90min	
131	电力电缆	RTXMY-1KV-3*4mm2	m	40	GB/T 12706.1-2020 矿物绝缘柔性防火电缆 耐温 >=750 度 耐火 >=180min	
132	电力电缆	YJV-4*95+1*50mm2	m	95	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV 4 芯	
133	电力电缆	YJV-1KV-4*70+1*35mm2	m	35	GB/T 12706.1-2020 交联聚乙烯绝缘电力电缆 额定电压 0.6/1kV	

合 计		12		
-----	--	----	--	--

说明：（1）以上采购数量为初步设计估算数量，仅供参考。工程所需电线电缆数量以实际工程需求量为准，最终结算量以实际供货为准。若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据；本项目最终结算采用浮动单价，包括但不限于以下内容：货物价款、税费、售后服务费、货物包装费、保险费、运输费、装车费、货物的试验、检验、安装、测试、管理费及拟获得的利润等一切费用。

（2）采购材料实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。最终结算量以实际供货为准。

4、交货时间：2026 年 10 月至 2027 年 4 月（实际供货时间可能与计划交货时间存在差异），供应商不得因此向采购人提出任何补偿要求。

5、交货地点：安徽省淮南市寿县滨湖大道东侧淮河水厂施工现场。

6、质量要求：技术标准及质量要求详见附件一《采购文件第七章 技术标准和要求》。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的，提供与本次采购同类产品的国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，提供代理生产厂家授权书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求，并在报价文件中提交相关证明文件。

3、授权经销商不得与生产厂家同时参加报价。

4、供应商应具有类似的供货业绩，提供自 2023 年 1 月 1 日至今 1 份同类产品的供货合同（附合同扫描件）

5、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止的情形。

6、电线电缆限定品牌范围：远东、上上、华美。

7、本次采购不接受联合体报价。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 9 月 30 日 10:00 前（北京时间）在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（询比截止时间，下同）为 2026 年 10 月 10 日 10 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线投递，办理方式为直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，并严格按照要求进行在线投递，因操作流程失误造成的投递失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各供应商在确保投递成功后，无须远程签到、远程解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的供应商。

3、供应商资格后审。

4、电建集采平台注册等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页查找相应客服经理电话。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) 上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区常青路 8 号

邮 编：410004

联 系 人：熊先生 15171463199

项目联系人：牛先生 17630541825

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地 址：湖南省长沙市天心区常青路 8 号

邮 编：410004

联 系 人：张先生 0731-82864254

八、提出异议的渠道和方式

电 话：0731-82864254

电子邮箱：118743@powerchina.cn

九、合规声明

本次采购恪守采购相关法律法规，坚决杜绝任何违法违规采购行为，严格执行采购程序，全程遵循合法、合规的基本原则。

十、监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室(0731-82822109)提出投诉。



2026 年 9 月 24 日