

贵溪铜盛智慧实业有限公司贵溪经开区集中式储能电站建设项目

高低压柜

采购公示

(项目编号: PC-0128-26J6-FG0499)

本项目已具备采购条件,拟以(直接采购)方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称: 贵溪铜盛智慧实业有限公司贵溪经开区集中式储能电站建设项目

1.2 采购人: 中国电建集团江西省水电工程局有限公司

1.3 采购代理机构(如有): /

1.4 项目概况: 本项目为 50MW/100MWh 的电力行业新型储能项目,主要包括:储能系统及场区、110kV 储能升压站、35kV 集电线路、通信工程、综合楼、附属用房,电气预制舱、储能电站并网性能测试等本项目所涉及的所有设备和材料采购、建筑安装工程、调试工程,以及为保证项目顺利实施与投产运行所必需的项目管理、工程保险、工程检测试验、协调工作、临建、消防验收、专项报告编制、培训等全部工作。

1.5 采购方式: 直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 高低压柜

拟采购货物分项内容一览表

序号	名称	规格及技术规范	单位	数量	备注
1	高压柜	1、35kV 空气柜 1250A 真空断路器 2、35kV 空气柜 2000A 真空断路器 3、35kV 空气柜 1250A 真空断路器 4、35kV 空气柜 1250A SF6 断路器 5、35kV 空气柜 PT 及避雷器柜 6 、 接 地 兼 站 用 变 DKSC-800/35-400/0.4 37±2×2.5%/0.4kV Zn , yn11Uk%=6% R=101Ω 7、直挂式 SVG: ±12.5MVar 8、35kV 主变进线避雷器 9、全绝缘管母线 40.5/2000A 10 、 35kV 配 电 装 置 预 制 舱 (20.5mx6.8mx3.5m)	座	1	详见技术规范
2	低压成套配电柜 (2 进 3 出)	低压成套配电柜 (2 进 3 出)	座	1	详见技术规范

2.2 计划交货期： 暂定2026 年 11 月 15 日分批次供货（具体以项目部供货通知为准）

2.3 建设交货地点： 江西省贵溪市铜循环基地片区

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标： 必须符合电力行业标准及技术规范要求

2.5 其他补充（如有）： /

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的供应商名称： /

3.6 拟定的供应商地址: ____/____

4.2 其他相关说明: _____/_____

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 09 月 30 日至 2026 年 10 月 03 日。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

传 真: /

采购人: (盖章)

2026 年 09 月 30 日

