

竞价采购公告

各响应人：

因中国电建山东电建一公司总包部南阳电厂二期项目灌浆料采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列物资的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 03 日 16 时 00 分前将响应文件提交至中国电建采购招标数智化平台（以下简称数智化平台）。

一、拟采购物资一览表

序号	物资名称	型号	规格	材质	技术标准和 质量要求	单位	采购数量	需求计划备注/采 购计划备注
1	高性能无收 缩自流平灌 浆料		性能指标符合《水 泥基灌浆材料应 用技术规范》 (GB/T50448-2015)中 II 类规定		GB/T50448-20 15	公斤	300000	1d, 20MPa; 28d, 60MPa。BTJ185
合计							300000	

二、竞价规则

本采购项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前响应人可多次通过数智化平台进行竞价，首次报价无限制，二次竞价起不得高于当前采购项目显示的最低报价。

竞价截止时间之后数智化平台不再接收报价，竞价最小幅度为 2000 元，竞价倒计时 5 分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间延长 5 分钟，直至无竞价为止。响应人最终轮次上传签字盖章的响应文件则为有效竞价。

三、竞价响应说明

1. 采购要求

（1）本次竞价为整体采购，响应人需在附件 1：《明细报价清单》中填写报价、税率、生产商/品牌、供货期等信息，响应报价包括将响应物资交付至采购人指定地点的一切费用，包括但不限于：产品制造、装车、包装、保险、运输、指导安装、调试、培训、税金、售后服务等所有可能发生的费用，确定成交供应商后不再增补任何费用。

（2）交货期：2026 年 10 月，请在报价单内注明最短交货期

(3) 交货地点：河南省南阳市内乡县湍东镇南阳中誉发电有限公司南 1 门
交货注意事项：

- 1) 交货前一天提供送货清单，具体模板联系买方
- 2) 随货物入厂时需提供加盖供货方质检专用章纸质版原件一式 2 份
- 3) 交货前一天上午提供司机相关入厂资料（入厂车辆需备有防火帽）

(4) 质量标准或要求：国标

(5) 质保期：为交货项目整套机组移交业主后 24 个月。超过质保期若发生质量问题，经国家权威机构检测确实属于产品本身的质量所造成的，卖方应承担买方由此造成的一切损失。

(6) 付款条件：卖方在规定的时间内将货物全部运到交货地点，货到交货地点验收合格并收到卖方合格的增值税专用发票(13%税率)后两个月内支付 100% 货款。付款方式包含但不限于：电汇、承兑、电建融信（贴息费用响应人承担）
买方将合同价款支付至本合同载明的卖方银行账户，买方付款形式包括但不限于电汇、承兑汇票、供应链金融，其中商业承兑汇票和供应链金融期限原则上不得超过[6]个月。买方依据本合同向卖方进行付款并不表示买方接受卖方在本合同项下的供货及服务。

合同签订地点：河南省南阳市内乡县湍东镇南阳电厂二期项目部

(7) 响应人保证产品在发货前应经过严格测试，以保证产品是全新的，质量、规格和技术要求符合国家标准和该产品行业及采购人要求，响应人提供给采购人的产品应通过产品制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证明书。

2. 响应人的资质要求：

(1) 响应人为依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立企业法人资格的生产制造商或代理商，并能独立承担民事责任能力。

(2) 响应人未被列入政府采购失信名单、供应商暂停名单，未在采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、行政处罚名单。未涉及税务纠纷及税务风险，应具有良好的银行资信和商业信誉，3 年内没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

(3) 本次采购不接受联合体参与。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本采购项目。

(4) 采购人对首次合作的成交单位资格、业绩、信用等履约能力进行核查

和履约风险评估，可组织现场考察、产品核验或要求响应人补充相应证明文件。响应人不配合或未通过履约能力核查的，采购人有权重新推荐成交候选人。

(5) 响应文件需通过数智化平台上传相关资料，包括但不限于明细报价清单、技术规范书、图纸及为满足本次竞价所提供的各类资料、证明材料，具体要求如下：

型式检验报告：报价时须提供所报产品依据 GB/T 50448-2015 出具的型式检验报告，报告应由具备 CMA 检验检测机构资质认定（宜同时具备 CNAS 实验室认可）的第三方检验机构出具，检验项目应覆盖最大骨料粒径、流动度、竖向膨胀率、抗压强度、氯离子含量、泌水率等标准规定的全部项目，报告应在有效期内且产品型号与所报产品一致。

第三方委托检测报告：须提供第三方检验机构出具的委托检测报告；货物进场后，买方（业主）有权按 GB/T 50448-2015 见证取样，并送具备资质的第三方检测机构复验，复验不合格的货物一律退场，由此造成的工期延误及经济损失由卖方承担。

出厂质量证明文件：每批次货物应随货提供加盖生产厂质量检验专用章的出厂检验报告和产品合格证（纸质原件一式 2 份）；出厂检验项目至少应包括流动度初始值及 30min 保留值、竖向膨胀率、1d 抗压强度（按 GB/T 50448-2015 第 6.1.5 条）。

其他资料：报价时应一并在集采平台上传营业执照、质量管理体系认证证书、产品说明书及施工工艺文件；代理商须另附品牌授权书，进口产品须另附报关单及原产地证明。

资料形式与提交：上述资料应真实、有效、清晰，复印件须加盖供货单位公章并注明与原件一致；电子版随报价文件上传平台，纸质版按交货要求随货提交。

3. 投标保证金（无）

(1) 形式：采用投标保证金形式。

(2) 金额：人民币 xx 元整。

(3) 保证金收取方式：采用在线缴纳保证金，由中国电建采购招标数智化平台收取到统一账户，投标人报名后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人不提供账号（退还时按原账号退还）。

(4) 保证金在第一次报价截止时间前到达。

4. 澄清答疑

响应文件递交截止时间前，采购人可以根据相应单位提出的疑问或实际需要，对已发出的采购文件进行澄清或修改，并以公告或其他有效方式告知响应单位。采购过程的商务及技术澄清答疑均应在采购招标数智化平台完成，采购人不接受线下澄清答疑。

5. 评审原则

经评审的最低价法。在响应单位完全响应采购文件要求的前提下，质量和服务相等且报价最优的响应人为成交单位。采购方不承诺将本次采购物资授予一家。

6. 违约责任

详见采购文件附件 2：材料采购合同

7 技术要求：

7.1 本次采购物资为高性能无收缩自流平灌浆料（水泥基二次灌浆料），采购数量 300000 公斤（300 吨），用于南阳电厂二期（2×1050MW）工程 4 号主厂房零米设备基础（施工图册：4 号主厂房零米设备基础图，分图号：FA10452S-T0253）的设备底座二次灌浆及地脚螺栓锚固。物资具体型号、规格及技术要求以采购计划（计划编号：GNZB-XM-2025-002-037-CG-2026-000311）备注为准。

7.2 产品执行《水泥基灌浆材料应用技术规范》（GB/T 50448-2015），为该规范规定的 II 类水泥基灌浆材料，并应同时满足设计文件（采购计划备注 BTJ185）的要求；采购计划备注的抗压强度指标为：1d 抗压强度≥20MPa、28d 抗压强度≥60MPa。

7.3 产品主要性能指标应符合 GB/T 50448-2015 表 4.1.1 中 II 类灌浆材料的规定，且不低于下表要求：

序号	检验项目	单位	技术指标
1	最大骨料粒径	mm	≤4.75
2	截锥流动度（初始值）	mm	≥340
3	截锥流动度（30min 保留值）	mm	≥310
4	竖向膨胀率（3h）	%	0.1~3.5

5	24h 与 3h 竖向膨胀率差值	%	0.02~0.50
6	抗压强度（1d）	MPa	≥ 20
7	抗压强度（3d）	MPa	≥ 40
8	抗压强度（28d）	MPa	≥ 60
9	氯离子含量	%	< 0.1
10	泌水率	%	0

注：1. 表中抗压强度 1d $\geq$ 20MPa、28d $\geq$ 60MPa 为采购计划备注要求，与 GB/T 50448-2015 表 4.1.1 中 II 类指标一致；2. 表中未列的其他性能及试验方法，均按 GB/T 50448-2015 的相关规定执行。

7.4 产品应为工厂预拌的干粉水泥基灌浆材料，原厂包装、加水拌合后即可使用；拌合后应具有高流动度、自流密实、免振捣、早强高强、无收缩、微膨胀、不离析、不泌水等特性，灌浆层应密实饱满、无空鼓、无裂缝，与混凝土基础及设备钢底板结合牢固，能够承受设备静载及运行动载，适用于火电厂设备基础二次灌浆。

7.5 产品氯离子含量应满足标准要求，不得对设备钢底板、地脚螺栓及钢筋产生腐蚀；用于冬期或高温环境施工时，其性能尚应符合 GB/T 50448-2015 的相关规定。

7.6 所报产品必须为业主短名单品牌（西卡、巴斯夫、苏博特、纽维逊，详见第 8 条），不接受短名单以外的品牌；代理商报价时，须提供生产厂（品牌方）针对本项目出具的有效授权书。

7.7 产品应采用原厂密封包装，包装标志应标明产品名称、类别型号、执行标准、净含量、生产厂名及厂址、生产日期、批号和保质期；运输、贮存过程中应防雨、防潮、防破损，交货产品须在保质期内，严禁受潮、结块、过期产品入场。

7.8 卖方应随货提供产品说明书及施工工艺文件（作业指导书），明确拌合用水量、搅拌、浇筑与养护要求及可操作时间等，并按买方需要提供现场技术服务。

8. 其他要求：

（1）响应人对采购报价的物资拥有商标权、专利权等知识产权的，请在响应文件中注明，其商标权、专利权等知识产权的权属文件以附件形式上传；

(2) 响应文件需为清晰盖章的 PDF 文件。未盖章或扫描件不清晰，采购方有权视为无效响应；

(3) 响应人需按要求填写生产商/品牌，代理商若未按照采购方要求填写生产商/品牌的，采购人有权视为无效响应；

(4) 参与竞价采购项目的响应人，若因自身原因放弃成交或拒不履行成交义务的，采购人将根据公司供应商管理制度将其列入数智化平台受限供应商管理，视影响程度受限其 6 个月至 24 个月，期间将无法参与公司其他采购项目。

(5) 短名单品牌要求：西卡、巴斯夫、苏博特、纽维逊

说明：建筑材料应符合国家消防、环保、安全等有关标准

竞价有效期：45 天

四、联系方式

采购人：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

地 址：山东省济南市汉峪金谷 A2-6

邮 编：250102

联系人：王梦露

电 话：0531-66227599

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

(电 章)

2026 年 9 月 30 日

