

询比采购公告

项目编号：PC-0125-26J5-FG0020

一、采购条件

受上海电力建筑工程有限公司上海电力混凝土制品有限公司昌都换流站工程土建 A 包施工项目部委托，上海电力建筑工程有限公司设备物资管理部以公开询比方式采购普通硅酸盐水泥材料，采购材料计划使用工程进度款资金或银行贷款用于本次询比采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：极 1 高端辅控楼(1 幢)、极 1 高端阀厅(1 幢)、主控楼(1 幢极 1 低端阀厅(1 幢)、极 2 低端阀厅(1 幢)、极 2 高端辅控楼(1 幢)、极 2 高端阀厅(1 幢)、CAFS 设备间(2 幢)、成品消防小间(6 幢)、综合水泵房及配电室(1 幢)、极 1 和极 2 低端换流变基础及防火墙、极 1、2 高端换流变基础及防火墙，消防水池、换流变搬运轨道钢轨的供货、安装及接地，区域内换流变搬运轨道基础和预埋件，换流变广场、标包区域内管沟:标包区域内水工管沟(含消防管沟)的土建施工(包括管沟预埋件、开孔、回填);标包区域内的换流变自动排油系统安装所需的埋管、孔洞、基础。

2、采购范围：普通硅酸盐水泥

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	数量	备注
1	普通硅酸盐水泥	P.042.5 散装	40000 吨	
注：合计 40000 吨				

4、交货时间：2026 年 11 月至工程项目结束

5、交货地点：西藏自治区昌都市左贡县美玉乡边玉村上海电建拌站。

6、质量要求：执行 GB175-2023《通用硅酸盐水泥》标准，熟料加石膏含量不低于 80%且小于 95%，活性混合材料含量大于 5%且不大于 20%，非活性混合材料不大于 5%，不得掺入钢渣、锰渣；3d 胶砂抗压强度不小于 17.0MPa、抗折强度不小于 3.5MPa，28d 胶砂抗压强度不小于 42.5MPa、抗折强度不小于 6.5MPa；

初凝时间不少于 45min，终凝时间不大于 600min，安定性沸煮法检验合格，45 μ m 方孔筛筛余不小于 5.0%；烧失量 $\leq$ 5.0%、氧化镁 $\leq$ 5.0%、三氧化硫 $\leq$ 3.5%、氯离子 $\leq$ 0.06%，水溶性六价铬 $\leq$ 10mg/kg，放射性核素限量满足 GB6566 要求，进场按 GB/T12573 取样，各项指标检验按 GB/T176、GB/T1346、GB/T17671 等配套标准执行。

7、其他：

1、) 本次询比采购数量为暂估数量，具体以实际结算数量为准，最终结算总数量与本次询比采购数量产生偏差的，对合同结算方式和结算单价不作调整；

2、) 供应商递交的响应报价，必须严格按照本采购文件第五章 5.1 询比报价汇总表注 1 “付款时间及质保金”的相关内容执行，并在响应报价中综合考虑及体现；

3、) 成交人实施水泥供应过程中应遵守市政、环保、消防、安保部门、采购人及业主和有关部门对施工场地、交通、道路、环境和噪音等的管理规定，完全负责车辆道路交通安全、环保等责任，如违反有关规定，所需费用由成交人自理，并保证不会因此给项目带来任何责任和费用；

4、) 昌都换流站工程项目搅拌站地处海拔约 4280m 高原，每年 10 月至次年 4 月为冬季，现场气候条件恶劣，极端最低气温低至 -34°C ，最冷月平均气温 -7.6°C 。请供应商了解现场实际情况后，充分研判高原高寒环境带来的各类影响，综合考虑物资运输组织、实施难度及全部相关费用，合理报价；

4、) 水泥交货状态：散装、干燥松散、应呈均匀粉末状，颜色正常（灰色或深灰色），色泽一致，无明显色差、无潮湿、无板结，手捏无颗粒感，不得含有杂物、泥土、砂石及外来污染物；

5、) 散装水泥由采购人组织地磅过磅验收，实行一车一磅。运输车辆进场首先进行重车过磅，卸料完成后复磅测定卸后空车重量，水泥净重为重车重量减去卸料后空车重量；计量地磅须经法定计量检定合格且在有效期内，采购人安排人员全程监磅，检查车辆，严禁利用水箱带水、夹带附加重物等方式虚增重量，磅单归档留存；

6、) 成交人应服从采购人的管理；若成交人无法满足采购人项目现场要求时，采购人有权选择其他满足条件的供应商进行代替，造成的全部损失由成交人承担；

7、) 进入现场的车辆和人员必须经过业主监理和项目部的培训和审批，严格

遵守现场的安全、交通管理制度，并派专人进行现场的调度和技术指导；

8、)根据工程项目实际，本次询比采购内容的付款方式，必须严格按照本询比采购文件第五章五.1 询比报价汇总表注 1 “付款时间及质保金”的相关内容执行，做到无偏差；

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金 10000 万元人民币及以上，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金 1000 万元人民币及以上，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）并提供相关代理证明文件。

3、供应商应具有相关的供货业绩，在近 3 年内的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 1000 万元以上（附合同扫描件或中标/成交通知书）。

3、供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态等不良情况。

4、供应商近三年内无因产品质量问题的行政处罚信息、无经营异常信息、无严重违法失信信息。

5、供应商的响应报价文件，必须充分考虑付款方式、对账周期、付款周期、调价依据等因素影响，合理响应并做到无偏差。

6、本次询比采购不接受联合体响应。

7、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 08 日 17 时 00 分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn>，以下简称“数智化平台”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信

(加盖公章)扫描件(合并文件上传)。本次询比采购不提供纸质版采购文件。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间(询比采购截止时间,下同)为2026年10月11日17时00分(北京时间),供应商应在截止时间前通过数智化平台递交电子响应文件。

(1)本次采购将通过数智化平台全程在线开展,电子响应文件的加密、提交、解密及签到等流程需各供应商在线进行操作。供应商须提前办理电子钥匙用于在线响应,请登录数智化平台,通过服务中心或咨询客服,了解电子钥匙办理的具体事宜,并严格按照要求进行在线响应,因操作流程失误造成的响应失败将由供应商自行承担后果。

数智化平台客服电话:4006274006

电子钥匙办理客服电话:010-56032365

(2)各供应商须登陆数智化平台使用电子钥匙进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交。**(电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成)**。

(3)各供应商须使用电子钥匙登录数智化平台投标管家客户端进行在线签到,在线签到的截止时间同电子文件的递交截止时间,未进行在线签到的供应商将无法进行后续采购流程**(为保证签到环节顺利完成,建议提前1小时完成在线签到)**。

(4)询比采购截止时间后,各供应商须使用电子钥匙登陆数智化平台投标管家客户端对询比采购响应文件进行在线解密或由采购人集中解密。

2、询比采购截止时间及递交地点如有变动,采购人将及时以书面形式通知所有已完成响应的供应商。

六、评审办法

采用综合评估法。

遵循的原则:采用有限数量评审制。

1、当各包件供应商数量等于或少于5家时,对所有供应商递交的采购响应文件进行评审。

2、当各包件供应商数量多于5家时,首先按响应报价从低到高进行排序,选取从低到高的前5家的采购响应文件进行评审;若有“否决响应”的,按照响

应报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的采购响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它采购响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

招 标 人： 上海电力建筑工程有限公司设备物资管理部
地 址： 上海市虹口区松花江路 2600 号
邮 编： 200437
联 系 人： 杨洋
电 话： 13651674281
电子邮箱： 243360211@qq.com

九、纪检监督机构

监督机构：上海电力建筑工程有限公司纪委

监督电话：021-65549114

