

# 新疆山能化工有限公司准东五彩湾 80 万吨年煤制烯烃项目 220kV 总变电所 EPC 工程总承包项目低压开关柜设备采购公示

（项目编号：XJSNBDS-CG-2026-10）

本项目已具备采购条件，拟向短名单内供应商以谈判采购（邀请）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

## 1.项目简介

1.1 项目名称：新疆山能化工有限公司准东五彩湾 80 万吨年煤制烯烃项目 220kV 总变电所 EPC 工程总承包项目

1.2 采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构：/

1.4 项目概况：220kV 总变电所作为本项目公用工程组成部分，负责为全厂及后续项目供电。为新建一座 220kV 变电所，变电所内主要设备包括 1 套 220kV GIS 组合电器、4 台 220kV 主变压器及其他配套设施，负责为全厂供应 35kV 及 10kV 电源。

1.5 采购方式：谈判采购（邀请）

## 2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：低压开关柜

拟采购 货物 分项内容一览表

| 序号 | 设备名称      | 设备型号                                   | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-----------|----------------------------------------|----|----|----|
| 一  | 10kV 开关柜  |                                        |    |    |    |
| 1  | 35kV 变进线柜 | KYN28-12（配真空断路器）                       | 面  | 2  |    |
| 2  | 馈线柜       | KYN28-12（配真空断路器）<br>1250A/40kA 含 4 面备用 | 面  | 14 |    |
| 3  | 母线 PT 柜   | KYN28-12                               | 面  | 2  |    |
| 4  | 分段母联断路器柜  | KYN28-12（配真空断路器）                       | 面  | 1  |    |

|   |          |                                             |   |     |  |
|---|----------|---------------------------------------------|---|-----|--|
| 5 | 分段隔离柜    | KYN28-12                                    | 面 | 1   |  |
| 6 | 全绝缘母线    | 1250A 12kV 40kA                             | 米 | 54  |  |
| 7 | 其他       | 母线连接附件、安装支架、地脚螺栓（地面以上部分）等，地面以上安装支架均采用镀锌钢支架。 | 项 | 1   |  |
| 二 | 低压配电柜    |                                             |   |     |  |
| 1 | GCS-400V |                                             | 面 | 9   |  |
| 2 | 框架断路器    |                                             | 台 | 见附图 |  |
| 3 | 塑壳断路器    |                                             | 台 | 见附图 |  |
| 4 | 微型断路器    |                                             | 只 | 见附图 |  |
| 5 | 备自投装置    |                                             | 套 | 1   |  |

2.2 计划交货期（货物）：2026 年 11 月 25 日，以每批次排产函要求为准。

2.3 交货地点（货物）：新疆山能化工有限公司准东五彩湾 80 万吨年煤制烯烃项目 220kV 总变电所 EPC 工程总承包项目场区指定地点

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标（货物）：所有设备、备品备件、专用工器具，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除技术规范书中规定的技术参数和要求外，还应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）、IEC 标准等相关标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。卖方如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文（若有）复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于 DL、GB 和 IEC 的有关规定。并符合相关法律法规及设计图纸要求。

### 3.采用邀请方式原因

3.1 采用邀请方式的原因：业主短名单

3.2 其他相关说明：/

### 4. 发布公示的媒介和期限

4.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

4.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 10 日。

## 5. 提出异议的渠道和方式

5.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

5.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

## 6. 联系方式

采 购 人： 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司

地 址： 西安市长安区城南大道 18 号

邮 编： 710100

联 系 人： 李 工

电 话： 029-85697300

电子邮箱： epc\_dept@163.com

## 7. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向西北院  
（029-89810477）提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）\_\_\_\_（签名）

采购人或其采购代理机构：\_\_\_\_（盖章）

\_\_\_\_2026\_\_\_\_年\_\_\_\_10\_\_\_\_月\_\_\_\_9\_\_\_\_日

