

询比公告

各报价单位：

因[PC-0111-26J6-FG1162]中国电建水电十一局深圳轨道 15 号线 15101 标车辆段施工局项目施工需要，我司拟采用公开询比采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 16 日 11 时 00 分前将报价文件上传至中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/>）。

一、拟采购货物一览表

人防门清单

序号	名 称	型 号	结构洞口尺寸(mm)		数 量 (樘)
			宽度	高度	
1	无门槛双扇防护密闭门	WSFM5525(6)-P-S	5560	2560	1
2	固定门槛单扇防护密闭门	KDFM0822(6)-P-S	860	2260	1
3	固定门槛单扇防护密闭门	KDFM1222(6)-P-S	1260	2260	1
4	固定门槛单扇防护密闭门	KDFM1522(6)-P-S	1560	2260	1
5	固定门槛单扇密闭门	KDMM0822-P-S	860	2260	1
6	固定门槛单扇密闭门	KDMM1222-P-S	1260	2260	1
7	固定门槛单扇密闭门	KDMM1522-P-S	1560	2260	1
8	无门槛单扇防护密闭门	WDFM0822(6)-P-S	860	2260	1
9	无门槛单扇防护密闭门	WDFM1222(6)-P-S	1260	2260	1
10	无门槛单扇防护密闭门	WDFM1522(6)-P-S	1560	2260	2
11	无门槛单扇密闭门	WDMM0822-P-S	860	2260	1
12	无门槛单扇密闭门	WDMM1222-P-S	1260	2260	2
13	无门槛单扇密闭门	WDMM1522-P-S	1560	2260	2
14	悬摆式防爆波活门	HM8000(6)	760	1460	2
	合计				18

人防给排水设备清单

序号	名称	规格	单位	数量
1	排水管（热镀锌钢管）	DN80	米	35
2	防爆地漏（不锈钢）	FBFDDcr80	个	8
3	普通地漏（不锈钢）	DN80	个	3
4	防护密闭套管	Φ 60X3.5	个	3
5	防护密闭套管	Φ 114X4	个	4

人防电气设备清单

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
2	单元配电箱多种电源配电箱	按系统图定制	台	1	
3	照明配电箱(普通) 照明配电箱	详平时照明系统	台	1	
4	照明配电箱(应急) 照明配电箱	详平时照明系统	台	1	
5	战时进风机配电箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
6	战时排风机配电箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
7	战时给水泵配电箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
8	战时污水泵配电箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	3	
9	通风控制台屏、台、箱、柜		台	1	
10	通风信号箱事故照明配电箱	自制	台	5	
11	门铃		台	1	
12	抗爆门铃按钮	D21	台	1	
13	防化值班室电源箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
14	通信配电箱动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
15	人防报警器房双电源箱 多种电源配电箱多种电源配电箱	按系统图定制	台	1	
16	低压无卤电力电缆(市电)	2WDZB-YJY-4x35+1x16mm 1kV	米	200	
18	低压无卤电力电缆(市电)	WDZB-YJY -5X162 1kVmm	米	300	
20	低压无卤电力电缆	WDZB-YJY -5X62 1kVmm	米	200	
21	低压无卤电力电缆	WDZB-YJY -5X42 1kVmm	米	200	
22	低压无卤电力电缆	2WDZB-YJY -4x4mm 1kV	米	200	
23	低压无卤电力电缆	2WDZB-YJY -4x1.5mm 1kV	米	200	
24	控制电缆	2KVV-7x1.0mm	米	150	
25	控制电缆	2KVV-12x1.0mm	米	150	
26	控制电缆	2KVV-22x1.0mm	米	150	
27	控制电缆	2KVV-28x1.0mm	米	150	
29	低压无卤电力电缆	2WDZB-YJY-2x1.5	米	150	

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
		mm			
30	低压无卤电力电缆	2WDZB-YJY-3x2.5mm	米	50	
31	明装单相二三孔插座	10A ~220V	个	7	
32	热镀锌钢管	SC25/SC50 SC65/SC80/SC100	米	100/100 100/100/100	
33	金属线槽	MR100X100	米	200	
34	无缝钢管	SC50/SC65/SC100	米	200/200/300	
35	接地端子板		套	1	

人防暖通设备清单

序号	设备编号	名称	规格型号	单位	数量	注 备
2	PFJ	低噪箱式离心风机	ICC-450B-A-1.5L=7200 m/h3 n=1216 转/分 P=1.5kW=47.6 mmH2O	台	1	
5	HQG	换气管	DN100	个	1	
6	XSFk	消声百叶回风口	铝合金单层百叶、可开启配网 1250X800	个	1	
7	CBF	插板阀	D664/800X320	个	1/1	
8	MBF	电动手动 密闭阀门	双连杆型手电动两用密闭阀门 DN600/DN500/DN400	个	2/3/ 2	
8	CY	测压装置	平时预埋 DN15 镀锌钢管	套	1	
9	PQF	自动排气阀门	YF-d250L=800m/h3	套	3	
10	FK	排风 口	铝合金单层百叶 400X250/500X250	个	7/1	
11	CM	测密管	DN50 镀锌钢管及截止阀	套	6	
12	ZHF	风管止回阀	400X320	个	3	
13	QF	球阀	DN25	个	1	
14	DF	蝶阀	D400	个	1	
15		支 架	见 09FT-01、09FT-02	个	详风 平面	
16		软 接 头	金属软管	个	详风 平面	
18		离心风机减震台		个	3	
19		离心风机减震器	ZT1-4	个	12	
20		油网过滤器压差测量管及球阀	DN15	套	2	
21		放射性监测取样管及球阀	DN32	套	1	
22		尾气监测取样管 及截止阀	DN15	套	1	
23	FHF2	防火调节阀 (70%dc)	1250X800/800X320	只	1/1	
24		焊接风管	3mm 厚钢板	2 m	75	
25		普通风管	1mm 厚钢板	2 m	420	
26	LLJ	流量计	D400	只	1	

序号	设备编号	名称	规格型号	单位	数量	注 备
27		过滤吸收器压差测量管	紫铜管（D4 δ=2）	个	6	
28	XXG	洗消管	DN75	只	1	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	虹吸雨水斗（混凝土）	90	套	18	1. 包含各种配件: 弯头、偏心变径短束节、Y型三通、双法兰锚固管、检查口、管卡、安装片、螺纹杆等材料 2. 接缝、嵌缝、支架的制作、安装、固定综合考虑 3. 其它按照设计图示要求综合考虑
2	虹吸雨水斗（混凝土）	110	套	113	
3	虹吸雨水斗（混凝土）	125	套	121	
4	HDPE 管道（5 米/根）	75	米	135	
5	HDPE 管道（5 米/根）	90	米	140	
6	HDPE 管道（5 米/根）	110	米	95	
7	HDPE 管道（5 米/根）	125	米	315	
8	HDPE 管道（5 米/根）	160	米	1080	
9	HDPE 管道（5 米/根）	200	米	1295	
10	HDPE 管道（5 米/根）	250	米	950	
11	HDPE 管道（5 米/根）	315	米	255	
合计					

二、采购要求

1、本次公开询比为整体采购，询比响应供应商报价时须写明单价及总价、材料的详细参数，报价包含货物深化设计、制造、安装、运输、装卸、过江过路过桥费、售后服务、利润、税金 等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：自买卖双方签订合同起至深圳市轨道交通 15 号线 15101 标施工总承包工程车辆段工区合同供货完成，供货期间按照买方计划分批次进场。

3、交货地点：广东省深圳市南山区同安路 31 号水电十一局深圳地铁 15 号线 15101 标施工总承包工程车辆段工区施工范围指定地点。

3、交货地点：广东省深圳市南山区同安路 31 号水电十一局深圳地铁 15 号线 15101 标施工总承包工程车辆段工区施工范围指定地点。

4、质量标准或要求：卖方保证货物在装箱发货前经过严格测试，质量、技术参数及性能均满足图纸要求的最终新产品，产品质量、规格和技术要求符合该产品国家标准、行业标准及图纸中标注的规范要求。完全满足工程项目现场常态化施工作业及安全标准化使用要求。该货物还应该符合国家有关职业健康安全法律法规的规定及买方 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。由此产生的一切损失将由卖方承担。

5、质保期：24 个月。

6、响应人的资质要求：（1）投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。经工商管理部门注册登记核准的企业法人；符合投标项目经营范围。如果卖方是本合同所述货物生产厂商的指定代理销售单位，则卖方应向买方提供生产厂商的销售代理证书。

（2）投标人提供近三年应具有不少于三项类似产品供货业绩（附合同扫描件或中标通知书），及信用中国查询记录等。

7、投标人报价还应包含：（1）生产厂家的营业执照、生产资质等；（2）代理商的营业执照、资质；（3）企业供货业绩（不少于三份）；（4）企业信用信息公示系统查询页；（5）检测报告等以上资料扫描件随报价资料一起上传平台。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、本次收取投标保证金壹万元整，采用保证金形式。投标保证金在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/>）上线上对公转账支付。投标保证金在投标截止时间前到达。

三、报价表人防门清单

序号	名 称	型 号	结构洞口尺寸(mm)		数量 (樘)
			宽度	高度	
1	无门槛双扇防护密闭门	WSFM5525(6)-P-S	5560	2560	1
2	固定门槛单扇防护密闭门	KDFM0822(6)-P-S	860	2260	1
3	固定门槛单扇防护密闭门	KDFM1222(6)-P-S	1260	2260	1
4	固定门槛单扇防护密闭门	KDFM1522(6)-P-S	1560	2260	1
5	固定门槛单扇密闭门	KDMM0822-P-S	860	2260	1

6	固定门槛单扇密闭门	KDMM1222-P-S	1260	2260	1
7	固定门槛单扇密闭门	KDMM1522-P-S	1560	2260	1
8	无门槛单扇防护密闭门	WDFM0822(6)-P-S	860	2260	1
9	无门槛单扇防护密闭门	WDFM1222(6)-P-S	1260	2260	1
10	无门槛单扇防护密闭门	WDFM1522(6)-P-S	1560	2260	2
11	无门槛单扇密闭门	WDMM0822-P-S	860	2260	1
12	无门槛单扇密闭门	WDMM1222-P-S	1260	2260	2
13	无门槛单扇密闭门	WDMM1522-P-S	1560	2260	2
14	悬摆式防爆波活门	HM8000(6)	760	1460	2
	合计				18

人防给排水设备清单

序号	名称	规格	单位	数量
1	排水管（热镀锌钢管）	DN80	米	35
2	防爆地漏（不锈钢）	FBFDDcr80	个	8
3	普通地漏（不锈钢）	DN80	个	3
4	防护密闭套管	Φ 60X3.5	个	3
5	防护密闭套管	Φ 114X4	个	4

人防电气设备清单

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
2	单元配电箱多种电源配电箱	按系统图定制	台	1	
3	照明配电箱(普通) 照明配电箱	详平时照明系统	台	1	
4	照明配电箱(应急) 照明配电箱	详平时照明系统	台	1	
5	战时进风机配电箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
6	战时排风机配电箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
7	战时给水泵配电箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
8	战时污水泵配电箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	3	
9	通风控制台屏、台、箱、 柜		台	1	
10	通风信号箱事故照明配电箱	自制	台	5	
11	门铃		台	1	
12	抗爆门铃按钮	D21	台	1	
13	防化值班室电源箱 动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
14	通信配电箱动力照明配电箱	按系统图定制	台	1	
15	人防报警器房双电源箱 多种电源配电箱多种电源 配电箱	按系统图定制	台	1	
16	低压无卤电力电缆(市电)	2WDZB-YJY-4x35+1x16mm 1kV	米	200	
18	低压无卤电力电缆(市电)	WDZB-YJY -5X162 1kVmm	米	300	
20	低压无卤电力电缆	WDZB-YJY -5X62 1kVmm	米	200	
21	低压无卤电力电缆	WDZB-YJY -5X42 1kVmm	米	200	
22	低压无卤电力电缆	2WDZB-YJY -4x4mm 1kV	米	200	
23	低压无卤电力电缆	2WDZB-YJY -4x1.5mm 1kV	米	200	
24	控制电缆	2KVV-7x1.0mm	米	150	
25	控制电缆	2KVV-12x1.0mm	米	150	
26	控制电缆	2KVV-22x1.0mm	米	150	
27	控制电缆	2KVV-28x1.0mm	米	150	
29	低压无卤电力电缆	2WDZB-YJY-2x1.5	米	150	

		mm			
30	低压无卤电力电缆	2WDZB-YJY-3x2.5mm	米	50	
31	明装单相二三孔插座	10A ~220V	个	7	
32	热镀锌钢管	SC25/SC50 SC65/SC80/SC100	米	100/100 100/100/100	
33	金属线槽	MR100X100	米	200	
34	无缝钢管	SC50/SC65/SC100	米	200/200/300	
35	接地端子板		套	1	

人防暖通设备清单

序号	设备编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
2	PFJ	低噪箱式离心风机	ICC-450B-A-1.5L=7200 m/h3 n=1216 转/分 P=1.5kW=47.6 mmH2O	台	1	
5	HQG	换气管	DN100	个	1	
6	XSFK	消声百叶回风口	铝合金单层百叶、可开启配网 1250X800	个	1	
7	CBF	插板阀	D664/800X320	个	1/1	
8	MBF	电动手动密闭阀门	双连杆型手电动两用密闭阀门 DN600/DN500/DN400	个	2/3/ 2	
8	CY	测压装置	平时预埋 DN15 镀锌钢管	套	1	
9	PQF	自动排气阀门	YF-d250L=800m/h3	套	3	
10	FK	排风口	铝合金单层百叶 400X250/500X250	个	7/1	
11	CM	测密管	DN50 镀锌钢管及截止阀	套	6	
12	ZHF	风管止回阀	400X320	个	3	
13	QF	球阀	DN25	个	1	
14	DF	蝶阀	D400	个	1	
15		支架	见 09FT-01、09FT-02	个	详风 平面	
16		软接头	金属软管	个	详风 平面	
18		离心风机减震台		个	3	
19		离心风机减震器	ZT1-4	个	12	
20		油网过滤器压差测量管及球阀	DN15	套	2	
21		放射性监测取样管及球阀	DN32	套	1	
22		尾气监测取样管及截止阀	DN15	套	1	
23	FHF2	防火调节阀(70%dc)	1250X800/800X320	只	1/1	

24		焊接风管	3mm 厚钢板	2 m	75	
25		普通风管	1mm 厚钢板	2 m	420	
26	LLJ	流量计	D400	只	1	
27		过滤吸收器差 测量管	紫铜管 (D4 δ=2)	个	6	
28	XXG	洗消管	DN75	只	1	

报价有效期：90 天

四、联系方式

招 标 人：中国电建水电十一局深圳轨道 15 号线车辆段施工局

地 址：深圳市南山区南头街道同安路 31 号

邮 编：518000

联 系 人：张丰海

电 话：15639857000

电子邮箱：348726949@qq.com

中国水利水电第十一工程局有限公司

深圳轨道 15 号线车辆段施工局

(电子签章)

2026 年 10 月 9 日