

工程建设中标候选人公示单

宁波慈城创美强村建设发展有限公司（招标人）的_____
慈城镇“消薄共富”租赁住房建设项目（变配电工程）（招
标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价 (元)	工期/服务 期 (天)	质量要求	项目负责人
浙江欧日力电气有限公司	2481760. 00	60	所供设备必须满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准	
宁波海越电器制造有限公司	2415000. 00	50	所供设备满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准	叶辉
宁波甬新东方电气有限公司	2462940. 00	60	所供设备满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准	覃芳寒
宁波奥克斯智能科技股份有限公司	2632027. 00	60	所供设备必须满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及	

			行业相关标准	
宁波新胜中压电器有限公司	2285146.00	35	满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准	
无效标情况说明				
企业名称		无效标原因		
浙江华恒电力科技有限公司		未提供有效干式变压器 SCB18 系列容量 2000KVA（含）以上国家权威机构出具的型式试验报告 针对招标人有特殊要求的内容，投标人的偏差范围和幅度超过前附表第 1.12.3 款规定情形的		
浙江繁荣电气股份有限公司		投标函中法定代表人或委托代理人未签字或盖章 投标文件未经投标人盖章的；或投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字（或盖章）的（具体以投标人须知前附表第 3.7.3（1）项规定为准）		
浙江麦浪电气股份有限公司		提供的拟投低压配电柜的国家强制性 CCC 认证（强制性认证产品符合性自我声明）不符合招标文件要求 针对招标人有特殊要求的内容，投标人的偏差范围和幅度超过前附表第 1.12.3 款规定情形的		
宁波甬城智能科技有限公司		提供的拟投低压配电柜的国家强制性 CCC 认证（强制性认证产品符合性自我声明）不符合招标文件要求 针对招标人有特殊要求的内容，投标人的偏差范围和幅度超过前附表第 1.12.3 款规定情形的		

--	--

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式： 请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门： 江北区住建局

受理电话： 0574-87202616



招标人（招标代理机构）（盖章）：