

询比采购公告

项目编号：PC-0207-26J5-FG0181

1、采购项目

受中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司委托（以下简称“采购人”），中电建昆设（云南）工程建设有限公司（以下简称“采购代理机构”）以公开询比方式采购邯郸市肥乡区第二医院项目工程施工项目所需的通风等设备，资金已落实。

2、项目概况、采购范围

（1）项目名称：中国电建昆明院邯郸市肥乡区第二医院项目工程施工项目通风等设备采购项目

（2）项目概况：本工程总建筑面积 13545.4 m²，其中地上建筑面积 11216.8 m²，地下建筑面积 2328.6 m²。建设一栋医疗综合楼，功能包括门诊、急诊、住院、医技等，地上5层地下1层，建设内容包括其建筑、结构、给排水、暖通、医疗气体、电气、弱电系统等。

（3）采购范围：邯郸市肥乡区第二医院项目工程施工项目所需的通风等设备采购清单如下：

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
1	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱防火花 防爆-PYY-1 2. 型号:HTFC-1-25 3. 规格:风量:34989m ³ /h 功率:15Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
2	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱防火花 防爆-CFBF-1 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:5128m ³ /h 功率:2.2Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
3	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱防火花 防爆-PYYBF-1 2. 型号:HTFC-1-20 3. 规格:风量:28558m ³ /h 功率:15Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
4	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-CFPF-1 2. 型号:HTFC-1-12 3. 规格:风量:8250m ³ /h 功率:3Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
5	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-PF-1 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:4950m ³ /h 功率:1.5Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
6	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-BF-1 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:3160m ³ /h 功率:1.1Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
7	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-PF-2 2. 型号:HTFC-1-18 3. 规格:风量:11868m ³ /h 功率:3Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
8	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-BF-2 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:5128m ³ /h 功率:2.2Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
9	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱 双速-PF-3 2. 型号:HTFC-V-5 3. 规格:风量:17788/4698m ³ /h 功率:3/2.2Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
10	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-BF-3 2. 型号:HTFC-1-18 3. 规格:风量:15283m ³ /h 功率:4Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
11	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-PYBF-1、2 2. 型号:HTFC-1-18 3. 规格:风量:18636m ³ /h 功率:4.5Kw 4. 详细参数见图纸	台	2	
12	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-PF-2-1 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:2870m ³ /h 功率:0.55Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
13	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-PF-3-1 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:2870m ³ /h 功率:0.55Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
14	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-PF-4-1 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:2870m ³ /h 功率:0.55Kw	台	1	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
15	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-PF-4-2 2. 型号:HTFC-1-7 3. 规格:风量:3650m ³ /h 功率:0.75Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
16	离心式通风机	1. 名称:离心风机箱-CFPF-2 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:2826m ³ /h 功率:1.5Kw 4. 详细参数见图纸	台	1	
17	离心式通风机	1. 名称:离心风机-GLPF-2-1 2. 型号:HTFC-1-9 3. 规格:风量:1650m ³ /h 功率:550w 4. 详细参数见图纸	台	1	
18	轴流通风机	1. 名称:高温排烟混流风机-PY-1、2、3 2. 型号:SWF-1-8 3. 规格:风量:37350m ³ /h 功率:15Kw 4. 详细参数见图纸	台	3	
19	轴流通风机	1. 名称:防爆轴流风机-PF-5-1 2. 型号:YGF-3.5A 3. 规格:风量:2134m ³ /h 功率:0.75Kw	台	1	
20	轴流通风机	1. 名称:防爆边墙风机-FB-1-1 2. 型号:WEXD-350-E4 3. 规格:风量:2200m ³ /h 功率:190w 4. 详细参数见图纸	台	1	
21	轴流通风机	1. 名称:防爆边墙风机-PF-6-1 2. 型号:WEXD-400-D4 3. 规格:风量:风量:3800m ³ /h 功率:1250w 4. 详细参数见图纸	台	1	
22	空调器	1. 名称:全新风机组 2. 型号:MDV-D450 3. 规格:制冷量=45KW,制热量=27.8KW,N=1.58KW,L=4000m ³ /h 4. 详细参数见图纸	台	7	
23	空调器	1. 名称:全新风机组 2. 型号:MDV-D560 3. 规格:制冷量=56KW,制热量=39KW,N=2.25KW,L=5000m ³ /h 4. 详细参数见图纸	台	1	
24	空调器	1. 名称:全新风机组 GLXF-2-1 2. 型号:MDV-D140T 3. 规格:制冷量=14KW,制热量=1KW,N=0.5KW(220V),L=1200m ³ /h 4. 详细参数见图纸	台	1	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
25	空调器	1. 名称:全新风室外机 2. 型号:MDV-450W 3. 规格:制冷量=45KW 制热量=50KW,制冷功率=12.91KW(380V),制热功率=12.5KW 4. 详细参数见图纸	台	8	
26	空调器	1. 名称:全新风室外机 2. 型号:MDV-560W 3. 规格:制冷量=56KW 制热量=63KW,制冷功率=16.82KW(380V),制热功率=15.9KW 4. 详细参数见图纸	台	1	
27	空调器	1. 名称:室外机-WD-1-1 2. 型号:EKRV860ER1 3. 规格:制冷量=242KW 制热量=270KW,制冷功率=63.45KW(380V),制热功率=64.42KW 4. 详细参数见图纸	台	1	
28	空调器	1. 名称:室外机-WD-2/3-3 2. 型号:EKRV600ER1 3. 规格:制冷量=170KW 制热量=190KW,制冷功率=44.76KW(380V),制热功率=45.55KW 4. 详细参数见图纸	台	2	
29	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:EKRV440ER1 3. 规格:制冷量=124KW 制热量=138KW,制冷功率=33.06KW(380V),制热功率=33.46KW 4. 详细参数见图纸	台	5	
30	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:EKRV500ER1 3. 规格:制冷量=141KW 制热量=157KW,制冷功率=37KW(380V),制热功率=37.45KW 4. 详细参数见图纸	台	3	
31	空调器	1. 名称:室外机-WD-5-1 2. 型号:EKRV1080ER1 3. 规格:制冷量=306KW 制热量=431KW,制冷功率=79.66KW(380V),制热功率=81.78KW 4. 详细参数见图纸	台	1	
32	空调器	1. 名称:室外机-K-3-WD 2. 规格:长 x 宽 x 高:1500x1300x1100mm 117KG 3. 详细参数见图纸	台	1	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
33	空调器	1. 名称: 全新风室外机-GLWD-2-1 2. 型号: MDV-224W 3. 规格: 制冷量=22.4KW 制热量=25KW, 制冷功率=5.1KW(380V), 制热功率=5.48KW 4. 详细参数见图纸	台	1	
34	风机盘管	1. 名称: VRF 室内机(薄型风管天井式)-D71T 2. 规格: 制热量=7.1KW, N=0.36KW(220V), 制热量=8KW, N=0.47KW(220V) 3. 详细参数见图纸	台	149	
35	风机盘管	1. 名称: VRF 室内机(薄型风管天井式)-D56T 2. 型号: MDV-D56T 3. 规格: 制冷量=5.6KW, 制热量=6.3KW, N=0.36KW(220V) 4. 详细参数见图纸	台	31	
36	风机盘管	1. 名称: VRF 室内机(薄型风管天井式)-D45T 2. 型号: MDV-D45T 3. 规格: 制冷量=4.5KW, 制热量=5KW, N=0.06KW(220V) 4. 详细参数见图纸	台	4	
37	风机盘管	1. 名称: VRF 室内机(四面出风式) -D71T 2. 型号: MDV-D71T 3. 规格: 制冷量=7.1KW, 制热量=8KW, N=0.47KW(220V) 4. 详细参数见图纸	台	84	
38	风机盘管	1. 名称: VRF 室内机(四面出风式) -D56T 2. 型号: MDV-D56T 3. 规格: 制冷量=5.6KW, 制热量=6.3KW, N=0.36KW(220V) 4. 详细参数见图纸	台	1	
39	风机盘管	1. 名称: VRF 室内机(四面出风式) -D36T 2. 型号: MDV-D36T 3. 规格: 制冷量=3.6KW, 制热量=4KW, N=0.08KW(220V) 4. 详细参数见图纸	台	68	
40	空调器	1. 名称: 立式空调-K-1 2. 型号: KFR-50GW 3. 规格: 制冷量=5.1KW 制热量=7.2Kw, 制冷功率=1300W(220V), 制热功率=1900W 4. 详细参数见图纸	台	7	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
41	空调器	1. 名称: 壁挂式空调-K-2 2. 型号: KFR-35GW 3. 规格: 制冷量=3.5KW 制热量=5Kw, 制冷功率=860W (220V), 制热功率=1300W 4. 详细参数见图纸	台	3	
42	空调器	1. 名称: 机房专用空调-K-3 2. 规格: 总冷量 40.1KW, 显冷量 37KW, 风量 11000(m ³ /h), 电加热: 6kW 加湿量: 5KG/h 3. 详细参数见图纸	台	1	
43	除湿机	1. 名称: 除湿机 2. 规格: 除湿量: 90L/天, 风量: 750m ³ /h, 功率: 1.5kW (220V)	台	9	
44	其他成品散热器	1. 材质、类型: 蓄热式电暖气 2. 型号、规格: 2000W	组	7	
45	空调器	1. 名称: 热风幕 2. 规格: 风量: 2250m ³ /h 长: 1.5m, 风机电量: 165w/220V 电加热量: 1000W 3. 详细参数见图纸	台	5	
46	气体汇流排	1. 名称: 自动切换氮气汇流排 2. 型号、规格: 5*2 瓶组 L=31.5m ³ /h p=0.95mpa 3. 每套包含 2 组气瓶架、2 组气体汇流排、10 个气瓶扣链、1 台减压切换装置、1 台医用气体报警器、角阀、托架、线缆等	套	1	
47	气体汇流排	1. 名称: 自动切换二氧化碳汇流排 2. 型号、规格: 2*2 瓶组 L=1.92m ³ /h p=0.4mpa 3. 每套包含 2 组气瓶架、2 组气体汇流排、4 个气瓶扣链、1 台减压切换装置、1 台医用气体报警器、角阀、托架、线缆等	套	1	
48	真空泵	1. 名称: 油旋片式真空泵 2. 参数: Q=50m ³ /h N=1.25kW/380V 重量=80kg	台	3	
49	集污罐	1. 名称: 污物收集罐 2. 型号、规格: V=0.05m ³ DN250 PN1.0	个	2	
50	医用真空罐	1. 名称: 医用真空罐 2. 型号、规格: V=1.0m ³ ϕ 800 H=2400mm 重量=350kg	台	2	
51	除菌过滤器	1. 名称: 除菌过滤器 2. 规格: Q=2.5m ³ /min	个	1	
52	低压成套控制柜	1. 名称: 自动控制柜	台	1	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
53	信号报警装置柜、箱	1. 名称：报警箱	台	1	
54	空气压缩机	1. 名称:无油螺杆空气压缩机 2. 参数:L=1.0m ³ /minN=9.2kW P=0.8MPa 3. 空压机内置进气消声装置 过滤器 后冷气 4. 尺寸: 1100*800*1000mm 5. 重量:500kg	个	2	
55	医用真空罐	1. 名称：储气罐 2. 型号、规格:V=1.0m ³ P=1.0MPa D800 H=2367mm 重量=80kg	台	2	
56	干燥机	1. 名称：冷冻式干燥机 2. 型号、规格:L=1.2m ³ /min N=1.0KW 220V/50HZ 3. 外形尺寸：800*450*730mm	台	2	
57	空气过滤器	1. 名称：1级压缩空气过滤器 2. 型号、规格:L=1.2m ³ /min 3. 过滤效率：≥99.9% 4. 阻力：0.4mpa	个	2	
58	空气过滤器	1. 名称：2级压缩空气过滤器 2. 型号、规格:L=1.2m ³ /min 3. 过滤效率：≥99.9% 4. 阻力：0.03mpa	个	2	
59	除菌过滤器	1. 名称:细菌过滤器 2. 规格:L=1.2m ³ /min 3. 过滤效率：≥99.995%	个	2	
60	报警装置	1. 名称：一氧化碳浓度报警装置	组	1	
61	二级稳压箱	1. 名称:压缩空气二级稳压箱	台	4	
62	气体终端	1. 名称：智能氧气监控终端	个	1	
63	报警控制器	1. 名称：气体报警器	套	4	
64	气体汇流排	1. 名称:自动切换氧气汇流排 2. 型号、规格：10*2 瓶组 L=44.1m ³ /h p=0.45mpa 3. 每套包含 2 组气瓶架、2 组气体汇流排、 20 个气瓶扣链、1 台减压切换装置、1 台 医用中心供氧系统报警器、角阀、托架等	套	1	
65	流量计	1. 名称：氧气流量计	台	5	
66	二级稳压箱	1. 名称:氧气二级稳压箱	台	5	
67	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZBN-KYJ7*1.5	m	323.04	
68	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-BYJ2.5	m	4510.24	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
		3. 材质:铜芯			
69	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS4X1.5 3. 材质:铜芯	m	1122.27	
70	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS2X2.5 3. 材质:铜芯	m	4600.57	
71	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS2X1.5 3. 材质:铜芯	m	2348.91	
72	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱	台	28	
73	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 安装方式:门上 0.2M 安装	个	8	
74	点型探测器	1. 名称:感温探测器	只	28	
75	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	只	521	
76	按钮	1. 名称:紧急启动按钮 2. 安装方式:墙上 1.4M 安装	个	8	
77	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上 1.4M 安装	个	55	
78	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装方式:消火栓箱内	个	82	
79	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:墙上 2.6M 安装;室外安装时,防护等级 IP55	个	73	
80	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块	个	76	
81	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块	个	64	
82	隔离器	1. 名称:总线短路隔离器	个	41	
83	消防广播(扬声器)	1. 名称:阻燃型吸顶扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	108	
84	消防广播(扬声器)	1. 名称:阻燃型壁挂扬声器 2. 安装方式:墙上、柱上 2.5M 安装	个	21	
85	控制器	1. 名称:总线式气体报警控制器 2. 安装方式:按设置场所分为 H2、O2、CO2、CH4 气体探测 控制器	台	4	
86	控制器	1. 名称:总线式气体灭火控制器 2. 安装方式:墙上 1.4M 安装	台	6	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
87	报警联动一体机	1. 名称:火灾报警联动一体机 2. 包括:包含火灾报警控制器、图形显示装置、多线控制盘、消防总线电话总机、消防广播主机、消防联动电源、防火门监控器、应急照明控制器等 3. 安装方式:落地	台	1	
88	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS2X1.5 3. 材质:铜芯	m	1219.67	
89	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS2X1.5 3. 材质:铜芯	m	490.5	
90	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-BYJ4 3. 材质:铜芯	m	981	
91	离心式泵	1. 名称:室内外消防系统供水泵 2. 规格:Q=55L/S, H=75m, N=110kw	台	2	
92	离心式泵	1. 名称:消防稳压装置 2. 包括:消防稳压泵 Q=1.5L/S, H=20m, N=0.37kw, 一用一备; 稳压罐 SQL800; 其他配件; 控制柜一套	套	1	
93	离心式泵	1. 名称:室内自动喷水灭火系统供水泵 2. 规格:Q=30L/S, H=75m, N=55kw	台	2	
94	离心式泵	1. 名称:喷淋稳压装置 2. 包括:喷淋稳压泵 Q=1L/S, H=20m, N=0.37kw, 一用一备; 稳压罐 SQL800; 其他配件; 控制柜一套	套	1	
95	黏滞流体阻尼器	1. 阻尼器 2. VFD 3. 配套预埋件及辅材	组	54	
96	BRB 阻尼器	1. 阻尼器 2. BRB 3. 配套预埋件及辅材	组	30	
97	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCBH15-1000/10 3. 容量 (kV·A):1000 KVA 4. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	2	
98	低压开关柜 (屏)	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA1/3/6 3. 规格:1000*2200*800 4. 基础型钢形式、规格:基础槽钢	台	3	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
99	低压开关柜 (屏)	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: 1AA2 3. 规格: 1000*2200*1500 4. 基础型钢形式、规格: 基础槽钢	台	1	
100	低压开关柜 (屏)	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: 1AA4/5/7/8/9/10/11 3. 规格: 1000*2200*600 4. 基础型钢形式、规格: 基础槽钢	台	7	
101	低压开关柜 (屏)	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: 2AA1/4/8 3. 规格: 1000*2200*800 4. 基础型钢形式、规格: 基础槽钢	台	3	
102	低压开关柜 (屏)	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: 2AA2 3. 规格: 1000*2200*1500 4. 基础型钢形式、规格: 基础槽钢	台	1	
103	低压开关柜 (屏)	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: 2AA3/5/6/7/9/10 3. 规格: 1000*2200*600 4. 基础型钢形式、规格: 基础槽钢	台	6	
104	槽形母线	1. 名称: 母线 2. 规格: GLMC-T/2000-5F	m	2.5	
105	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-3*120+2*70	m	82.24	
106	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-5*4	m	589.1	
107	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*240+1*120	m	230.57	
108	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*150+1*70	m	157.26	
109	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*120+1*70	m	81.45	
110	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*70+1*35	m	215.54	
111	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*50+1*25	m	667.87	
112	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*35+1*16	m	566.89	
113	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-3*240+2*120	m	457	
114	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-3*120+2*70	m	240	

序号	名称	规格型号	单位	预计数量	备注
115	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*25+2*16	m	280.34	
116	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16	m	601	
117	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6	m	884.2	
118	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-5*16	m	220.18	
119	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-5*6	m	240.66	
120	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZ-KYJY-7*1.5	m	1002	
121	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: WDZ-BY25 3. 材质: 铜芯	m	401.27	
122	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: WDZ-BY4 3. 材质: 铜芯	m	9242.51	
123	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BY4 3. 材质: 铜芯	m	9381.87	
124	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: WDZ-BY2.5 3. 材质: 铜芯	m	24954.1	
125	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BY2.5 3. 材质: 铜芯	m	43403.7	
126	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: WDZN-BY1.5 3. 材质: 铜芯	m	2098.18	
127	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BY1.5 3. 材质: 铜芯	m	2961.82	
128	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: WDZ-BY1.5 3. 材质: 铜芯	m	3817.07	
129	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BY1.5 3. 材质: 铜芯	m	2430.94	
130	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ2.5 3. 材质: 铜芯	m	5218.76	

(4) 交货时间：合同签订后，具体交货时间以采购人书面通知为准。采购人发出书面交货通知后，卖方应在 180 个日历日内完成全部货物交付。

(5) 交货地点：邯郸市肥乡区第二医院项目工程施工项目施工现场。

(6) 质量要求：产品的质量标准满足本项目说明的要求及现行国家、行业质量标准，并达到合格要求。

3、供应商资格要求

(1) 供应商为生产制造企业的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，具有有效的质量、环境、职业健康管理体系认证证书。

(2) 供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力，所代理的制造企业满足第（1）条中相关要求，具有制造企业出具的授权书。

制造企业及其代理商不得同时参加。

(3) 供应商应提供自 2023 年 01 月 01 日以来（以合同签订日期为准）具有与本次产品相同或相近技术能力设备销售业绩不少于 1 个，需提供相关证明材料如（合同协议书或验收证明或业主证明材料）。

(4) 供应商信誉及履约情况良好，近三年（2023 年 01 月 01 日至今）没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录（须提供书面承诺）；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站“严重失信主体名单查询”、“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”名单（提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上“严重失信主体名单查询”、“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”查询结果截图）。

(5) 供应商须提供近三年（2023-2025 年）的财务报表（包含资产负债表、现金流量表、利润表）或经审计的审计报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表）。【注：若成立不足三年的，提供成立至今的财务报表（包含资产负债表、现金流量表、利润表）或经审计的审计报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表）】。

(6) 供应商能开具增值税专用发票。

(7) 本次采购不接受联合体。

(8) 资料的真实性：供应商提供的资料必须真实可信，如果供应商为达到询比目的，有弄虚作假或隐瞒的行为，采购人有权取消该供应商的询比资格或成交资格。（须提供书面承诺）。

(9) 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等禁止投标的情形（须提供书面承诺）。

4、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，**2026年10月13日17时00分**（北京时间）在“中国电建采购招标数智化平台”（网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>），明确参与项目并自行下载采购文件。

2、供应商可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

(1) 已注册的供应商：明确参与项目，下载采购文件。

(2) 未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口→切换“新版登录”→“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确参与项目，下载采购文件。

(3) 原中国电建设备物资集中采购平台供应商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。激活流程：登录新平台点击“立即注册/激活”→按提示填写信息→完成个人及企业实名认证→确认征信信息→激活成功！

(4) 登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册-供应商》。

3、本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取文件费。

5、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为**2026年10月20日09时30分**（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>）递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>）全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线响应，

办理方式如下：

方式 1：登录系统后点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，数字证书办理客服电话：010-56032365。

方式 2：联系客服提供相关材料办理实体数字证书，客服电话：4006664230 转 0。

并请严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由供应商自行承担后果。

(2) 各供应商须登录中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。(电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)。

(3) 投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启；开标采用集中解密方式，无须各供应商进行在线签到及解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通知所有已获取采购文件的供应商。

3、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页→服务中心→“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6、发布公告的媒介

本次采购公告仅在中国电建阳光采购网 (<https://bid.powerchina.cn>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 正式发布。我公司未授权任何第三方网络平台转载或发布本公告内容。

本公告仅供有意参与本次采购的相关单位参考使用，任何单位和个人未经我公司允许不得擅自转载、摘编、进行商业性利用或以其他方式非法使用本公告内容。

对于未经许可使用本公告的行为，我公司保留依据《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及其他相关法律法规，追究侵权单位或个人法律责任的一切权利。因侵权行为产生的所有合理维权费用，均由侵权行为人承担。

7、联系方式

采 购 人：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

联系地址：云南省昆明市人民东路 115 号

邮 编：650051

联 系 人：曹志飞

电 话：13529423724

邮 箱：1023037839@qq.com

采购代理机构：中电建昆设（云南）工程建设有限公司

联系地址：云南省昆明市学府路 691 号

邮 编：650000

联 系 人：潘先生

电 话：17387792739

邮 箱：2108300831@qq.com

8、提出异议的渠道和方式

联 系 人：杨先生

电 话：13769114757

邮 箱：yangyongsheng_kmy@powerchina.cn

9、纪检监督机构

监督机构：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司纪委办公室

监督电话：0871-63062109

