

各潜在报价单位：

因[PC-0107-26J6-FG1360]中国电建水电七局五分局普洱光伏电力金具采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 15 日 10 时 00 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

PC-0107-26J6-FG1360

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	0°铝设备线夹	SY-630/45A(axh=160x195)	套	7	
2	0°铝设备线夹	SY-400/35A(axh=125x125)	套	5	
3	0°铝设备线夹	SY-400/35A(axh=110x190)	套	7	
4	0°铝设备线夹	SY-400/35A(axh=160x195)	套	4	
5	0°双导线铝设备线夹	SSY-400/35A-200(axh=160x180)	套	4	
6	30°铝设备线夹	SY-630/45B(axh=110x190)	套	7	
7	30°铝设备线夹	SY-400/35B(axh=110x160)	套	3	
8	30°铝设备线夹	SY-630/45B(axh=80x82)	套	3	
9	30°铜铝过渡设备线夹	SYG-630/45B(axh=100x100)	套	10	
10	T 形线夹	TY-630/45	套	14	
11	T 形线夹	TY-400/35	套	15	
12	耐张线夹	NYG-630/45	套	14	
13	悬垂线夹	CGJ-5	套	10	
14	悬垂线夹	CGJ-6	套	7	
15	双导线 T 形线夹	TYS-2x400/200	套	5	
16	双分裂导线间隔棒	MRJ-5/200	套	18	
17	钢芯铝绞线	JL/LB20A-630/45	米	300	
18	铝包钢芯铝绞线	JL/LB20A-630/45	米	300	
19	铝包钢芯耐热铝合金绞线	JNRLH1/LB20A-400/35	米	250	
20	耐张绝缘子串	19(U160BP/155D)，附全套金具，单导线	串	14	19 片式耐张防污型悬式瓷绝缘子串
21	耐张绝缘子串	19(U160BP/155D)，附全套	串	14	19 片式耐张防污型悬式

		金具，双导线			瓷绝缘子串
22	悬垂绝缘子串	18(U160BP/155D)，附全套金具，单导线	串	14	18 片式耐张防污型悬式瓷绝缘子串
23	悬垂绝缘子串	18(U160BP/155D)，附全套金具，双导线	串	14	18 片式耐张防污型悬式瓷绝缘子串

注：该数量仅供响应报价时参考，不作为最终结算量，具体供应结算量以合同签订后，按需方通知送货量进行发货，双方签字确认实际交货数量为准。若因施工计划、设计变更等原因，致使实际供货数量与暂估数量发生偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 0.1 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。报价包含货物的原材料、生产加工费、装车费、出厂检验试验费、采购保管费、运输费（运输至合同指定施工现场的人材机的安全费用、保险等一切相关费用）、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项费用，以及其他交付买方使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，不含卸车费，不再增补任何费用。响应人确保供货及时，满足招标人技术标准要求。

供应商应遵循“合理低价”原则进行报价，并承诺其报价是基于成本、市场和合理利润的科学判断。经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序），将被列入公司（或集团）受限供应商名单。

2、交货期：2026 年 10 月起，具体交货时间以项目要求为准。

3、交货地点：云南省普洱市澜沧县南岭乡水电七局施工现场。

4、质量标准或要求：所有电力金具应符合 GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》、GB/T 2317 系列电力金具试验方法；线夹满足 GB/T 14315-2008《电力金具 导线用压缩型金具》；线夹满足 GB/T 2340-2023《T 型线夹》、DL/T 757-2009《耐张线夹》、DL/T 756-2023《悬垂线夹》；分裂导线间隔棒满足 DL/T 346-2023《分裂导线间隔棒》；钢芯铝绞线满足 GB/T 17937-2019《铝包钢绞线》、GB/T 1179-2017《圆线同心绞架空导线》、GB/T 30551-2014《架空耐热铝合金绞线》；绝缘子满足 GB/T 7253-2019《交流盘形悬式瓷绝缘子元件》。电力

金具、绝缘子须提供有效产品合格证，满足光伏升压站现场安装及电气性能要求。本文件未详尽规定部分，均应满足现行国家及行业标准相关要求；招标文件要求与国家、行业标准不一致时，按较高要求执行。

5、质保期：货到现场验收合格起 6 个月。

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须是经中华人民共和国境内（除中国港、澳、台地区）供应商（以下简称境内供应商）需取得工商行政机关颁发的营业执照，具有作为市场主体合法的经营权，包括企业法人、非公司企业法人、个体工商户等；应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力，具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），需提供近 3 年内的供货合同不少于 1 份。

6.2 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.3 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6.4 本次招标不接受联合体投标。

7、响应文件须提交报价，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，提供电子版响应文件份数正本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优（税前价比较）的原则。

9、支付和结算方式：

9.1 支付方式采用：☒银行转账☒在线支付☒银行承兑☒供应链融资☒电子支付凭证等。

9.2 价格机制：采用固定价

9.3 结算周期：

结算周期为上月 21 日至本月 20 日。每月 21 日办理当月结算。结算完成并开具增值税专用发票后，2 个月内支付当月结算货款的 95%，扣留 5%作为质保金，质保期到期后 1 个月内无息支付。质保期 6 个月。

10、已交货且未结算货物的全额增值税专用发票（包括抵扣凭证）、验收资料等。

11、询价文件的获取、递交、监督和公布报价结果

凡有意参加的供应商，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为 <https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。完成注册的供应商，请于 2026 年 10 月 11 日 15:00 至 2026 年 10 月 14 日 17:00(北京时间，下同)，通过互联网登录“中国电建采购招

标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>），明确所报价项目，自行下载。

12、询价通知的监督

监督机构:中国水利水电第七工程局有限公司第五分局纪委监察部,监督电话
028-37642226

13、技术规格偏离说明

报价人如对询价内容有偏离时，需在此条款中说明。

14、评比人员、内容及原则

14.1、询价工作小组由熟悉相关业务的人员以及有关技术、经济等方面的专家组成。

14.2、询价通知的响应性评定、资信评审、商务技术、技术评审等进行综合评议。

14.3、评比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

14.4、成交原则：在报价单位完全响应询价条款要求的前提下，以税前报价最优的供应商为成交单位。

14.5、不满足资格条件的报价函不予评审。

14.6、报价不完整，缺项、漏项供应商不接受评审。

15、成交通知

在本章规定的报价有效期内，询价人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的报价人。

16、签订合同

成交人应当自成交通知书发出之日起7个日历天内订立书面合同。

报价有效期：90 天

四、联系方式

招 标 人：水电七局普洱片区光伏发电项目指挥部

地 址：云南省普洱市澜沧县南岭乡黄回村

联系人：成先生

电话：18291436351

