

安徽宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2 标）

尾水主洞、支洞、岔管工程及 5#、6#施工支洞等工程询比采购公告

安徽宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2 标）尾水主洞、支洞、岔管工程及 5#、6#施工支洞等工程 已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：安徽宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2 标）尾水主洞、支洞、岔管工程及 5#、6#施工支洞等工程

1.2 供应商：中国水利水电第六工程局有限公司安徽宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2 标）项目部

1.3 采购代理机构：/

1.4 采购项目资金落实情况：资金来源已落实

1.5 采购项目概况：宁国龙潭抽水蓄能电站位于安徽省宁国市霞西镇境内，上水库位于霞西镇塔里村附近、虹龙河源头，下水库位于霞西镇石河村附近，与宁国市直线距离约 20km，距宣城市直线距离约 60km，距合肥市直线距离约 210km。电站建成后将承担江苏电网调峰、填谷、储能、调频、调相及备用任务。

枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成，电站为一等大（1）型工程，其主要建筑物按 1 级建筑物设计。上水库坝址以上控制流域面积 0.87km²。上水库正常蓄水位 785m，死水位 756m；有效库容 702 万 m³。下水库坝址以上控制流域面积 6.38km²。下水库正常蓄水位 260m，死水位 229m，有效库容 680 万 m³。电站装机 1200MW（4×300MW），多年平均发电量 12 亿 kW·h。

上水库位于霞西镇石河村虹龙河上游源头山区，天然库盆在平面上形似一片枫叶，叶片由 3 条大沟及其支沟构成，坝址坐落在叶柄处。主要建筑物有上水库大坝、环库道路、上库进/出水口等。上水库大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程 789.00m，防浪墙顶高程 790.20m，最大坝高 76.0m（趾板处），坝顶长度 417.00m，坝顶宽度 10.0m。

下水库位于宁国市霞西镇石河村附近，在龙潭溪石河村上游约 200m 河段处

筑坝成库，主要建筑物有下水库大坝、竖井式溢洪道、泄放洞、下库进/出水口等。下水库大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程 266.00m，坝顶宽 10.00m，坝顶上游设“L”型防浪墙，墙顶高程 267.20m，最大坝高 100.00m（坝轴线处），坝顶长度 376.0m，上游坝坡为 1:1.404，下游坝坡坡比为 1:1.4。坝后设压坡体，压坡体下游坡比 1:2。下游坝坡采用混凝土框格梁植草护坡。

输水系统主要包括上库进/出水口、引水上平洞、引水上斜井、引水中平洞、引水下斜井、引水下平洞、引水钢岔管、引水钢支管、尾水支管、尾水岔管、尾水隧洞、尾水调压室、下库进/出水口等。上、下库进/出水口之间输水系统总长约 3763.3m（沿 1#机输水系统长度，下同），其中引水系统长约 1198.6m，尾水系统长约 2564.7m。

地下厂房系统三大主洞室平行布置，主副厂房洞开挖尺寸为 179.0m×24.5m×56.7m（长×宽×高，下同），主变洞开挖尺寸为 183.5m×20.0m×22.8m，尾闸洞开挖尺寸为 140.9m×7.8m×21.3m。

1.6 成交供应商数量及成交份额：

☒ 一家

☐ ____家，成交份额：第一名：____;第二名：____;第三名：____;.....

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：安徽宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2 标）尾水主洞、支洞、岔管工程及 5#、6#施工支洞等工程，详见工程量清单。

2.2 计划工期：1340 日历天，具体以开工令为准。

2.3 建设地点：安徽省宁国市霞西镇石河村

2.4 质量要求：

（1）建筑安装工程质量满足国家、行业规程规范和工程设计文件规定的各项要求，保证工程满足国家和行业施工验收规范要求，单元工程质量合格率 100%。

（2）建筑工程单元工程优良率达到 90%以上，机电设备及金属结构安装工程单元工程优良率达到 95%以上。不发生工程质量事故。

（3）质量通病防治计划完成率 90%及以上，标准工艺应用计划完成率 100%，强制性条文执行率 100%，杜绝较大质量缺陷。

（4）项目档案归档率 100%、资料准确率 100%、案卷合格率 100%。

(5) 高水平达标投产。

(6) 实现公司工程创优目标。

(7) 不发生施工原因引起对社会造成较大影响的质量事件。

2.5 安全目标: 严格执行国家、行业有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度, 确保工程建设安全文明施工采取积极的安全措施, 确保实现以下安全目标

(1) 不发生人身死亡和重伤事故;

(2) 不发生一般及以上设备、设施事故;

(3) 不发生一般及以上的火灾、爆炸及触电事故;

(4) 不发生因工程建设引起的电网停电事故;

(5) 不发生负有责任的重大及以上交通事故;

(6) 不发生恶性误操作事故;

(7) 不发生重大及以上的质量事故;

(8) 不发生垮坝和水淹厂房事故;

(9) 不发生较大及以上食品安全事故;

(10) 不发生一般及以上环境污染事件和环水保违规事件;

(11) 不发生致残达一级至四级的职业病;

(12) 不发生人员密集区域踩踏拥挤等群死群伤事故;

(13) 不发生重大垮(坍)塌事故;

(14) 不发生火工品、放射源丢失事故;

(15) 不发生网络安全事故;

(16) 不发生反恐防恐及内部保卫治安责任事故;

(17) 不发生泄密事件。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求:

(1) 资质要求: 劳务施工资质不分等级

(2) 财务要求: 近三年经会计师事务所或审计机构审计的近年财务会计报表复印件, 包括资产负债表、现金流量表、利润表等

(3) 业绩要求: 响应人近五年至少承揽过一个隧洞工程施工或石方开挖工程施工或抽水蓄能电站工程施工类似业绩

(4) 信誉要求：供应商在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人（提供截图）；供应商（含单位、法定代表人）在“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录（提供截图）。

(5) 承担本项目的主要人员要求：项目经理具有二级及以上建造师资格证书、安全生产证书 B 类、提供距采购相邻 3 个月以上真实、有效社保证明；技术负责人具有建造师或工程师或安全证书、提供距采购相邻 3 个月以上真实、有效社保证明；安全负责人具有安全生产证书 C 类，提供距采购相邻 3 个月以上真实、有效社保证明，如需更换以上人员须征得供应商同意。

(6) 其他要求：/。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3) 其他：不得被中国电力建设集团有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司列入禁用名单

3.3 本次采购 不接受 联合体。

4 采购文件的获取

凡有意参加询比采购活动者，请于 2026 年 10 月 13 日 8: 00-2026 年 10 月 16 日 8: 00（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5 响应文件的递交

5.1（A）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 10 月 19 日上午 11:00 整（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，供应商将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7 发布公告的媒介

本询价采购公告在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

8 其他

因前期标影响，现场存在诸多不利因素，供应商应自行查勘现场。合同签订后，因非采购人原因导致的供应商成本增加等一切风险均包含在投标单价中，供应商不得向采购人提出任何争议和索赔。与采购人研究商定后的除外。

9 联系方式

采购人：安徽宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2 标）项目部

地址：安徽省宁国市霞西镇中国水利水电第六工程局有限公司宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2 标）项目部

邮编：242300

联系人：吕鑫南

电话：18043061131

电子邮箱：904143420@qq.com

10 提出异议的渠道和方式

单位：安徽宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2 标）项目部

电话：18043061131

电子邮箱：904143420@qq.com

11 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第六工程局有限公司华中公司纪委办公室（0551-62864155）提出投诉。

____年____月____日

