

谈判采购公告

项目编号：PC-0507-26J6-FG3356

1、采购项目

中电建武汉铁塔有限公司（以下简称“采购人”）以谈判方式采购武汉铁塔公司光伏电站及配套储能设施建设项目（一期）项目所需的箱变、高低压柜材料，已落实项目资金。

2、项目概况与采购范围

- (1) 项目名称：武汉铁塔公司光伏电站及配套储能设施建设项目（一期）
- (2) 项目概况：本期工程拟利用屋顶建筑面积约为 73285m²，规划交流侧容量 10.67MW，直流侧容量 12.54MW,采用本项目采用“自发自用，余电上网”的并网方式，并网电压等级为 0.4kV/10kV,共设置 4 个并网点。
- (3) 采购范围：

序号	物资名称	型号/规格	数量	单位
1	组合型成套箱式变电站	光伏箱变(2000kVA)（含高低压柜），高压柜采用 XGN15-12 断路器柜型 630A/25kA，具备过流、速断保护;温度保护;高温报警;超温跳闸保护（箱变测控装置）；低压柜采用 GGD 柜型，主断路器 ACB-2000HU/3P 2000A 800V，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障保护，并加装失压脱扣线圈，满足重合闸功能， 6 路出线塑壳断路器 MCCB-400HU/3300800V；配置多功能仪表具备通讯功能，箱变外壳为金属材质，防护等级应不低于 IP54，配置烟感报警装置；变压器 SCB18-2000/10.5, 10.5±2x2.5%/0.8kV, Dy11 Uk=6.0%带风机，带温度控制	1	座
2	组合型成套箱式变电站	光伏箱变(3150kVA)（含高低压柜）。高压柜采用 XGN15-12 断路器柜型 630A/25kA，具备过流、速断保护;温度保护;高温报警;超温跳闸保护（箱变测控装置）；低压柜采用 GGD 柜型，主断路器 ACB-3200HU/3P 3200A 800V，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障保护，并加装失压脱扣线圈，满足重合闸功能， 10 路出线塑壳断路器 MCCB-400HU/3300 800V；配置多功能仪表具备通讯功能，箱变外壳为金属材质，防护等级应不低于 IP54，配置烟感报警装置；变压器 SCB18-3150/10.5, 10.5±2x2.5%/0.8kV, Dy11 Uk=6.0%带风机，带温度控制。	1	座
3	高压成套配电柜	光伏集电线路柜 KYN28A	1	座

		-12 630A 25kA 200/5A ，带方向线路保护装置，速断保护、限时过流保护、零序过流保护		
4	高压成套配电柜	电压互感器柜 KYN28A-1 2 10/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ /0.1/3kV	2	座
5	高压成套配电柜	SVG 馈线柜 KYN28A-12 630A 25kA 150/5A ，电容器保护装置，过电流保护、过电压保护、欠电压保护、零序过流保。	2	座
6	高压成套配电柜	所变柜 KYN28A-12 50 kVA，干式变压器 SCB14-50kVA，10.5± 2× 2.5%/0.4kV。	2	座
7	高压成套配电柜	计量 KYN28A-12 400 /5A	1	座
8	高压成套配电柜	备用柜 KYN28A-12 630A 25kA 200/5A ，带方向线路保护装置，速断保护、限时过流保护、零序过流保护	1	座
9	高压成套配电柜	并网线路柜 KYN28A-12 6、30、0 光，置，速断保护、限时过流保护、零序过流保护	1	座
10	高压成套配电柜	光伏集电线路柜 KYN28A-12 630A 25kA 300/5A 。带方向线路保护装置,速断保护、限时过流保护、零序过流保护	1	座
11	高压成套配电柜	计量 KYN28A-12 630A 400/5A	1	座
12	高压成套配电柜	备用柜 KYN28A-12 630A 25kA 200/5A 。带方向线路保护装置,速断保护、限时过流保护、零序过流保护	1	座
13	高压成套配电柜	并网线路柜 KYN28A-12 630A 25kA 300/5A 。故障解列、防孤岛装置、线路光差保护装置，速断保护、限时过流保护、零序过流保护	1	座
14	高压成套配电柜	光伏接入柜 KYN28A-12 630A 25kA 300/5A	1	座
15	低压成套配电柜	光伏并网柜 GGD 630A 6 5kA/1s，室内安装防护等级 IP41,尺寸（宽*深*高）800*800*2200， 光伏专用断路器：三段式保护 ，失压跳闸，检有压合闸，通讯功能：配置防孤岛保护、多功能仪表、电能质量监测、故障解列	1	座
16	低压成套配电柜	光伏并网柜 GGD 800A 6 5kA/1s，室内安装防护等级 IP41,尺寸（宽*深*高）800*800*2200， 光伏专用断路器：三段式保护 ，失压跳闸，检有压合闸，通讯功能：配置防孤岛保护、多功能仪表、电能质量监测、故障解列	1	座

（4）交货时间：预计 2026 年 11 月 20 日前完成全部供货。具体供货周期

以项目下发排产函通知为准。

(5) 交货地点：湖北省襄阳市枣阳市。

(6) 质量要求：满足或高于国标、图纸及技术规范书。

(7) 质保期：以竣工验收合格之日起算一年。

(8) 报价包含货物制造、运输、装卸、物资供货到现场需按采购人要求卸货到指定位置、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

(9) 提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制，13%税率。如税率遇国家财税政策调整，则按调整后的政策执行。

(10) 附件文件：附件一、报价单；附件二、图纸；附件三、技术规范书。

(11) 报价为固定单价，据实结算。提供分项报价明细表并注明主要元器件品牌。

(12) 付款方式及节点：电汇或银行承兑。每次付款前需提供足额的 13%增值税专用发票。

①合同生效且开具等额预付款保函后 28 日内支付 20%预付款；②按实际到货数量计算，到货验收合格后 60 日内支付该批货款 50%；③竣工验收合格后 30 日内支付至结算金额 95%；④质保期起始时间以竣工验收合格之日起，质保期一年，待签发缺陷责任期终止证书后 28 日内支付剩余 5%质保金。

3、供应商资格要求

本次谈判要求供应商具备以下条件：

1、**供应商为生产厂家的**，应是在中国境内/外注册的生产制造企业，具有独立承担民事责任的能力。

2、**供应商为代理商的**，应是在中国境内/外注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（并提供相关证明材料，未提供视作不满足资格要求）。

3、响应人提供近 5 年内的类似采购产品供货合同不少于 3 个（附合同扫描件或中标通知书）。

4、应具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品检验报告。

5、提供近三年财务报表。

6、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》禁止响应的情形。

7、本次采购不接受联合体竞谈。

生产厂家及其代理商不得同时参加本项目竞谈，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本项目竞谈。

4、谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判者，请于**2026年10月16日17时0分**（北京时间）获取文件结束时间前在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为**2026年10月19日14时00分**（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应截止时间如有变动，采购人将及时通知所有已响应的供应商。

3、谈判时间：另行通知

谈判地点：远程谈判

6、联系方式

采 购 人：中电建武汉铁塔有限公司

地 址：湖北省武汉市新洲区阳逻开发区长盛工业园 109 省道西

邮 编：430415

联 系 人：万女士

电 话：15927235351

7、提出异议的渠道和方式

受异议单位：中电建武汉铁塔有限公司

电 话：15927235351

电子邮箱：435031922@qq.com

8、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建武汉铁塔有限公司纪委办公室（027-62307790）提出投诉。

2026 年 10 月 12 日

