

项目编号:PC-0111-26J6-FG1187

中国水利水电第十一工程局有限公司
三分局若羌现场营地工程高低压配电柜
采购项目
询比采购文件



采 购 人：中国水利水电第十一工程局有限公司新疆若羌项目

经理部

二〇二六年十月

中国·若羌

目 录

第一章 询比采购公告	1
一、采购条件	1
二、项目概况、采购范围	1
三、供应商资格要求	2
四、采购文件的获取	2
五、响应文件的递交	3
六、发布公告的媒介	4
七、联系方式	4
八、提出异议的渠道和方式	4
九、纪检监察机构	4
第二章 供应商须知	5
供应商须知前附表	5
1. 总则	7
1.1 项目概况	7
1.2 项目的资金来源和落实情况	7
1.3 采购范围、交货时间、交货地点和质量要求	7
1.4 供应商资格要求	7
1.5 费用承担	8
1.6 保密	8
1.7 语言文字	9
1.8 计量单位	9
1.9 踏勘现场	9
1.10 预备会	9
1.11 响应和偏差	9
2. 采购文件	10
2.1 采购文件的组成及内容	10
2.2 采购文件的澄清	10
2.3 采购文件的修改	10
2.4 对采购文件的异议	11
3. 响应文件	11
3.1 响应文件的组成	11
3.2 报价	12
3.3 响应文件有效期	12
3.4 响应保证金	12
3.5 资格审查资料	13
3.6 备选方案	13
3.7 响应文件的编制	14
4. 递交	14
4.1 响应文件的密封和标识	14
4.2 响应文件的递交	14
4.3 响应文件的修改与撤回	14

5. 开启.....	15
5.1 开启时间和地点.....	15
5.2 开启程序.....	15
5.3 开启异议.....	15
6. 评审.....	15
6.1 评审小组.....	15
6.2 评审原则.....	16
6.3 评审方法.....	16
7. 合同授予.....	16
7.1 定标方式.....	16
7.2 成交通知.....	16
7.3 履约担保.....	16
7.4 签订合同.....	16
8. 重新询比和不再询比.....	17
8.1 重新询比.....	17
8.2 不再询比.....	17
8.3 转为竞争性谈判.....	17
8.4 转为单一来源谈判.....	17
9. 纪律和监督.....	17
9.1 对采购人的纪律要求.....	17
9.2 对供应商的纪律要求.....	17
9.3 对评审小组成员的纪律要求.....	17
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求.....	17
9.5 投诉.....	18
10. 是否采用电子响应文件.....	18
11. 需要补充的其他内容.....	18
第三章 评审办法（综合评估法）.....	19
第四章 合同及附件.....	26
第五章 响应文件格式及内容.....	39
供应商资格条件自查表.....	41
第一部分 商务部分.....	44
一、响应函.....	44
二、授权委托书.....	45
三、响应保证金.....	46
四、资格审查资料.....	47
五、报价表.....	53
六、商务偏差表.....	62
七、综合信用情况.....	63
第二部分 技术部分.....	65
一、技术偏差表.....	65
二、交货计划表.....	66
三、响应说明书及技术资料.....	67
四、供应商认为应补充的其它技术资料.....	68
第六章 需求一览表.....	69

第七章 技术规范.....	70
---------------	----

第一章 询比采购公告

项目编号：PC-0111-26J6-FG1187

一、采购条件

中国水利水电第十一工程局有限公司新疆若羌项目经理部（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购高低压配电设备，计划使用项目资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：新疆若羌若羌抽水蓄能电站工程现场营地施工招标范围包括综合办公楼、业主食堂、设代监理宿舍楼、动力中心及消防站、设代监理办公楼、营地大门、电站警务室及安检工程、智慧安全与应急培训中心及第三方检测中心等建筑物的土建、安装及装饰装修、规划用地红线范围内的室外工程和景观工程等施工内容。

2、采购范围：本次询比采购新疆若羌项目所需要的配电箱、高低压配电柜。

3、采购数量：

序号	名称	规格型号	图纸编号	安装位置	计量单位	数量	备注
1	配电箱	800*1000*200+支架	CDZ	室外	台	1	
2	配电箱	600*800*200	SWAL	室外	台	1	
3	配电箱	800*1800*400	ALZ	综合办公楼	台	2	
4	配电箱	600*800*200	AL1-1	综合办公楼	台	1	
5	配电箱	600*800*200	AL-BZ1	综合办公楼	台	1	
6	配电箱	600*800*200	AL2-1	综合办公楼	台	1	
7	配电箱	600*800*200	AL-BZ2	综合办公楼	台	1	
8	配电箱	600*800*200	AL3-3	综合办公楼	台	1	
9	配电箱	600*800*200	AL3-1	综合办公楼	台	1	
10	配电箱	600*800*200	AP-xfsx	综合办公楼	台	1	
11	配电箱	600*800*200	AL3-2	综合办公楼	台	1	
12	配电箱	8 路	ALE	综合办公楼	台	1	
13	配电箱	600*800*200	AL-BZ3	综合办公楼	台	1	
14	配电箱	600*800*200	APDLZ	综合办公楼	台	1	
15	配电箱	600*800*200	AP-DT	综合办公楼	台	1	
16	配电箱	600*800*200	AT-AF	综合办公楼	台	2	
17	配电箱	600*800*200+支架	UPS	综合办公楼	台	2	
18	配电箱	600*800*200	AT-xks	综合办公楼	台	1	

19	配电箱	600*800*200	AL-RD	综合办公楼	台	1	
20	配电箱	400*500*180	AP-JS	综合办公楼	台	1	
21	配电箱	400*500*180	AP-DY	综合办公楼	台	1	
22	配电箱	600*800*200	APgsb	综合办公楼	台	1	
23	配电箱	350*450*180	QWB3	综合办公楼	台	1	
24	配电箱	600*1800*400	ALXF	综合办公楼	台	1	
25	配电箱	600*1800*400	AP-KT	综合办公楼	台	1	
26	配电箱	500*600*180	1APxf	综合办公楼	台	1	
27	配电箱	500*600*180	2APxf	综合办公楼	台	1	
28	配电箱	500*600*180	3APxf	综合办公楼	台	1	
29	配电箱	500*600*180	4APxf	综合办公楼	台	1	
30	配电箱	400*500*180	ACpf	综合办公楼	台	1	
31	配电箱	800*1800*200	ALZ	业主食堂	台	1	
32	配电箱	4 路	ALE	业主食堂	台	1	
33	配电箱	600*800*200	AL	业主食堂	台	1	
34	配电箱	600*1800*400	APcf	业主食堂	台	1	
35	配电箱	400*400*200	ACpyy	业主食堂	台	1	
36	配电箱	400*400*200	ACpf	业主食堂	台	1	
37	配电箱	800*1800*400	ALZ	设代监理办公楼	台	1	
38	配电箱	600*1800*400	APcf	设代监理办公楼	台	1	
39	配电箱	400*400*200	FJ	设代监理办公楼	台	1	
40	配电箱	600*800*200	AL1-1	设代监理办公楼	台	1	
41	配电箱	600*800*200	AL2-1	设代监理办公楼	台	1	
42	配电箱	600*800*200	AL2-2	设代监理办公楼	台	1	
43	配电箱	4 路	ALE	设代监理办公楼	台	1	
44	配电箱	800*1800*400	ALZ	设代建监理宿舍楼	台	2	
45	配电箱	600*800*200	ALG	设代建监理宿舍楼	台	1	
46	配电箱	450*240*120	HX	设代建监理宿舍楼	台	47	
47	配电箱	450*240*120	HX1	设代建监理宿舍楼	台	1	
48	配电箱	600*800*200	AL1	设代建监理宿舍楼	台	1	
49	配电箱	600*800*200	AL2	设代建监理宿舍楼	台	1	
50	配电箱	600*800*200	AL3	设代建监理宿舍楼	台	1	
51	配电箱	8 路	ALE	设代建监理宿舍楼	台	1	
52	配电箱	600*800*200	APZ	设代建监理宿舍楼	台	1	
53	高压进线柜	KYN28-800*1500*2300	1H01、2H01	动力中心	台	2	
54	高压计量柜	KYN28-800*1500*2300	1H02	动力中心	台	1	
55	高压计量柜	KYN28-800*1500*2300	2H02	动力中心	台	1	
56	高压计量柜	KYN28-800*1500*2300	2H06	动力中心	台	1	
57	高压 PT 柜	KYN28-800*1500*2300	1H03、2H03	动力中心	台	2	
58	高压出线柜	KYN28-800*1500*2300	1H04、1H05、1H06、2H04	动力中心	台	4	
59	高压联络柜	KYN28-800*1500*2300	1H07	动力中心	台	1	
60	高压提升柜	KYN28-800*1500*2300	1H08	动力中心	台	1	

61	高压出线柜	KYN28-800*1500*2300	2H05	动力中心	台	1	
62	直流屏	65AH	直流屏	动力中心	套	3	
63	低压进线柜	GCS-1000*800*2200	1D1、2D1	动力中心	台	2	
64	低压电容柜	GCS-1000*800*2200	1D2、2D2	动力中心	台	2	
65	低压出线柜	GCS-800*800*2200	1D3	动力中心	台	1	
66	低压出线柜	GCS-800*800*2200	1D4	动力中心	台	1	
67	低压出线柜	GCS-800*800*2200	2D5	动力中心	台	1	
68	低压出线柜	GCS-800*800*2200	2D4	动力中心	台	1	
69	低压联络柜	GCS-1000*800*2200	2D3	动力中心	台	1	
70	低压进线柜	GCS-800*1000*2200	3D1、4D1	动力中心	台	2	
71	低压电容柜	GCS-800*1000*2200	3D2、4D2	动力中心	台	2	
72	低压出线柜	GCS-800*1000*2200	3D3、4D3	动力中心	台	2	
73	低压进线柜	GCS-1000*800*2200	5D1	动力中心	台	1	
74	低压出线柜	GCS-800*800*2200	5D2	动力中心	台	1	
75	低压出线柜	GCS-800*800*2200	5D3	动力中心	台	1	
76	配电箱	600*800*180	AL1	动力中心	台	1	
77	配电箱	600*800*200	AP-GLF	动力中心	台	1	
78	配电箱	400*500*180	RSAP	动力中心	台	1	
79	配电箱	600*800*200	ALE	动力中心	台	1	
80	配电箱	8 路	ELB	动力中心	台	1	
81	配电箱	800*800*200	AP-PDS	动力中心	台	1	
82	配电箱	400*500*180	AP-FJ	动力中心	台	1	
83	配电箱	600*600*2100	AT-sb	动力中心	台	1	
84	配电箱	600*600*2100	AC-kz	动力中心	台	2	
85	配电箱	600*600*2100	AC-sb	动力中心	台	2	
86	配电箱	350*450*180	QWB	动力中心	台	1	
87	配电箱	500*600*200	AL-1	营地大门	台	1	
88	配电箱	400*600*200	AL-2	营地大门	台	1	
89	配电箱	800*1200*200	AL-MF	警务室及安检工程	台	1	
90	配电箱	600*800*180	AL-JK	警务室及安检工程	台	1	
91	配电箱	500*600*180	AL-UPS	警务室及安检工程	台	1	
92	配电箱	800*1800*400	ALZ	智慧安全与应急培训 中	台	1	
93	配电箱	4 路	ELB	智慧安全与应急培训 中	台	1	
94	配电箱	600*400*2200	1AP	第三方检测中心	台	1	
95	配电箱	400*500*180	AP-HNT1、AP-NJ1、 AP-NJ2、AP-TG、 AP-GL、AP-HNT3	第三方检测中心	台	6	
96	配电箱	400*500*180	AP-CL、AP-HNT2	第三方检测中心	台	2	
97	配电箱	800*1500*200	2AP	第三方检测中心	台	1	
98	配电箱	800*1000*200	3AL	第三方检测中心	台	1	

99	配电箱	8 路	ELB	第三方检测中心	台	1	
100	配电箱	800*1000*200	3AP	第三方检测中心	台	1	
101	多媒体箱	400*300*120	多媒体箱	第三方检测中心	台	60	
102	总等电位箱	270*160*96	MEB	第三方检测中心	台	8	
103	局部等电位箱	210*110*86	LEB	第三方检测中心	台	49	
104	柱上真空断路器	ZW32-12G/630A	/	高压接火点电杆	台	1	
	合计					288	

备注:以上清单均根据初步设计、施工图纸计算的数量,实际供货量按采购人提供的计划为准,若因投资计划、征地拆迁、施工图、设计变更等原因,致使投资规模、工程量、或供货品种、数量、供货时间发生较大规模改变,采购量相应调整,响应人应予以接受,并不得以此作为调价和索赔依据。

4、以上清单详细技术参数详见后附图纸。

5、交货时间:合同签订后 7 日内到场,到场后 3 日内完成安装。

6、交货地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县若羌抽水蓄能电站现场营地。

7、质量要求:

(1) 货物在装车发货前须经过严格检测,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求符合该产品行业及企业标准,属于国家法检的货物必须要通过国家商检部门的检验;

(2) 货物应通过货物制造厂商的出厂检验,并提供质量合格保证书;

(3) 供应商应配合采购方、监理等参建单位进场取样及试验检测等事宜;

(4) 具体要求及技术参数详见后附设计图纸及第七章《技术规范》

(5) 本次采购配电柜为永久性电气设备,柜内配套元器件须选用中高端规格,所有产品均需严格执行现行国家及行业相关标准,保障设备长期稳定。

8、付款方式:先货后款,按批结算。设备到达施工现场安装调试完毕并验收合格后与供应商对账并以对账实际数量进行结算。结算办理后,通知卖方开具国家正式合格有效的增值税专用发票及提供相关资料,若卖方未提供增值税专用发票及相关资料,买方有权拒绝支付货款。买方收到发票核对无误后 90 日内向卖方支付货款至 97%;剩余 3% 作为质保金,质保期满后支付(质保期为设备安装调试完毕并验收合格后满 12 个月)。合同付款以银行转账、供应链金融或承兑汇票方式付款,其中供应链金融为一至三年期(期间利息双方协商确定),银行承兑汇票为半年期(期间利息由卖方承担)。

9、质保期：设备安装调试完毕并验收合格后满 12 个月。

10、本次采购设备品类繁多、技术参数繁杂，各类配电柜均需依据施工图纸定制加工。为避免各方对需求存在理解偏差、内容遗漏，进而产生报价偏差、延误整体采购工作进度，建议各报价单位提前安排专业人员赴项目现场踏勘，与我方技术部门对接沟通，充分掌握现场实际工况后再编制报价，确保报价精准完整。

11、其他：本次采购服务范围涵盖高低压配电柜装卸、场内转运、安装、调试等全部工作内容，同时包含配电室内配电柜配套电缆布设、接线等所有配套施工工作，卖方需完成全部工序直至项目整体验收合格。

本项目施工现场受限，大型车辆无法直接驶入作业区域。设备完成场外卸车后，卖方需自行完成设备场内二次转运工作。采购人不提供场内转运机械、施工机具及配套辅助设备，项目施工全过程所需的全部转运机具、安装设备、作业工具、辅助耗材等，均由卖方自行采购、调配及承担相关费用；

卖方在编制报价文件前，须自行踏勘施工现场，充分调研、全面评估项目全部施工条件，综合考量现场施工环境、设备二次转运、机具投入、人工成本、辅材消耗、施工风险、多次进场、整改调试等所有潜在费用及成本，卖方现场安装人员食宿费自理。本项目合同总价包含完成本项目全部工作内容的所有费用，采购人不另行支付任何新增、变更、额外费用。

设备安装调试完成后，项目需通过第三方专业检测机构检测及业主、监理单位验收。针对第三方检测、业主及监理验收过程中提出的所有问题，卖方须无条件积极配合整改、优化完善，直至项目完全满足规范标准及验收要求、顺利通过全部验收。

卖方需充分结合现场实际施工情况，预判施工、整改、验收等环节可能产生的多次进场作业情况，并将多次进场产生的人工、机具、交通、工期、管理等全部相关费用，统一纳入合同总价内，采购人不另行增补任何费用。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为制造企业的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，具有本次采购产品生产资格，提供至少 2 份具有 2022 年-2025 年经国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的产品（或类似产品）证

书或试验报告。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，所代理的制造企业满足第1条中相关要求，并具有生产制造企业出具的针对本采购项目的授权书。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商须具有配电箱、配电柜等类似产品供货业绩，提供2023-2026年期间的供货合同不少于3份，且单项合同内配电箱、配电柜标的物合计金额 ≥ 100 万元（附合同扫描件或中标通知书，必须显示合同金额、合同签订时间）。

若供应商为代理商，则另须至少提供1份其所代理生产厂家的业绩合同，业绩要求与上述供应商业绩标准一致。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（2023年-2025年近三年的年度财务报表，包括资产负债表、现金流量表、损益表、审计报告等）。

6、本次采购不接受联合体。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次采购。

四、采购文件的获取

1. 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 17 日 17:00 前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”

（<https://bid.powerchina.cn>）获取询比文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载询比文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”

（<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确投标标段，下载询比文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2. 本次采购不提供纸质版询比文件，本次采购项目不收取标书费。

五、响应文件的递交

1. 响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 10 月 21 日 10:00（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2. 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程需各供应商在线进行操作。

供应商须提前办理数字证书用于在线投标。供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3. 各供应商须登录中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

4. 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5. 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6. 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/>）和中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

七、联系方式

采购人：中国水利水电第十一工程局有限公司三分局若羌项目经理部

地 址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县若羌抽水蓄能电站现场营地

邮 编：841800

联 系 人： 李明

电 话：15039810218

电子邮箱：493166598@qq.com

现场联系人：李明

电 话：15039810218

八、提出异议的渠道和方式

电 话：028-62003540

电子邮箱：2840535910@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司第三分局纪委办公室（028-62003650）提出投诉。

2026 年 10 月 13 日

