

（赛鼎宁波-福维新材料项目-35kV 变电所 EPC 总承包工程 SVG）采购公示

（项目编号：PC-0125-26J6-FG1232）

本项目已具备采购条件，拟以（邀请询比）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：赛鼎宁波-福维新材料项目-35kV 变电所 EPC 总承包工程 SVG 采购

1.2 采购人：中国电建集团福建工程有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： /

1.4 项目概况：1、主变规模：本期 2×25MVA，远景 2×63MVA（三卷变）+2×25MVA。

2、出线规模：1）110kV 出线：远景 2 回，分别接于 220kV 增田变 110kV 母线及 220kV 兴平变 110kV 母线。2）35kV 出线：本期 2 回，分别 T 接至 110kV 坑边变～老福维变 35kV 线路（坑纶 I 路#10 号、坑纶 II 路#9 号铁塔）。本期及远景均采用单母线分段接线。3）10kV 出线：采用单母分段接线方式。本期 10 回，其中同步投产 4 回，分别为#1 变电所电源 1、#1 变电所电源 2、#1 变电所电源 3、#1 变电所电源 4；远景 20 回。

3、无功补偿装置：本期每台主变配置一套 ±3.6Mvar SVG 成套装置。远景 110kV 部分每台主变配置一套 ±5Mvar SVG 成套装置。

4、消弧线圈接地变（兼站用变）：在 10kV 侧装设 10kV 干式消弧线圈成套装置，消弧线圈接地变容量选用 630kVA。

5、站用变压器：本期每段 35kV 母线装设接地变兼站用变装置，变压器容量选用 315kVA。

1.5 采购方式：（邀请询比）

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：SVG

拟采购工程/货物/服务分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	SVG 成套设备	详见 10kV 动态无功补偿成套装置（SVG）技术规范书（含技术规范书相应备品备件）	套	2	

2.2 计划工期（工程）/交货期（货物）/服务期限（服务）：详见采购文件

2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）：详见采购文件

2.4 质量要求（工程）/货物质量标准或主要技术性能指标（货物）/服务质量要求或服务标准（服务）：详见采购文件

2.5 其他补充（如有）：详见采购文件

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：_____甲控_____

4.2 其他相关说明：_____ (如专利、专有技术等或相关具有唯一性的论证意见)_____

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：_____中国电建集团福建工程有限公司_____

地 址：_____

邮 编：_____

联 系 人：_____

电 话：_____

传 真：_____

8.纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监察机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）_____（签名）

采购人或其采购代理机构：_____（盖章）

_____年_____月_____日

