

中国电建水电十二局华润电力瑞安市瓯飞 浅海滩涂渔光互补项目（A-01 海域） 35kV 箱变采购实施前公示

（项目编号：PC-0112-26J5-FG0284）

本项目已具备采购条件，拟向受邀供应商以邀请谈判方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1. 项目简介

1.1 项目名称：华润电力瑞安市瓯飞浅海滩涂渔光互补项目（A-01 海域）

1.2 采购人：中国电建水电十二局新能源公司

1.3 采购代理机构（如有）：无

1.4 项目概况：本项目位于瑞安市丁山围垦外侧海域，项目地距离瑞安市中心约 15km，项目所在地地理坐标东经 120.814419°，北纬 27.769608°。海域直流容量为 248.7632MWp，交流侧额定容量 200.4MW。

1.5 采购方式：邀请谈判

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：华润电力瑞安市瓯飞浅海滩涂渔光互补项目 35kV 箱变

拟采购工程/货物/服务分项内容一览表

序号	设备名称	型号、参数	单位	数量	备注
一	35kV 华式箱变（组合式变压器）额定容量 3300kVA	S-3300/35，3300kVA 双绕组（铜绕组）Dy11，Uk=7%，三级能效	台	60	
二	35kV 华式箱变（组合式变压器）额定容量 2400kVA	S-2400/35，2400kVA 双绕组（铜绕组）Dy11，Uk=6%，三级能效	台	1	

2.2 计划工期（工程）/交货期（货物）/服务期限（服务）：2026 年 10 月 30 日，需响应人提供最短供货周期。

2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）：华润电力瑞安市瓯飞浅海滩涂渔光互补项目部施工现场或需方指定地点。

2.4 质量要求（工程）/货物质量标准或主要技术性能指标（货物）/服务质量要求或服务标准（服务）：响应人提供的箱变，必须符合国家标准的要求，主要性能参数必须满足华润电力瑞安市瓯飞浅海滩涂渔光互补项目（A-01 海域）施工总承包 PC 工程 35kV 华式箱变设备技术协议书，本次采购技术规范书和规格仅做响应报价参考，最终设备规格和技术规范以

业主和设计要求为准。质保期为 24 个月，起算时间为该项目取得业主颁发的缺陷责任期终止证书后起算，缺陷责任期为 1 年。。

2.5 其他补充（如有）：无

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：江苏华鹏变压器有限公司、山东泰開箱变有限公司、明珠电气股份有限公司、顺特电气设备有限公司、特变电工京津冀智能科技有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司。

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：业主指定了厂家范围。

4.2 其他相关说明：无

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 16 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

单位名称：中国水利水电第十二工程局有限公司新能源公司

联 系 人：李浩苏

电 话：18736721916

电子邮箱：lihaosu-sd12@powerchina.cn

8. 纪检监察机构

中国水利水电第十二工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0571-86829046



水电十二局采购中心

2026 年 10 月 13 日