

第一章 竞价采购公告

因中国水利水电第十四工程局有限公司甘肃黄龙抽水蓄能电站工程项目经理部（以下简称“使用人”）工程建设需要，我单位采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 21 日 10:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 20 日 10 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 20 日 10 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

2.1 拟采购材料名称、规格、数量明细表

序号	物资名称	规格型号	单位	暂估数量	备注
1	变径风带	Φ 700*500*5m	米	5.00	
2	变径风带	Φ 800*500*10m	米	10.00	
3	变径风带	Φ 1300*800*5m	米	5.00	
4	风带(带骨架)	Φ 500mm*10m	米	3000.00	
5	风带	Φ 500mm*10m	米	4500.00	
6	风带	Φ 800mm*10m	米	2100.00	
7	风带	Φ 1000mm*10m	米	2200.00	
8	风带	Φ 1200mm*10m	米	860.00	
9	风带	Φ 1300mm*10m	米	200.00	
10	风带	Φ 1500mm*10m	米	2500.00	
11	风带	Φ 2000mm*10m	米	300.00	
12	风带三通	Φ 1500*1000*1000mm	条	2.00	
13	风带三通	Φ 2000*1500*1500mm	条	2.00	
14	风带四通	Φ 1.5m*Φ 1.5m*Φ 1.0m*Φ 1.0m	条	2.00	
15	风带四通	Φ 2.0m*1.5m*1.5m*Φ 2.0m	条	2.00	
16	三通(带骨架)	Φ 1500mm	米	18.00	
17	弯头(带骨架)	Φ 1500mm	米	10.00	
18	硬质三通风阀	φ 2m*φ 2m*φ 1.3m*7.3m	件	2.00	详见参考图
合计					

注：1. 以上材料数量为预估数量，仅供参考。采购人根据现场实际情况分批下订

货单、每批货物不保证配足一整车，请投标人自行评估。

2. 最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与报价数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 0.5 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前 10 分钟内还有最新报价的，报价时间截止时间将延长 10 分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 10 月 21 日 10:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：合同数量执行完毕。

3、交货地点：甘肃天水麦积区元龙镇庙坪村中国水电十四局综合加工厂。

4、质量标准或要求：

（1）规格型号：Φ500mm/Φ1000mm/Φ1300mm/Φ1500mm/Φ1800mm/Φ2000mm，风管颜色为黄色，单节长度 10m，接头形式采用单拉链链接（设有 15cm/25cm 内外密封保护衬，防止漏风）；变径、三通、四通等按照需求加工（长度均为 10 米）。

（2）材质要求：全新环保 PVC，具备抗腐烂、抗撕裂、抗静电、抗酸、抗柴油、抗硝酸炮烟、抗紫外线等，具有防火、防水性能，正常使用情况下风筒不得开裂、爆破、脱胶或产生有毒、有害、有异味气体。

（3）技术要求：风筒布使用丹尼尔 2000D*2000D，密度为 12*12，克重为 600g/m²，颜色黄色，风带厚度（含涂层）≥0.5mm；百米漏风率（%）不大于 1%；风管承受爆破压力（pa）不低于 17800；经线径向扯断力（N/50mm）不低于 2400；纬线径向扯断力（N/50mm）不低于 3000；经线径向撕裂力（N）不低于 550；纬线径向撕裂力（N）不低于 750；剥离强度（N）不低于 100；吊挂扣眼按照 2 个/米配置；使用寿命不低于 5

年；投标人投标后需送样（Φ1000*1.5m）并在项目部留样，实际供货需与样品一致，项目部抽样送第三方进行检验，如送检不合格，拉入黑名单。

（4）阻燃指标：满足 MSHA 或 EN13501-1 国际标准，阻燃指标测试燃烧温度必须达到 2700℃以上。所有接缝必须 100%热合焊接（包括拉链安装，不得采用缝纫机缝纫工艺），风带本体上不允许出现任何缝纫针眼，拉链需要使用双线针脚制作，使用过程中无脱胶、炸裂现象；耐寒温度-30℃。风带执行标准为：GB/T20105-2026，本次采购的风带应满足国家相关产品质量要求。

（5）骨架风带技术参数：

1）阻燃骨架风带，厚度 0.5mm±0.01mm。

2）骨架风带直径为：Φ500mm、Φ1500mm，骨架为 7mm 弹簧钢丝，钢丝间距为 15cm/圈。连接方式为内衬拉链式连接。

3）骨架风带吊挂选用双吊挂式，角度和软风带相同，每道圈一个金属吊挂扣。

4）布料要求：阻燃、无臭、无味、无有毒有害气体，抗腐耐磨、塑化 PVC 涂层、抗紫外线。执行标准：GB/T20105-2026。

5）风带本体上不允许出现任何缝纫针眼，拉链需要使用双线针脚制作，使用过程中无脱胶、炸裂现象。

（6）钢制三通风阀技术要求

1）所有材质为 Corten A/B 或 Q355NH，厚度 6mm；

2）加强圆环厚度不低于 10mm，加强圆环间隔长度不超过 1000mm；

3）吊耳位置布置必须合理，必须确保强度，保证吊装不变形同时吊装好之后不会倾斜；

4）为方便现场安装，必须整体组装好发到现场；

5）接口尺寸 Φ2000*Φ2000*Φ1300，结构长度 4500mm；

6）油漆采用佐敦品牌，漆膜厚度不低于 240 μm，2 遍环氧富锌底漆，2 遍云铁中间漆，2 遍聚氨酯面漆。

7）结构尺寸详见参考图。

（7）满足国家相关产品质量要求。

5、质保期：12 个月

6、结算支付条款：先货后款，按月结算（结算周期上月 16 日至本月 15 日）结算月后 2 个月内支付当期结算款的 80%；结算月后 3 个月内支付当期结算款的 15%；剩余的 5%为质

量保证金，在质保期满(质保期 12 个月)后 30 天内，扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性支付。采购人采用银行转账或不超过 12 个月的供应链金融产品(包括但不限于):建行 e 信通、中企云链(农行保理 e 融、工行云信、民生信融 e)、招商银行(付款代理、招行云证)、平安银行付融通、电建保理(电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司)等支付，贴息费由供应商承担。

7、验收方式：以现场实际验收数量为准,以“米、件、条”为计量单位，采购人现场计量以每次采购人和供应商共同确认的实际数量为准。

8、响应保证金：20000.00 元（大写：贰万元整）

（1）形式：采用保函或保证金形式。

（2）金额：人民币贰万元整。

（3）采用保函形式的请于第一次报价截止时间前送至采购人处（建议提前一个小时）保函有效期为 90 天，格式详见第四章响应文件格式及内容；若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还）。

（4）保证金收取方式：采用在线收取保证金，由平台收取到统一账户，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

（5）保证金在第一次报价截止时间前到达。

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第二章报价函格式提交响应文件，响应文件份数正本一份。

11、其他要求：无。

四、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

（1）供应商为**生产企业的**，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，需提供有效期内 ISO9001 质量管理体系认证，参与竞价的标的物 2023 年至今取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的风带检验报告至少一份。

（2）供应商为代理商的，需要是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，且需提供生产厂家提供的针对本采购项目的授权委托书，所代理的产品制造企业满足 1 条中相关要求。

（3）供应商应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，企业资产负债结构合理，具备一定的盈利能力，企业现金流表现正常，资

金周转不存在困难。

(4) 本次采购不接受联合体竞价，响应人与母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时询比，生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购。

(5) 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

五、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 和中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

六、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司

地 址：陕西省西安市灞桥区港兴二路中国五矿金融贸易中心 A 座 17 楼

联 系 人：许先生

电 话：13669716582

电子邮箱：756046462@qq.com

使 用 人：甘肃黄龙抽水蓄能电站工程项目经理部

地 址：甘肃省天水市麦积区元龙镇庙坪村中国水电十四局黄龙项目部

联 系 人：谈永清

电 话：15293973007

电子邮箱：3353684748@qq.com

七、提出异议的渠道和方式

电 话：13488279162

电子邮箱：1103259348@qq.com

八、纪检监察机构

督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司纪委办

监督电话：029-86184672



中国水利水电第十四工程局有限公司
西北工程公司

2026 年 10 月 15 日