

云南省天然气昭通有限公司阀门井可燃气体泄漏监测装置采购项目询价函

根据业务需要，云南省天然气昭通有限公司拟对阀门井可燃气体泄漏监测装置及安装进行采购，现向社会各界供应商询价。

一、项目情况

（一）项目名称

云南省天然气昭通有限公司阀门井可燃气体泄漏监测装置采购项目

※最高限价：不高于 200000 元

※报价要求：报价金额需精确至小数点后两位，且小数点后两位不得为零。按照附件：云南省天然气昭通有限公司阀门井可燃气体泄漏监测装置采购项目报价单格式报价。

（二）项目概况

本项目拟采购安装 50 套智能阀门井监测设备，其中次高压管线阀门井配置 4 套、昭阳区市政阀门井配置 46 套，设备包含探测、通讯、供电组件及现场调试、数据对接服务，实现燃气浓度实时采集、超限远程报警。

（三）采购内容

本次采购包含智能阀井监测设备本体、配套辅材、现场安装调试及平台对接，供应商报价应综合考虑设备供货、运输、现场安装、调试及数据对接等全部费用。

1、设备功能要求：用于地下燃气阀门井密闭空间监测；

可实时采集甲烷可燃气体浓度、井内水位（水浸）、井盖异动状态；支持北斗/GPS 定位；支持 NB-IoT 无线数据传输；设备本地具备故障自诊断。

★报警及系统对接要求：供应商应提供 APP 及短信报警服务；如厂家具备自有监控平台，须向我方开放使用权限；后续如需将设备数据接入我方现有监测平台，供应商应予以技术配合，相关自有监控平台开放及后续对接费用供应商应考虑在投标报价中。

2、设备核心技术参数：

①传感器：激光甲烷传感器，具备免标定、抗沼气干扰能力；

②测量量程：0~100%LEL；

③防爆等级：本安型，不低于 Ex ib II B T4 Gb，提供有效防爆合格证；

④外壳防护等级：IP68，适应阀井潮湿、积水环境；

⑤供电：内置 3.6V 锂亚电池，标称电池续航 ≥ 3 年；

⑥工作温度 $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ；

⑦通信模组 NB-IoT；

⑧具备 CPA 计量器具型式批准证书。

3、设备进场核验：供货时逐台核验防爆合格证，同时提供 CMA 资质第三方机构出具的产品检验报告。

4、交付成果：设备本体、全套出厂配件、合格证、CMA 检验报告、操作维护手册（纸质+电子档），以及现场安装调试完成后交付验收。

二、供应商资质要求

（一）供应商须为依照中华人民共和国相关法律设立、在境内正式注册的独立法人（须提供加盖公章的营业执照复印件），生产制造商或合法授权经销商均可投标，经销商投标须提供制造商正式授权文件。

（二）投标人须具备以下资格证书

①提供有效的防爆合格证；

②提供 CPA 计量器具型式批准证书；

③提供由具备 CMA 资质第三方检测机构出具的本型号产品检验报告；

3. 投标人须具备 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证书。

（三）报价单位提供参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指报价单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明并加盖公章；

（四）报价单位在投标截止时间前未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入经营异常名录、严重失信主体、重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”纳入“失信被执行人名单，提供相关平台查询截图；

（五）报价单位 2023 年 1 月 1 日至少 2 项燃气阀门井或地下井室可燃气体监测设备供货完工业绩，提供合同关键页及设备清单页复印件；

（六）若报价单位存在授权委托情况，需提供被授权人在报价单位的近半年社保证明；

（七）本项目不接受联合体投标；

（八）如报价单位未响应上述任何一条申请人资格要求内容，则报价文件视为无效。

三、获取采购文件

时间：2026年10月16日—2026年10月21日23时59分。

地点：云南能投业财一体化平台
（<https://ynninterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index>）；

方式：报价单位可在云南能投业财一体化平台注册并通过资格审核后，可在平台查看比价采购项目，获取询价函，进行后续工作。

四、报价文件提交

（一）报价文件组成

1. 报价函并加盖公章扫描件；
2. 公司简介等；
3. 参与本项目人员介绍、资格证书及其他证明材料（如有）复印件（加盖公章）；
4. 符合询价函要求的设备核心技术参数资料；
5. 有效的“营业执照”正本或副本扫描件，资质证书扫描件；

- 6.法定代表人有效身份证正反面扫描件；
- 7.报价单位应提交的其他各类资质、业绩证明材料；
- 8.按上述报价单位资格要求出具《承诺书》（材料真实性承诺、质量承诺、服务承诺等）；

9.※报价文件须严格按照要求提交至云南能投业财一体化平台，不得通过微信、邮件等任何形式单独发送给采购方工作人员。

（二）报价文件提交

截止时间：2026年10月26日23时59分

地点：云南能投业财一体化平台。

报价方式：本项目报价全程采用网上不见面的方式开展，报价单位可通过登录云南能投业财一体化平台，按照采购平台操作手册进行报名报价，上传相应的报名附件及报价文件。

纸质版报价文件（一份）应密封包装，并在封套的封口处加盖报价单位公章，邮寄至我公司存档，邮寄地址：云南省昭通市昭阳区二环西路云南能投1号加气站；收件人：郭加金；联系电话：15752917142。

五、中选候选人推荐原则

询价人评审小组根据询价函的规定，否决不合格报价人后，导致有效报价文件不足3家且明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决全部报价。若有效报价不足三个，且评审小组经评审认为报价仍具有竞争力时，可以按评审办法继续评审推荐中选候选人。在合格报价人中，根据报价由低到高排列

次序并推荐候选人。排名第一者为中选人，第二、第三名为中选候选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同的，询价人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因前款规定的同样不能签订合同的，询价人可以确定排名第三的中选候选人为中选人。若排名前三的中选候选人均不能签订合同，则本次询价终止。

六、结果告知

活动结束后，若贵公司中选，我单位将在云南能投业财一体化平台发布成交公告，报价单位可登录平台下载。

七、其他事项

1. 询比小组有权对响应文件中资质、业绩、方案要求进行质询，供应商须按要求书面澄清；

2. 本公告未尽事宜，由采购人负责解释。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名 称：云南省天然气昭通有限公司

地 址：云南省昭通市昭阳区二环西路云南能投1号加气站

联系方式：15752917142

联系人：郭加金

特此致函。

云南省天然气昭通有限公司

2026年10月16日



云南省天然气昭通有限公司
阀门井可燃气体泄漏监测装置采购项目报价单

序号	设备名称	数量	单价（元），含税	合价	备注
1	智能阀门井监测设备	50			智能阀门井监测设备本体、配套辅材、现场安装调试及平台对接，供应商报价应综合考虑设备供货、运输、现场安装、调试及数据对接等全部费用。 2.报价金额需精确至小数点后两位，且小数点后两位不得为零
2	总价（元）：				线上报价时填写总价报价

