

云南能投曲靖发电有限公司

安全阀采购询价文件

采 购 人：云南能投曲靖发电有限公司

二〇二六年十月



目 录

第一章	询价采购公告	4-5
第二章	评审办法及注意事项	5-7
第三章	合同主要格式	8-9
第四章	货物采购标准及要求	9-12
第五章	报价表	13



第一章 询价采购公告

1. 采购条件

“云南能投曲靖发电有限公司安全阀采购”项目已具备采购条件，现进行询价采购，欢迎有意愿、具备合格条件的潜在供应商参与报价。

2. 项目概况

2.1 采购清单：（标准及要求详见询价采购文件）

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	安全阀	A48SH-64C_DN80mm	只	1	永一阀门集团、吴江市东吴机械有限责任公司、上海阀门厂有限公司。压力调节范围：1.8-2.5MPa 整定压力：1.85MPa. 详见技术规范书
说明： （1）若备注中包含“重要物资”字样，需按以下要求提供证明材料，否则资格审查不予通过： ①供应商是代理商或经销商的需提供生产商的授权书及业绩证明资料； ②供应商是生产商的需提供生产商资格声明书及业绩证明资料。					

2.2 交货时间：10 天内交货。

2.3 交货地点：云南省曲靖市沾益区白水镇云南能投曲靖发电有限公司仓库。

2.4 质量要求：符合现行国家相关规范及标准，满足采购清单备注内采购人的使用要求。

2.5 质保期：自验收合格之日起不低于一年。

3. 供应商资格要求及报名条件

3.1 供应商须具有独立承担民事责任的能力, 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力，无不良纪录；

3.2 资质要求：无。

3.3 业绩要求：无。

3.4 本项目不接受联合体报价。

4. 资格审查方法

本次报价采用资格后审，审查方式为合格制。

5. 询价文件的获取

有意参加询价采购活动的供应商，请登录云南能投供应商门户网站 (<https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId>



=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index) 进行注册, 注册成功后, 可参加对应项目的报名报价, 并可在网站自行下载询价采购文件及参与项目后续报价事宜。询价采购文件获取时间: 详见采购项目相关要求。

6. 报价文件的递交

报价文件上传的截止时间: 以云南能投供应商门户网站 (<https://ynninterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index>) 的采购项目的报价截止时间为准, 对报价文件等相关附件进行上传。到达截止时间后, 供应商将无法对报价及报价文件做任何操作。

7. 报价文件的解密

报价及报价文件在到达报价截止时间时, 在云南能投供应商门户网站 (<https://ynninterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index>) 中自动解密开启。

8. 联系方式:

采购人: 云南能投曲靖发电有限公司

地址: 云南省曲靖市沾益区白水镇

联系人: 魏玲 联系电话: 15331582276

第二章 评审办法及注意事项

1. 评审方法: 经评审的最低价法:

1.1 采购小组只对确定为符合询价采购文件的资质要求且实质上响应询价采购文件要求的报价文件进行评价和比较。采购小组保留对评审方法的解释权。

1.2 采购小组将对通过资格性审查和符合性审查的报价人按照其报价由低到高的顺序进行排序。必要时, 采购人可以对每单报价中的项目作分项中选, 不承诺整单中选。

2. 有以下情况采购人可以重新采购:

2.1 最低报价与市场价偏差过高或对比以往采购价格偏高;

2.2 整体中选或分项中选两家及以上报价相同, 对报价相同供应商启动中选物资二轮报价。

3. 报价人须对本询价标段中所有物资进行报价。采购人保留按最终实际需求调整各项物资采购数量的权利。

4. 采购小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的单项物资报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其报价文件将被视为无效。

5. 报价文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，采购小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出报价文件的范围且不得改变报价文件的实质性内容，并构成报价文件的组成部分。

6. 响应报价有算术错误或其他错误的，采购小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其报价文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变询价依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如采购小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

7. 供应商提供非真实资质要求、业绩要求附件行为，或存在串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其报价文件将被视为无效。

8. 特殊情形处理

初步评审后，如采购小组认为所有报价文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格（或控制价），采购小组应当终止询价。

★9. 报价人应慎重报价，报价后因报价人自身原因（如未按需方要求报价及报价错误等）导致后期放弃报价，采购人将视为不慎重、不诚信或违约行为，有权按云南能投曲靖发电有限公司《采购管理制度》对其进行相应处罚。

★10. 特别说明：本项目询价文件中（含技术要求）所列技术要求或参考规格型号技术标准作为技术基础，应满足其功能要求，关键技术参数应与询价文件或技术要求一致（或高于询价文或技术所列要求）；询价文件中如涉及到“某些品牌”或“某些厂家”的要求，均不作为限制性的必须的要求，若供应商提供参照或相当于该品牌或厂家性能质量标准的其他品牌，需提供所报品牌相关证明材料，包括但不限于该产品的出厂合格证、产品彩页、产品参数、规格、型号、尺寸等；有检测报告的提供检测报告。供应商所提供的产品须确保与原设备及系统具备兼容性，并不得对既有设备及系统的正常运行产生任何不利影响；如因设备兼容性问题导致系统改造所产生的相关费用，成交供应商须承担由此产生的所有改造费用及连带责任。

第三章 合同主要格式

购销合同								
合同编号：						序号：		
甲方：云南能投曲靖发电有限公司								
乙方：								
一、产品名称、规格型号及其它：								
序号	名称	型号规格	单位	数量	含税单价（元）	含税金额（元）	不含税金额（元）	增值税额（元）
合计		人民币						

二、质量要求、技术标准及质量负责的条件和期限：符合国家标准, 行业标准，执行原生产厂家相关标准，满足甲方使用要求。质保期为壹年，质保期内产品质量三包。质保期自甲方验收合格之日起算。

三、交货日期: 合同生效之日起 10 天内交货。

四、到货地点: 云南省曲靖市沾益区白水镇横山村北侧云南能投曲靖发电有限公司仓库。

五、运输方式及费用负担：所需运费、杂费均由乙方负担，在途货物损毁、灭失的风险由乙方承担，即运输过程中发生的一切风险，与甲方无关。

六、包装标准、包装物的供应与回收：包装应符合国家要求和甲方要求，包装物不回收。

七、结算方式、付款期限：货到甲方经甲方验收合格，由乙方开具全额增值税专用发票，甲方支付乙方全额货款。

八、验收标准：按相关标准验收。甲方收到货后应及时组织进行验收，如出现验收不合格的情形，甲方应当书面通知乙方更换货物，乙方应立即进行更换，退换货产生的风险及产生费用由乙方承担。

九、装箱要求：按甲方要求。

十、解决合同纠纷的方式：在履行该合同过程中发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成时，向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同有效期： 年 月 日至合同履行完毕。

十二、其它约定事项：1. 乙方开具税率为13%的全额增值税专用发票，若在合同履行期间，因国家 税收政策导致税率发生变化，则对原合同金额进行相应调整，调整后的合同金额=原合同金额/（1+ 原合同约定的增值税税率）*（1+政策调整后相应的增值税税率）。因乙方开具的发票无法认证、认证不符或因发票瑕疵导致发票作废等原因，导致甲方无法抵扣进项税额或税务机关因此对甲方进行行政处罚的，乙方构成根本违约，除承担合同约定的违约责任外，还应承担甲方的抵扣税额损失及行政处罚罚金、滞纳金。2. 因乙方原因不能交货或不能完全交货，乙方应向甲方偿付违约金，违约金为合同总金额的 20%并赔偿甲方由此产生的直接经济损失。3. 如乙方延迟交货，则按延迟交货天数×延迟交货金额×1%计算违约金，与 此同时，甲方有权终止部分或全部合同。4. 该合同一式四份，甲方三份，乙方一份，经双 方签字盖章后生效。5. 如因乙方所供产品不满足合同内及本采购项目采购函内要求，甲方有权对乙方所供产品进行退货处理，办理完退货相关手续后，乙方接到甲方退货通知之日起十五日内到甲方仓库将退货物资运走，由此产生的一切费用由乙方自行承担。如在规定时间内，乙方未将退货物资运走，甲方有权对退货物资进行处理，且不再另行通知。6. 如乙方提供的产品或货物侵犯任何第三人合法权益的，乙方承担全部赔偿责任，给甲方造成损失的，乙方应进行赔偿。7. 违约方应承担守约方支出的诉讼费、保全费、律师费、保全担保费、鉴定费、公证费等全部费用。8、交货时乙方交货至甲方仓库，并按合同订购内容进行清点交接，同时提供出厂检验报告、合格证作为验收依据之一，否则甲方可视为不合格产品，有权作退换货处理。9、产品交货时必须要有铭牌或在物资醒目处有清晰可见的标注，内容完整，包括名称，型号（图号），出厂编号，出厂日期，生产厂家等，否则可视为不合格产品，有权作退换货处理。10、对规格型号一栏注明材质的，所供产品材质须与要求材质完全一致，以乙方交货时提供的材质报告作为依据，甲方现场光谱分析结果为最终验收结果。11、乙方所提供的产品须确保与原设备及系统具备兼容性，并不得对既有设备及系统的正常运行产生任何不利影响；如因设备兼容性问题导致系统改造所产生的相关费用，乙方应承担由此产生的所有改造费用及连带责任。

十三、合同签订地： 云南省曲靖市沾益区 签订时间： 年 月 日

注：与本合同有关的开票信息及其通信地址另行通知。

甲 方	乙 方
单位名称:云南能投曲靖发电有限公司	单位名称:
单位地址:云南省曲靖市沾益区白水镇	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:

委托代理人:	委托代理人:
电话:0874-3080174	电话:
传真:0874-3080174	传真:
邮编: 655000	邮编:
开户银行: 中国民生银行曲靖分行营业部	开户银行:
帐号:692475547	帐号:
税号: 915303007535531287	税号:

甲方收货联系人: 魏玲

乙方发货联系人:

第四章 货物采购标准及要求

供热管道安全阀更换技术规范

1、总则

- 1.1 本技术要求对云南能投曲靖发电有限公司供热管道安全阀阀门更换提出了技术方面和有关方面的要求,它包括设计、安装要求。
- 1.2 本技术要求提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节做出规定,也未完全引述有关标准和规范的条文,乙方应对所提供的产品全面负责,保证提供符合本技术要求和现行国际相关标准的优质产品。
- 1.3 甲方提供的国家安全、环保等强制性标准,乙方必须满足其要求。

2、标准和规范

- 2.1 本方案中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本。若发现本协议与参照的文献之间有不一致之处,乙方应向甲方指明。
- 2.2 遵循现行标准如下:
DL 5009.1-2014 电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)
MSS-SP-61-2013 泄漏标准
阀体材料应当符合 GB/T 122300-2005
安全阀应当符合 GB/T12243-2005
法兰连接阀门的结构长度应符合 GB/T 12221-2005 长型或短型的规定。
端法兰尺寸和法兰端面的粗糙度按 GB/T 9113-2010 的规定。

3、使用条件

海拔高度: 2060m (黄海高程)

大气压力: 809.7hPa

环境温度: -15℃~+40℃



多年平均相对湿度： $\leq 70\%$

地震裂度：7 度

4、供货范围

- 4.1 按照设备参数进行生产（尤其是阀门材质，现场检验如若达不到要求，必须退货）。
- 4.2 凡是产品质量问题，乙方负责修理或更换，乙方对阀门的选型负责，若因阀门的质量和选型造成的一切损失，由乙方承担。
- 4.3 阀门的编号具有唯一性，能和产品相对应。

5、技术及性能要求

5.1 设备参数及供货

设备参数

安全阀				
名 称	单位	材质		
阀体		碳钢		
阀杆		2Cr13		
弹簧		50CrVA		
阀芯及阀座密封面		Cr13 系不锈钢		
连接方式		法兰		
介质		蒸汽		
阀体形式		全启式		
设计温度	℃	≤450		
需采购阀门				
规格型号	单位	数量	质量(kg)	备注
A48SH—64C DN80	只	1		压力调节范围：1.8-2.5MPa 整定压力：1.85MPa
备注 1	阀门制造时必须符合行业标准，货到现场时执行标准验货。阀体标明介质流向。			
备注 2	推荐品牌：永一阀门集团、吴江市东吴机械有限责任公司、上海阀门厂有限公司			

备注：所有阀门阀杆传动螺母材质必须铜合金材质

5.2 阀轴填料：

- 5.2.1 由于供水、给水系统中的阀门启闭不频繁，要求填料在数年内不活动，填料亦不老

化，长期保证密封效果。

5.2.2 阀轴填料亦应在阀门启闭频繁时，保证良好的密封性。

5.2.3 阀门设计应考虑在有水压状况下更换盘根。

5.3 阀门出厂水压要求：要求阀门在出厂前进行水压试验达到阀门整体密封位置无泄漏，货到现场后需达到现场水压试验标准（阀门壳体为额定压力的 1.5 倍，阀芯密封为额定压力的 1.1 倍），保证阀门双向密封无泄漏；供应商报价时必须注明阀体重量。

5.4 阀门外观要求：

5.4.1 阀门手轮、手柄要求刷成红色，且手轮、手柄上应标明开启和关闭方向，应清晰明了。

5.4.2 阀体上无气孔砂眼现象，不得有油污等其它沾染在阀体上。

5.4.3 阀体上铭牌标识应清晰明了，上面应有生产厂家的全称、生产时间、出厂时间、阀门的规格型号、进行阀门检测标准的名称及编号、检验出厂的检验号，介质流向。

6、设备供货期和现场服务

6.1 设备交货期为乙方在签订合同后 30 个工作日，投标方应在此时间内将合同设备运到甲方现场，交货地点为云南能投曲靖发电有限公司生产现场。

6.2 乙方根据甲方需要派出现场技术服务人员到现场服务，以保证所提供的设备完好、正常投运。在设备到达乙方现场时通知甲方，甲方派人开箱过程进行检验监督，并对安装、试运行进行监督、验收。移交使用后保证提供长期的技术支持和服务。

6.3 乙方现场服务人员的职责

6.3.1 乙方现场服务人员的任务主要包括设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运行和性能验收试验。

6.3.2 乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

6.3.3 乙方现场服务人员的正常来去和更换应事先与甲方协商。

7、文件和技术资料

乙方提供阀门的技术资料，包括使用维护说明书、阀门图纸原件 3 份，质量证明书（含材质检验证明）、原产地证明书及出厂合格证原件 1 份（随设备到达）。

8、包装、运输要求

8.1 为了防止设备在运输过程中发生损坏和雨水、杂物的进入，出厂时采取妥善的加固、防雨、防潮措施，对容易发生变形及损坏的部分，采取必要的加强保护措施，吊装过

程中，应小心、仔细，不得损伤。

8.2 包装箱外注明到站名称、收货单位、设备名称、发货单位等，箱内每个设备都应单独挂牌，并附有装箱清单。

9、质量保证、售后服务

9.1 自设备到货并经验收合格之日起，提供为期一年的质量保质期，质量保质期内，设备因设计、制造工艺质量等原因导致故障或异常而不能正常使用时，投标方负责在 48 小时内无偿进行处理。

第五章 报价表

物料编码	序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	不含税金额 (元)	税额 (元)	生产厂家
10289326	1	安全阀	A48SH-64C_DN80mm	只	1					

1、报价要求：所报价格要求为含税含运费一票结算价。

2、报价表要求以扫描件方式上传作为报价附件。

3、报价表不上传或上传报价表填写不完整不参与评审。

报价人： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

日期： 年 月 日