

竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1748]中国水电四局第一分局引江济淮二期（水利部分）
涡河线涡阳站大寺站银沟闸项目施工需要，拟采用公开竞价采购方式进行下列货
物的批量采购，请于 2026 年 10 月 25 日下午 17: 00 前完成报名，按以下要求于
2026 年 10 月 26 日上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	消火栓泵	1. 规格: 扬程: H=60m, 流量: Q=30L/s2. 电机功率: 30kW (380v)	台	5	二级能耗
2	消防泵控制柜	单套: 1. 一台双电源进线柜, 两台消防泵控制柜 2. 参考尺寸 800×600×2200, 柜体材质采用不锈钢	套	2	二级能耗
3	消火栓系统增压稳压设施	XW(L)-II-1.0-38-ADL, 隔膜式气压罐有效水容积: 150L	套	3	
4	过滤活塞式遥控浮球阀	1. 规格、压力等级: DN50 含铸铁法兰	个	4	
5	过滤活塞式遥控浮球阀	1. 规格、压力等级: DN100 含铸铁法兰	个	4	
6	闸阀	1. 规格、压力等级: DN200、含铸铁法兰	个	6	
7	闸阀	1. 规格、压力等级: DN150、含铸铁法兰	个	8	
8	闸阀	1. 规格、压力等级: DN65、含法兰	个	10	
9	闸阀	1. 规格、压力等级: DN50、含铸铁法兰	个	8	
10	蝶阀	1. 规格、压力等级: DN100、含铸铁法兰	个	50	
11	蝶阀	1. 规格、压力等级: DN100、含铸铁法兰	个	35	
12	热镀锌钢管	DN65*厚 4.0	m	450	
13	热镀锌钢管弯管	DN65*厚 4.0、90°	个	100	

14	热镀锌钢管弯管 连接件	DN65*厚 4.0 卡箍连接	个	200	
15	热镀锌钢管	DN100*厚 4.0	m	420	
16	热镀锌钢管弯管	DN100*厚 4.0、90°	个	100	
17	热镀锌钢管弯管 连接件	DN100*4.0 卡箍连接	个	200	
18	热镀锌钢管	DN150*4.5	m	500	
19	热镀锌钢管弯管	DN150*厚 4.5、90°	个	150	
20	热镀锌钢管弯管 连接件	DN150*厚 4.5	个	250	
21	热镀锌钢管	DN2002*6.0	m	300	
22	热镀锌钢管弯管	DN2002*厚 6.0、90°	个	75	
23	热镀锌钢管弯管 连接件	DN2002*6.0 卡箍连接	个	150	
24	吸水喇叭口	规格:DN200	个	6	
25	吸水喇叭口	1. 规格:DN50	个	4	
26	可曲挠橡胶管接 头	1. 规格:DN200	个	6	
27	可曲挠橡胶管接 头	1. 规格:DN150	个	6	
28	可曲挠橡胶管接 头	1. 规格:DN50	个	6	
29	防水锤消声止回 阀	1. 规格、压力等级:DN150	个	6	
30	防水锤消声止回 阀	1. 规格、压力等级:DN100	个	4	
31	止回阀	1. 规格、压力等级:DN100、含铸铁法 兰	个	4	
32	超压泄压阀	1. 规格:DN65、含铸铁法兰	个	6	

33	真空压力表	1. 型号、规格:-0.10~0.70MPa	个	4	
34	压力表	1. 型号、规格:0~1.6MPa	个	15	
35	流量开关	1. 规格:DN100	套	6	
36	潜污泵	1. 型号:80QW-40-15-42	台	8	
37	投入式液位计	1. 规格:MIK-P260	套	6	
38	Y 型过滤器	1. 规格:DN200	个	6	
39	Y 型过滤器	1. 规格:DN50	个	4	
40	柔性防水套管	规格:DN200、A 型碳钢 235, 单根长 33cm	根	4	
41	柔性防水套管	规格:DN150、A 型碳钢 235, 单根长 33cm	根	12	
42	柔性防水套管	1. 规格:DN100、A 型碳钢 235, 单根长 30cm	根	5	
43	柔性防水套管	1. 规格:DN65、A 型碳钢 235, 单根长 33cm	根	2	
44	柔性防水套管	1. 规格:DN50、A 型碳钢 235, 单根长 33cm	根	8	
45	PE 给水管	DN100, 连接形式:热熔	m	30	
46	PE 给水管弯管	DN100, 连接形式:热熔	m	10	
47	PE 给水管连接件	DN100, 连接形式:热熔	m	5	
48	钢管	DN150*4.5, 连接形式:法兰	m	30	
49	钢管弯管	DN150*4.5, 连接形式:法兰	m	10	
50	钢管弯管连接件	DN150*4.5, 连接形式:法兰	m	5	
51	钢管	DN100*4.0, 连接形式:法兰	m	30	

52	钢管弯管	DN100*4.0,连接形式:法兰	m	10	
53	钢管弯管连接件	DN100*4.0,连接形式:法兰	m	5	
54	消防水箱	成品不锈钢保温水箱(含通气帽、水位计、人孔等附件) 4m×2m×2m	台	3	
55	薄型双栓带消防软管卷盘组合式消防柜	不锈钢, 2000*750*160, 箱内主要设有: SNZ65 消火栓 2 个, QZ19 水枪 1 支, 25 米长 DN65 衬胶水龙带 1 根, MF/ABC4 型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2 具	套	50	
56	试验消火栓箱	不锈钢, 800x650x240, 箱内主要设有: SNZ65 消火栓 1 个, QZ19 水枪 1 支, 25 米长 DN65 衬胶水龙带 1 根, 压力表一套	套	3	
57	压力开关	规格:DN150	套	3	
58	自动排气阀	规格:DN20	个	3	
59	磷酸铵盐干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	80	
60	二氧化碳灭火器	规格、型号:MT5	具	10	
61	消防砂箱	0.5m ³	套	10	
62	过滤式防烟防毒呼吸器	全面罩自吸过滤式,配 A 型综合滤毒罐,防有机蒸气+酸性气体+颗粒物,防护时间≥60min, 每套含面罩、滤毒罐、便携收纳盒	套	25	
63	正压式消防空气呼吸器	6L, 包含配套箱	套	10	

64	微型消防站	包含消防头盔×2、消防上衣×2、消防裤子×2、消防手套×2、消防腰带×2、消防护靴×2、强光手电×1、MF/ABC4 灭火器×2、防毒面罩×2、喇叭×1、反光背心×1、水带×1、接口×1、水枪×1、安全绳×2、铁铤×1、大斧×1、腰斧×2、铁锹×1、呼救器×1、指挥棒×1	套	2	
65	地上式室外消火栓	SS150/65 型,含阀门井等成套设备	套	12	
66	消防水泵接合器	SQS150-A 型,含阀门井等成套设备	套	2	
67	球墨铸铁管	DN150、K9 承插式	m	1130	
68	球墨铸铁管弯头	DN150、90°、K9 承插式	个	200	
69	球墨铸铁管连接件	DN150、K9 承插式	个	450	
70	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜	不锈钢, 1600*700*180, 箱内主要设有: SNZ65 消火栓 1 个, QZ19 水枪 1 支, 25 米长 DN65 衬胶水龙带 1 根,	套	3	
71	蝶阀	DN100、铸铁	个	4	
	合计				

注：（1）成交人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线上签署合同，若不能响应则按废标处理。

（2）本次采购数量为暂定数量，成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约，且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

二、采购要求。

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的材料费、加工制造费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装卸费、仓储、检测、损耗、保险、管理费、利润、税金、售后服务、

缺陷责任期的服务等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用,确定成交中标人后采购人不再增补任何费用。

2、交货期:根据采购人发出的书面或电子信息要货通知后7天内交货。

3、交货地点: 安徽省亳州市涡阳县闸北镇马土楼涡阳站引江济淮二期施工现场。

4、质量标准或要求:

(1) 本采购范围内所有消防产品及配套材料,必须符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《消防泵》GB 6245、《室外消火栓》GB 4452、《室内消火栓》GB 3445、《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》GB 4351.1、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091、《阀门的检验与试验》GB/T 13927 等国家现行强制性标准、行业规范及本项目消防系统设计的要求,确保产品性能、安全指标全面达标。

(2) 纳入国家强制性产品认证目录的消防产品(消火栓泵、室内外消火栓、灭火器、消防水带、消防柜等),必须取得有效的中国国家强制性产品认证证书(CCCF 认证),认证信息可在国家消防产品合格评定中心官网查询验证;产品本体标注清晰耐久的生产厂名、规格型号、生产日期及3C认证标识

(3) 在质量保证期内,响应人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷负责。产品应符合相关技术规范及行业内制造标准。

(4) 响应人保证所供材料或产品必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时,按国家和行业标准的强制性规定进行。

(5) 必须符合采购人质量要求保证所供产品必须严格遵守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检,出现不合格品无条件退换货并承担由此给采购人造成的全部损失。其报价必须满足质量标准要求,材料进场报验需响应人提供真实有效的产品质量合格证、对应批次检测报告、3C认证证书(认证范围内产品)、材质证明书等完整质量资料。各项指标应满足行业或国家标准。对不合格产品,由响应人在采购人指定时间内负责清运,采购人不承担任何费用。

(6) 除以上质量标准或要求外,其它均满足采购方提供的技术图纸(附件1.引江济淮二期工程(水利部分)涡阳站给排水施工图.pdf),若有不明确的及

时与采购方联系。

5、质保期：6 个月，以材料进场验收合格后进入质保期。

6、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

7、响应文件须提交报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款：

9.1 合同价款的支付采用以下 3 种方式：

(1) 银行转账。

(2) 电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

(3) 供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

9.2 付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批产品到达采购人指定地点后，经检测合格后响应人提供该批材料的增值税专用发票（税率 13%），预留当期挂账货款 3%作为质保金，质保金自该批次货物质保期满后 1 月返还。挂账后 1 月内支付所供批次材料价款的 65%，剩余 32%货款推后至下个结算周期。

10、报价规则：

(1) 降价幅度：每次报价降幅不得低于 1000 元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

(2) 报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

(3) 延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 10 月 26 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

(1) 最低价中标：本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

(2) 报价有效性：响应人报价须在 2026 年 10 月 26 日 10:00（或最终延长时时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

(3) 相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

12、调价机制: 中标后所签署的采购合同单价锁死, 中标供应商不得再以任何理由调整价格。

三、报价表

序号	物资名称	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	消火栓泵	1. 规格: 扬程: H=60m, 流量: Q=30L/s2. 电机功率: 30kW (380v)	台	5			二级能耗
2	消防泵控制柜	单套: 1. 一台双电源进线柜, 两台消防泵控制柜 2. 参考尺寸 800×600×2200, 柜体材质采用不锈钢	套	2			二级能耗
3	消火栓系统增压稳压设施	XW(L)-II -1.0-38-ADL, 隔膜式气压罐有效水容积: 150L	套	3			
4	过滤活塞式遥控浮球阀	1. 规格、压力等级: DN50 含铸铁法兰	个	4			
5	过滤活塞式遥控浮球阀	1. 规格、压力等级: DN100 含铸铁法兰	个	4			
6	闸阀	1. 规格、压力等级: DN200、含铸铁法兰	个	6			
7	闸阀	1. 规格、压力等级: DN150、含铸铁法兰	个	8			
8	闸阀	1. 规格、压力等级: DN65、含法兰	个	10			
9	闸阀	1. 规格、压力等级: DN50、含铸铁法兰	个	8			
10	蝶阀	1. 规格、压力等级: DN100、含铸铁法兰	个	50			
11	蝶阀	1. 规格、压力等级: DN100、含铸铁法兰	个	35			
12	热镀锌钢管	DN65*厚 4.0	m	450			

13	热镀锌钢管 弯管	DN65*厚 4.0、90°	个	100			
14	热镀锌钢管 弯管连接件	DN65*厚 4.0 卡箍连接	个	200			
15	热镀锌钢管	DN100*厚 4.0	m	420			
16	热镀锌钢管 弯管	DN100*厚 4.0、90°	个	100			
17	热镀锌钢管 弯管连接件	DN100*4.0 卡箍连接	个	200			
18	热镀锌钢管	DN150*4.5	m	500			
19	热镀锌钢管 弯管	DN150*厚 4.5、90°	个	150			
20	热镀锌钢管 弯管连接件	DN150*厚 4.5	个	250			
21	热镀锌钢管	DN2002*6.0	m	300			
22	热镀锌钢管 弯管	DN2002*厚 6.0、90°	个	75			
23	热镀锌钢管 弯管连接件	DN2002*6.0 卡箍连接	个	150			
24	吸水喇叭口	规格:DN200	个	6			
25	吸水喇叭口	1. 规格:DN50	个	4			
26	可曲挠橡胶 管接头	1. 规格:DN200	个	6			
27	可曲挠橡胶 管接头	1. 规格:DN150	个	6			
28	可曲挠橡胶 管接头	1. 规格:DN50	个	6			

29	防水锤消声止回阀	1. 规格、压力等级:DN150	个	6			
30	防水锤消声止回阀	1. 规格、压力等级:DN100	个	4			
31	止回阀	1. 规格、压力等级:DN100、含铸铁法兰	个	4			
32	超压泄压阀	1. 规格:DN65、含铸铁法兰	个	6			
33	真空压力表	1. 型号、规格:-0.10~0.70MPa	个	4			
34	压力表	1. 型号、规格:0~1.6MPa	个	15			
35	流量开关	1. 规格:DN100	套	6			
36	潜污泵	1. 型号:80QW-40-15-42	台	8			
37	投入式液位计	1. 规格:MIK-P260	套	6			
38	Y 型过滤器	1. 规格:DN200	个	6			
39	Y 型过滤器	1. 规格:DN50	个	4			
40	柔性防水套管	规格:DN200、A 型碳钢 235, 单根长 33cm	根	4			
41	柔性防水套管	规格:DN150、A 型碳钢 235, 单根长 33cm	根	12			
42	柔性防水套管	1. 规格:DN100、A 型碳钢 235, 单根长 30cm	根	5			
43	柔性防水套管	1. 规格:DN65、A 型碳钢 235, 单根长 33cm	根	2			
44	柔性防水套管	1. 规格:DN50、A 型碳钢 235, 单根长 33cm	根	8			

45	PE 给水管	DN100,连接形式:热熔	m	30			
46	PE 给水管弯管	DN100,连接形式:热熔	m	10			
47	PE 给水管连接件	DN100,连接形式:热熔	m	5			
48	钢管	DN150*4.5,连接形式:法兰	m	30			
49	钢管弯管	DN150*4.5,连接形式:法兰	m	10			
50	钢管弯管连接件	DN150*4.5,连接形式:法兰	m	5			
51	钢管	DN100*4.0,连接形式:法兰	m	30			
52	钢管弯管	DN100*4.0,连接形式:法兰	m	10			
53	钢管弯管连接件	DN100*4.0,连接形式:法兰	m	5			
54	消防水箱	成品不锈钢保温水箱 (含通气帽、水位计、人孔等附件) 4m×2m ×2m	台	3			
55	薄型双栓带消防软管卷盘组合式消防柜	不锈钢, 2000*750*160 , 箱内 主要设有: SNZ65 消 火栓 2 个,QZ19 水枪 1 支,25 米长 DN65 衬胶 水龙带 1 根,MF/ABC4 型手提式磷酸铵盐干 粉灭火器 2 具	套	50			
56	试验消火栓箱	不锈钢,800x650x240, 箱内主要设有: SNZ65 消火栓 1 个, QZ19 水枪 1 支,25 米 长 DN65 衬胶水龙带 1 根,压力表一套	套	3			

57	压力开关	规格:DN150	套	3			
58	自动排气阀	规格:DN20	个	3			
59	磷酸铵盐干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	80			
60	二氧化碳灭火器	规格、型号:MT5	具	10			
61	消防砂箱	0.5m ³	套	10			
62	过滤式防烟防毒呼吸器	全面罩自吸过滤式,配 A 型综合滤毒罐,防有机蒸气+酸性气体+颗粒物,防护时间≥60min,每套含面罩、滤毒罐、便携收纳盒	套	25			
63	正压式消防空气呼吸器	6L,包含配套箱	套	10			
64	微型消防站	包含消防头盔×2、消防上衣×2、消防裤子×2、消防手套×2、消防腰带×2、消防护靴×2、强光手电×1、MF/ABC4 灭火器×2、防毒面罩×2、喇叭×1、反光背心×1、水带×1、接口×1、水枪×1、安全绳×2、铁铤×1、大斧×1、腰斧×2、铁锹×1、呼救器×1、指挥棒×1	套	2			
65	地上式室外消火栓	SS150/65 型,含阀门井等成套设备	套	12			
66	消防水泵接合器	SQS150-A 型,含阀门井等成套设备	套	2			
67	球墨铸铁管	DN150、K9 承插式	m	1130			

68	球墨铸铁管弯头	DN150、90°、K9 承插式	个	200			
69	球墨铸铁管连接件	DN150、K9 承插式	个	450			
70	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜	不锈钢，1600*700*180，箱内主要设有：SNZ65 消防栓 1 个，QZ19 水枪 1 支，25 米长 DN65 衬胶水龙带 1 根，MF/ABC4 型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2 具	套	3			
71	蝶阀	DN100、铸铁	个	4			
	合计						

注 1：请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

1、报价有效期:90 天；

2、付款方式:_____；(如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求)；

3、交货工期:_____；(如实填写)

注 2：1. 如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局第一分局

地 址： 青海省昆仑东路 77 号

邮 编： 810000

分局联系人：王靖

电 话： 0971-8013808

电子邮箱： 1294397856@qq.com

项目联系人：段义

电 话： 15594781767

电子邮箱： 1466296526@qq.com

五、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室(0971-8018736)提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局
(电 章)

