

询比采购公告

项目编号：PC-0104-26J6-FG1759

一、采购条件

中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局以公开询比方式采购中国电建水电四局机电安装分局浙江松阳抽蓄项目所需的支吊架，计划使用项目自有资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

浙江松阳抽水蓄能电站位于丽水市松阳县玉岩镇、竹源乡境内，与丽水市、杭州市的直线距离分别约为 55km、220km，地理位置较优越，上水库（坝）位于玉岩镇何山头村、小港溪左岸的洞注源沟源头，下水库位于松阴溪右岸一级支沟竹溪源上游竹源乡黄庄村上游河段上。电站为日调节纯抽水蓄能电站，安装 4 台单机容量 350MW 的水轮发电机组，总装机容量 1400MW，额定水头 486m。电站建成后承担浙江电网的调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务。电站枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等组成，按装机容量确定为一等大（1）型工程。

2、采购范围：响应人应承担下述供货范围内材料的原材料、二次设计生产加工、备品备件、装车费、出厂检验试验费（含三方检测费）、采购保管费、运输费（运输至合同指定的施工现场）、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润和售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用等交付采购人使用前所有可能发生的各项费用。按本采购文件的要求，完成有关工作的配合，并承担支吊架质保期内的相关工作及费用。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	单管水平管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 300	副	4	
2	单管立管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 1000	副	3	
3	单管立管支架	Φ273 介质：水 支撑面：砖墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 250	副	4	
4	单管水平管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	10	
5	单管坐地支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 1250	副	2	
6	单管坐地支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 1000	副	4	
7	单管水平管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 600	副	2	
8	单管水平管支架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 300	副	4	
9	单管坐地支架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 300	副	4	
10	单管坐地支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 250	副	4	
11	单管坐地支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 200	副	12	
12	单管水平管支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 300	副	4	

13	单管坐地支架	Φ89 介质：水 支撑面：混凝土 地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 330	副	10	
14	单管坐地支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土 地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 300	副	40	
15	单管立管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	4	
16	单管坐地支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土 地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 700	副	24	
17	单管立管支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1200	副	60	
18	单管立管支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 700	副	30	
19	单管立管支架	Φ108 介质：水 支撑面：砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 260	副	12	
20	单管立管支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1450	副	40	
21	单管立管支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 2900	副	20	
22	单管坐地支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土 地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 300	副	20	
23	单管立管支架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1200	副	10	
24	单管立管支架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1700	副	12	
25	单管立管支架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土 墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 2300	副	12	

26	单管水平管支架	Φ530 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 740	副	10	
27	单管立管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 740	副	6	
28	单管坐地支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 775	副	12	
29	单管水平管支架	Φ89 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 200	副	12	
30	单管水平管支架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 200	副	6	
31	单管立管支架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 740	副	2	
32	单管坐地支架	Φ25 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 660	副	6	
33	单管水平管支架	Φ426 介质：水 支撑面：混凝土墙面 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	10	
34	单管坐地支架	Φ426 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 700	副	4	
35	单管坐地支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 720	副	2	
36	单管立管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土墙体 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	2	
37	单管坐地支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 1620	副	2	
38	单管坐地支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 550	副	2	

39	单管立管支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土墙体 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	2	
40	单管坐地支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1160	副	2	
41	靠墙支架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	10	
42	吊架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	80	
43	综合管架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	40	
44	靠墙支架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	140	
45	坐地支架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	60	
46	吊架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1500	副	100	
47	靠墙支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	180	
48	坐地支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	35	
49	吊架	Φ89 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1500	副	20	
50	吊架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1500	副	50	
51	靠墙支架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	50	

52	坐地支架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	10	
53	靠墙支架	Φ89 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	40	
54	吊架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 1500	副	15	
55	靠墙支架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	20	
56	靠墙支架	Φ108 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	80	
57	靠墙支架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土墙/砖墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 600	副	12	
58	单管水平管坐地	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 350	副	6	
59	单管立管支架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 200	副	8	
60	双管水平管坐地	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 300	副	12	
61	单管立管支架	Φ133 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 1250	副	2	
62	单管立管支架	Φ133 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 400	副	2	
63	单管水平管坐地	Φ133 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 2050	副	2	
64	双管靠墙支架	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	3	

65	双管靠墙支架	Φ38 介质：水 支撑面：混凝土 地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 300	副	3	
66	双管靠墙支架	Φ32 介质：水 支撑面：混凝土 地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 300	副	3	
67	双管靠墙支架	Φ25 介质：水 支撑面：混凝土 地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 300	副	3	
68	单管水平管吊架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土 顶板 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1800	副	3	
69	单管立管支架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	3	
70	单管水平管吊架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土 顶板 管中心离地（墙） 高度(mm)： 2300	副	4	
71	三管水平管吊架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土 顶板 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1650	副	88	
72	单管立管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1600	副	4	
73	单管立管支架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1600	副	8	
74	双管靠墙支架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	12	
75	单管立管支架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1600	副	4	
76	双管靠墙支架	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	4	
77	单管立管支架	Φ133 介质：水 支撑面：混凝土 墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1600	副	2	

78	双管靠墙支架	Φ133 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	2	
79	单管水平管吊架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙） 高度(mm)： 950	副	4	
80	双管靠墙支架	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 500	副	4	
81	单管水平管吊架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙） 高度(mm)： 950	副	40	
82	单管立管支架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 550	副	35	
83	单管立管支架	Φ76 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 350	副	42	
84	单管水平管吊架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙） 高度(mm)： 900	副	2	
85	双管水平管吊架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙） 高度(mm)： 1050	副	8	
86	单管水平管坐地	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 950	副	4	
87	单管立管支架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙） 高度(mm)： 950	副	2	
88	单管水平管坐地	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 350	副	5	
89	单管水平管坐地	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 180	副	5	
90	单管水平管坐地	Φ38 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙） 高度(mm)： 180	副	12	

91	单管水平管吊架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙）高度(mm)： 2300	副	2	
92	单管水平管吊架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙）高度(mm)： 1800	副	6	
93	单管水平管吊架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙）高度(mm)： 1750	副	6	
94	单管水平管坐地	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 1500	副	1	
95	单管立管支架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 1300	副	2	
96	单管立管支架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 600	副	1	
97	单管立管支架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 550	副	2	
98	单管立管支架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	2	
99	单管立管支架	Φ325 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 400	副	1	
100	单管水平管吊架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙）高度(mm)： 2300	副	8	
101	单管立管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 600	副	1	
102	单管立管支架	Φ273 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 550	副	1	
103	单管水平管吊架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙）高度(mm)： 1800	副	4	

104	单管水平管吊架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙）高度(mm)： 2300	副	2	
105	单管立管支架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 1900	副	2	
106	单管立管支架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 1400	副	4	
107	单管立管支架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 900	副	2	
108	单管水平管坐地	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 700	副	2	
109	单管立管支架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 650	副	2	
110	单管立管支架	Φ219 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 400	副	3	
111	单管水平管坐地	Φ159 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	4	
112	单管水平管坐地	Φ108 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 500	副	5	
113	单管水平管坐地	Φ89 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 100	副	15	
114	单管水平管坐地	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 400	副	20	
115	单管水平管坐地	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 300	副	8	
116	单管立管支架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 100	副	20	

117	单管水平管吊架	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙）高度(mm)： 2000	副	4	
118	单管立管支架	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 600	副	2	
119	单管立管支架	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 550	副	2	
120	双管水平管坐地	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 200	副	7	
121	双管立管支架	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 100	副	4	
122	单管水平管坐地	Φ38 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 330	副	2	
123	单管水平管坐地	Φ38 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 200	副	30	
124	五管立管支架	Φ46 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 600	副	34	
125	双管水平管坐地	Φ108 介质：氟利昂 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 450	副	10	
126	单管立管支架	Φ108 介质：氟利昂 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 400	副	14	
127	双管水平管坐地	Φ38 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 180	副	6	
128	双管水平管吊架	Φ57 介质：水 支撑面：混凝土顶板 管中心离地（墙）高度(mm)： 1500	副	53	
129	单管水平管坐地	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 150	副	5	

130	单管立管支架	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 100	副	11	
131	单管水平管坐地	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土地面 管中心离地（墙）高度(mm)： 700	副	5	
132	单管立管支架	Φ45 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 300	副	12	
133	单管立管支架	Φ38 介质：水 支撑面：混凝土墙 管中心离地（墙）高度(mm)： 100	副	64	
134	风管支吊架	风管 1000×1000 一层保温型风管三路保温型水平管组合吊架 介质：风 支撑面：混凝土顶板 距离支撑面距离：1500	副	25	
135	风管支吊架	风管 1000×1000 一层保温型风管三路保温型水平管组合吊架 介质：风 支撑面：混凝土顶板 距离支撑面距离：1800	副	25	
136	风管支吊架	风管 1000×1000 一层保温型风管三路保温型水平管组合吊架 介质：风 支撑面：混凝土梁底 距离支撑面距离：800	副	25	
137	风管支吊架	一层保温型风管 800*600	副	25	
138	风管支吊架	一层保温型风管 1500*1500	副	25	
139	风管支吊架	一层保温型风管 1400*1400	副	25	
合计			副	2255	

注：①响应人在供货前应按照施工图纸进行二次设计，以满足现场施工需要。

②报价产品应为慧鱼、喜利得、伍尔特或相当于上述品牌技术规格（标准）的产品，若响应人认为报价品牌和上述品牌属于同档次时，响应人应提供相应的质量对比文件资料，以证明响应品牌技术规格（标准）相当于上述品牌，并经过采购人审批后方可使用。

4、计价原则：本次采购采用固定单价,供货期内采购单价不作调整；

5. 供货周期：2026 年 11 月至 2028 年 12 月 30 日；交货时间：首批到货时间预计为 2026 年 11 月 15 日前。

6、交货地点：浙江松阳抽水蓄能电站位于丽水市松阳县玉岩镇、竹源乡境内施工现场指定地点。

7、质量要求：

(1) 质量符合国家现行标准及相关要求。

(2) 响应人对质量负责的条件和期限：响应人提供的全部产品凡属设计、制造工艺、材质缺陷等原因造成的质量问题，均在质保范围内。

(3) 满足采购文件第七章技术规范要求。

8、支付方式：银行转账、银行承兑、供应链融资（半年期）、电子支付凭证，由响应人承担全部贴息费用。其中非现金支付比例不大于 50%。

8.1 到货款

当批次材料到货后，经采购人及监理、业主组成的验收机构核对规格型号、数量无误后，并收到以下相关单据后，采购人在 30 个工作日内支付对应批次货物 75%的价款作为到货款。

(一) 当批次全额增值税专用发票（税率 13%）

(二) 当批次支付金额的收款收据

(三) 当批次材料合格证明资料及生产厂家资质资料

(四) 每批次到货材料所有型号产品的检验报告。

(五) 由响应人出具，经采购人签署的当批次出货清单正本一份

8.2 验收款

当批次材料到货，经采购人及监理、业主组成的验收机构质量验收通过后，响应人提供对应批次货物总价的 22%收据后，采购人于 30 个工作日内支付对应批次货物总价的 22%价款作为验收款。

8.3 质保金

结算金额的 3%作为质保金，到货验收合格之日起两年为质保期无质量问题，收到响应人开具的结算金额 3%的质保金收据后，采购人在 30 个工作日内支付结算总额 3%的质保金。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1、**响应人为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康认证证书等有效的体系认证证书。应提供由国家权威机构出具报价产品的性能检测报告。每份报告须有 CMA 标识，并同时具有 CAL、CNAS、ilac-MRA 中的一个或多个标识。应提供的报告及标准如下：（1）支吊架系统耐火性能检验报告（标准号：GB/T9978）。（2）抗震支吊架抗震性能检验报告（标准号：GB/T37267）。（3）锚栓性能检验（委托检验或型式检验）报告（标准号：JG/T160 或 JG/J145）。（4）化学锚栓锚固胶性能检验（委托检验或型式检验）报告（标准号：GB/T37127 或 GB/T37127-2018）。（5）化学锚栓提供 120 分钟防火认证报告。（6）化学锚栓锚固胶环保相关认证报告，无毒性检验报告，上述六种报告各一份。

2、**响应人为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，所代理的制造企业满足第 1 条中相关要求（提供相关证明材料）及制造企业的针对本项目的唯一授权委托书。

3、响应人近 3 年（2023 年 1 月 1 日至采购截止日）应具有不少于 2 个抽蓄工程或大型水电站（单机容量 600MW 及以上）支吊架供货业绩，且签订单项合同金额均在 100 万元以上（注：供应商不予遮挡相关信息，如遮挡按未提供业绩评审）。

4、响应人能开具增值税专用发票。

5、响应人财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、本次采购不接受联合体。

8、生产厂家及其代理商不得同时参加本次询比采购。

四、采购文件的获取

凡有意参加供应商，请于 2026 年 10 月 26 日 17:00 前(北京时间)在中国电建采购招标数智化平台(<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平

台”)获取采购文件,采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间(响应文件开启时间,下同)为2026年10月29日11时00分(北京时间)。响应人应在截止时间前通过“中国电建采购招标数智化平台”递交电子响应文件。

(1)本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”(网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>)全程在线开展,响应文件的加密、提交等流程须各采购响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后,点击左侧“CA办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件,并严格按照要求进行在线递交响应文件,因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由响应人自行承担后果。

(2)各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交。(电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成)。

2、电子响应文件递交截止时间及递交地点如有变动,采购方将及时通过“中国电建采购招标数智化平台”通知所有响应人

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建招标与采购网(<https://bid.powerchina.cn>)和中国电建采购招标数智化平台(<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>)上发布。

七、联系方式

采 购 人: 中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局

地 址: 四川省成都市青羊区光华北六路388号

邮 编: 610031

分局联系人: 郑工

电 话: 18919113025

电子邮箱：346341475@qq.com

项目名称：中国水利水电第四工程局有限公司浙江松阳抽蓄机电安装项目

地 址：浙江省丽水市松阳县竹源乡周岭根村浙江松阳抽水蓄能电站

联 系 人：赵工

电 话：18193562767

八、提出异议的渠道和方式

电 话：028-67055962

电子邮箱：527030639@qq.com

九、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电四局机电安装分局纪委办公室（028-67055962）提出投诉。

2026 年 10 月 21 日

