



云南能投

YUNNAN ENERGY INVESTMENT

云南省盐业有限公司昆明盐矿

KUNMING SALT MINE OF YUNNAN PROVINCIAL SALT INDUSTRY CO., LTD.

地址：中国 云南 昆明 安宁市 青武山 邮编：650300 Add:Qingwushan, Anning City, Kunming, China

昆明盐矿止回阀等采购询价文件

请贵公司对以下货物进行报价：

序号	物资名称*	规格型号 /材质*	单位*	数量*	单价*	金额*	品牌 或 产地*	交货期*	使用部门	备注
1	安全阀	A48Y-64I_DN80（技术要求：使用位置：锅炉集汽集箱，介质锅炉过热蒸汽适用温度 $\leq 510^{\circ}\text{C}$ 。技术要求：带扳手弹簧全启式，PN64；阀体材质：15CrMo（I型）；阀座、阀瓣材质：密封面堆焊钴铬钨硬质合金；弹簧材质：高温专用弹簧；全部材质提供材质证明；所有承压部件按锅炉高温蒸汽工况设计；法兰连接符合JB/T94；整定压力4.05MPa；执行标准符合GB/T12241/12243、TSG92-2026；供方具备安全阀A类特种设备制造许可；铭牌永久激光刻字；随货提供全套材质单、热处理报告、出厂校验报告、产品合格证、产品满足锅炉特检备案要求）	个	2					动力工序	
2	电动截止阀	J941Y-100I_DN100 本项采购内容含：电动截止阀本体 + 配套 ZYK60-24 型电动执行器（需在厂内装配、联调完毕）使用位置：锅炉排空阀，介质锅炉过热蒸汽适用温度 $\leq 550^{\circ}\text{C}$ 。技术要求：1. 主阀门：公称通径：DN100；公称压力：PN100（10.0MPa）；阀盖及阀体材质：WC6（铬钼钢，I级）；阀瓣基体：ZG1Cr5Mo，阀座基体：WC6；阀瓣与阀座密封面均采用PTA等离子堆焊Stellite12 钴基硬质合金，堆焊层厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ；阀杆材质：25Cr2Mo1VA；结构形式：	台	1					动力工序	

		法兰连接、直通式截止阀； 填料：高纯柔性石墨填料环； 主螺栓：35CrMoA；螺母： 30CrMoA；阀杆螺母： ZCuAl10Fe3 铝青铜 2. 配套 电动头：类型：多回转智能 开关型电动执行器，带就地 手轮，断电可手动操作；电 源：380V；内置控制回路， 阀位反馈；信号：全开、全 关无源接点反馈；带阀位就 地可视指示；转矩保护（过 力矩保护，开、关双向保护） 防护等级：IP65；电机绝缘 等级：H 级 3. 到货要求：附 产品合格证；材质证明；出 厂压力试验报告；电动头说 明书；电气原理图。 备注： 出厂必须做壳体强度试验、 密封试验、上密封							
3	止回阀	H44H-16P_DN50（不锈钢立式 止回阀 ）	只	1					动力工 序
4	气动球 阀	Q641F-16RL_DN65 长度： 220mm，配调节过滤器、信号 反馈、电磁阀 24VDC，阀体材 质：316L，阀座：316L ，安 装支架、阀杆连接器：304； 气动执行器：单作用气缸（气 开）	只	2					盐硝工 序
5	气动球 阀	Q641F-16RL_DN80 长度： 250mm，配调节过滤器、信号 反馈、电磁阀 24VDC，阀体材 质：316L ，阀座：316L ， 安装支架、阀杆连接器：304； 气动执行器：单作用气缸（气 开）	只	1					盐硝工 序
6	气动球 阀	Q641F-16RL_DN50 长度： 200mm，配调节过滤器、电磁 阀 220VAC(2 位 3 通)，阀体、 阀座材质：316L ，安装支架、 阀杆连接器：304；气动执行 器：单作用气缸（气开）	只	1					盐硝工 序
合计金额*									

一、报价要求：

1. 本采购项目采购人为云南省盐业有限公司昆明盐矿，合同的签订 “甲方” 及执行方为云南省盐业有限公司昆明盐矿，交货地点为云南省昆明市安宁市连然街道青武山昆明盐矿指定仓库落地交货。

2. 本次报价即为最终报价，不再另行谈判，所报价格需为含税到货价格，一票结算，注明税率。

3. 报价单位所提供货物必须满足现行有效标准规定的技术性能等要求，随货须提供产品合格证等资料。注明品牌或产地。

4. 供货期要求：合同签订生效后 40 日历天内完成供货。请报价单位注明交货时间，乙方交货期每逾期一天，甲方扣除所逾期项次物资合同金额的 1%作为逾期违约金，该部分违约金不超过所逾期项次物资合同金额的 30%，逾期违约金的支付并不免除或减轻乙方继续履行合同的义务。如遇不可抗力事件（包括但不限于疫情、暴雨、暴雪、洪水、地震、战争、暴乱或其他灾难等不可抗力）影响本合同的履行时，受不可抗力影响的一方应于 72 小时内将事件情况书面通知对方并经核实、确认后，方可免于承担违约责任。

5. 质保要求：质保期为不低于货到验收合格之日起计 18 个月，质保期内出现任何质量问题由乙方负责免费退换货处理。

6. 报名时须提供以下资格证明文件：

（1）提供营业执照。

（2）提供信用中国信用查询报告的第一页（报告封面）和第二页（公共信用信息概览），报告生成日期要求：收到公告后至报价截止时间止的任一时间，查询下载网址：<https://www.creditchina.gov.cn/>）。若未提供信用中国查询报告的，则由采购方进行网上查验。

（3）提供阀门 A 类特种设备制造许可证。

7. 付款方式：货到、票到验收合格后 60 日历天内支付。

二、资质审查内容：

1. 具有有效的营业执照。

2. 报价申请人应当信誉良好，在采购时期的信用中国查询结果中，不得存在严重失信或经营异常记录。

3. 提供阀门 A 类特种设备制造许可证（若为经销商的需提供所报品牌生产厂家的相关证书）。

4. 供应商对采购文件技术要求的响应性。

5. 有报价单（须盖公章），报价单报价完整且各标的金额正确，合计总金额正确并且大小写一致；只有一个有效报价，报价单报价必须与平台报价一致。

6. 交货期符合采购文件的规定。

7. 付款方式响应采购文件的规定。

8. 质保期符合采购文件的规定。

9. 注明品牌或产地；注明税率。

三、评审成交规则：

按照最低报价法，在符合采购需求的前提下，根据报价由低到高顺序确定成交候选人(如报价相同的情况下，供货时间早的优先；如报价相同且供货时间相同的情况下，平台报价时间早的优先。)。

四. 联系人：王冠奇 手机号码：18213956423

云南省盐业有限公司昆明盐矿

