

竞价采购公告

因 中电建新能源集团诏安四都 120MW 渔光互补光伏电站项目升压站工程 EPC 总承包电能质量服务 需要，我司拟采用竞价采购的采购方式进行采购（采购编号：35-ZBPG-2026-112），请按以下要求于 2026 年 10 月 26 日（星期一）上午 10:30 前（报价截止时间、响应文件开启时间），通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

一、采购要求

本工程配套新建 1 座 220kV 升压站，本期及远景建设 1 台主变，采用 150MVA 油浸式有载调压自冷双绕组主变压器，户外主变布置，电压等级为 230/37kV。

220kV 采用户内 GIS 设备。本期采用单母线接线，主变进线 1 回，电缆出线 1 回至奇材变；远景采用单母线接线，共 4 回电缆出线，其中 1 回 220kV 电缆出线至奇材变，预留 2 回 220kV 出线至中闽光伏升压站和中节能光伏升压站，预留 1 回 110kV 备用电缆出线。

110kV 配电装置远景采用线变组单元接线，本期不建设 110kV 配电装置。

35kV 采用单母线接线；35kV 配电装置采用户内金属铠装移开式高压开关柜。

二、采购内容及范围：

采购内容：中电建新能源集团诏安四都 120MW 渔光互补光伏电站项目升压站工程 EPC 总承包电能质量服务。

服务范围：开展中电建新能源集团诏安四都 120MW 渔光互补光伏电站项目升压站工程 EPC 总承包的电能质量报告及评审服务，具体内容包括：接入电网电能质量预测评估报告：根据国家法律法规、行业技术和电网部门有关规定和要求，结合周边电网接入资源，完成本项目资料收集及电能质量预评估报告编制工作，并满足项目接入系统报告评审要求。并网后现场电能质量实测服务：受托方对本项目的用电系统并网点及电网接入点运行工况影响下的电能质量进行现场检测、计算、分析（包括无功补偿、谐波电压、谐波电流、电压闪变、三相电压不平衡、供电电压偏差、电力系统频率偏差等参数），并向委托方出具电网认可的电能质量测试报告。

三、工期要求：必须满足委托方在工程项目中对受托方的工期要求。

四、质量要求：满足相关规程规范和技术规范要求。

五、响应人的资质要求：

（1）在中华人民共和国境内注册的独立法人。

（2）响应人应具备有效的 CMA 及 CNAS 认证资质证书，检验能力范围须包含电能质量检测能力（提供证书及相关附表材料）。

(3) 近三年内具有电能质量评估相关业绩至少 3 项。

(4) 具备良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，无违法、违纪不良行为。提供当年“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn>)中的《企业信用信息公示报告》和中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>)查询的政府采购严重违法失信行为信息记录截图。

(5) 具有 ISO9000 系列或等同管理体系认证证书或公司相应完善的管理制度。

六、响应人须知

1、报价文件份数：正本（一份），须提交：

- (1) 报价表；
- (2) 有效的营业执照、相应的资质证书；
- (3) 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书；
- (4) 近三年类似业绩；
- (5) 响应人认为需补充的其他资料。

2、成交确定原则：在资质、业绩符合的情况下，对报价的完整性和合理性进行评价。

3、报价轮次：本次采购采用 逆向竞拍 方式（竞价截止时间前，平台仅展示当前最低报价金额，不披露报价响应人信息；响应人可多次提交报价，后一轮报价必须低于当前最低报价；竞价截止时刻的有效最低报价为该响应人的最终报价。采购人有权审核报价对应的响应文件有效性）

七、最高限价

本项目最高限价：20 万元

八、联系方式

采 购 人：中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司

地 址：福建省福州市五四路 268 号 邮 编：350002

联 系 人：周工 邮箱：fedikscg@163.com

电 话：0591-63028492

