

尚义元辰新能源开发有限公司全业务数据接入冀北新一代调度系统(D6.0)改造项目采购的竞争性谈判公告

根据业务需要，尚义元辰新能源开发有限公司（以下简称“尚义元辰”）开展全业务数据接入冀北新一代调度系统(D6.0)改造项目采购工作，本次采购以公开竞争性谈判的方式开展，具体事项如下：

一、项目情况

1.项目名称：尚义元辰新能源开发有限公司全业务数据接入冀北新一代调度系统(D6.0)改造项目

尚义元辰站位于：河北省张家口市尚义县大营盘乡二工地村

2.项目概况：尚义元辰电站 220kV 归属冀北电网管辖，按照国网要求冀北调控主站已完成 D6.0 系统基础部署与稳定性测试，与在运 D5000 系统远动、PMU、电量自动化全业务类型、数据标准完全一致，同时新增接收单机信息业务数据能力。根据冀北网厂平台下发的各新能源场站调度数据网所有业务按照下发方案完成接入冀北 D6.0 系统。

3.采购范围：

3.1 远动系统：电站现有备件一台远动装置（厂家：国电南自，PSX610G），新采购一台远动装置，在不变更电站原有配置的情况下，新采远动装置和备件远动装置替换电站目前运行的 2 台远动装置（厂家：国电南自，PSX610G），并按照冀北电网下发的技改方案及文件，完成远动系统各个业务接入冀北 D6.0 系统，调试完成后各个板块的业务均正常。

3.2 单机信息：采购一台服务器：硬盘不低于 4T，内存不低于 16G，配置凝思系统，凝思探针，双电源（参照或相当于中科可控 R2250H0、中科曙光 H520G50、浪潮英政 CS5280H3），2U 机架，整体满足电网公司国产化配置要求，并按照冀北电网下发的单机信息技改方案及文件完成单机信息系统的接入。

3.3 技改完成后，远动所有业务接入冀北 D6.0 系统，满足冀北电网的技改方案，单机信息，远动装置接入电站现有的网络安全装置、完成主机加固。

3.4 若涉及其他厂家配合调试服务，由投标人负责沟通协调，包括但不限于南瑞继保（AGC/PMU 业务）、国电南自（远动装置）、威思顿（电量业务）、科华及华为（单机信息逆变器厂家）等厂家，产生的费用由投标人负责。

4.采购控制价：无。

5.工期：合同签订后 30 日内完成。

6.质量标准：

(1) 双系统并行：D5000 原有通道、数据不改动，同源数据双发至 D5000、D6.0；任何调试操作不得中断 D5000 上送业务。

(2) 远动数据：遥测、遥信采集精度、更新周期满足冀北 D6.0 要求；遥控 / 遥调功能完整，可完成主站闭环试验。



(3) PMU 相量数据：相角、幅值、频率、宽频动态数据按 D6.0 规范实时上送。

(4) 电能计量数据：关口电能量数据定时采集上送，时间同步准确。

(5) AGC/AVC：接收 D6.0 主站下发调节指令，正确执行、反馈调节结果，完成闭环试验。

(6) 网络安全：调度数据网、纵向加密装置配置符合电力监控安全防护，证书、隧道、访问策略配置。

(7) 时间同步：全站统一对时，时标精度满足 D6.0 要求。

(8) 资料交付：备份材料、点表、参数清单、装置配置文件、测试报告、验收全套资料（电子版+纸质版）提交业主。

二、选聘资质及服务要求

（一）资质要求

1. 报价人应具有独立法人资格，具有有效营业执照且年检合格。

2. 资质要求：营业执照经营范围包含电力自动化、调度自动化相关技术服务。

3. 业绩要求：近三年独立承担过至少 3 个与本项目类似的业绩，提供中标通知书或合同或协议书或用户证明等相关证明材料复印件。

4. 财务要求：报价人财务状况良好，提供最近一期经审计的年度审计报告（如未审计请提供最近一期年度财务报表）。

5. 本次报价不接受联合体投标。

（二）服务和成果要求包括但不限于：

满足国网冀北 D6.0 和单机信息接入方案、电力二次系统安全防护规定。

（三）其他

本项目采用的资格审查方式为资格后审，我公司将成立谈判小组对谈判申请文件进行评审，与满足谈判申请文件相关要求的各个报价人分别进行谈判，谈判结束后，各报价人在规定时间内进行最后报价，谈判小组根据报价人的最终报价和谈判情况，对报价人进行评比，推荐中标候选人。

三、竞争性谈判文件的获取

采购文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”和“云能询价系统”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（<https://zcfb.cnyei.cn/ynry/>；<http://www.hbyn.cn>），并于 2026 年 10 月 27 日 18 时 00 分前，以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱 xianggy41837@cnyei.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。

四、竞争性谈判响应文件的递交及谈判

1.竞争性谈判响应文件递交的截止时间为：2026年10月30日09时30分，递交地址：石家庄市新华区东三庄大街16号东三庄小区B2区1号楼，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

2.竞争性谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间。

3.竞争性谈判地点：同谈判响应文件递交地点。

4.参与谈判的申请人按照响应文件投递到达顺序决定谈判顺序和谈判时间。

5.装订要求：谈判响应文件用A4幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，若必须来现场，则需单独携带至谈判现场填写），谈判响应文件正本要求逐页加盖公章。谈判响应文件的正本与副本（若需要）应编制目录并分别装订成册，采用热熔胶装方式装订；文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判响应文件建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。正本1份，电子版1份（电子资格文件和报价文件必须是签字盖章齐全的PDF格式扫描件，技术文件用word或PDF格式，采用U盘存储或登录云能询比价系统<http://www.hbyn.cn/>上传电子版响应文件并进行报价），以上资料密封包装并盖切缝章。电子版响应文件与纸质版响应文件具有相同的法律效力，若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，响应文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由报价单位自行负责。

五、其他相关事宜

（一）本次评审以所报密封资料为依据。

（二）如果申请人未能在规定时间提交材料，视为贵公司放弃参与此次竞争性谈判。

（三）参与此次竞争性谈判的费用自理。

（四）其他未尽事宜请及时联系。

六、联系方式

采购人：尚义元辰新能源开发有限公司

采购人地址：石家庄市新华区东三庄大街16号东三庄小区B2区1号楼

联系人：相老师

电话：13292885311

邮箱：xianggy41837@cnyeig.com



尚义元辰新能源开发有限公司



七、附件：竞争性谈判参与确认函

竞争性谈判参与确认函

尚义元辰新能源开发有限公司：

我单位对贵公司全业务数据接入冀北新一代调度系统(D6.0)改造采购项目的竞争性谈判公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1. 我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。
2. 我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

XX 单位（单位盖章）

联系人：

联系方式：

202X 年 X 月 X 日

