

云南省天然气宣威新奥燃气有限公司

备品备件采购项目二次询价函

致各潜在供应商：

根据云南省天然气宣威新奥燃气有限公司（以下简称“询价人”）业务运营需求，现就场站备品备件采购项目面向社会合格供应商公开询价，欢迎符合资格条件的供应商踊跃参与报价。

一、项目基本情况

（一）项目名称：场站备品备件采购项目

（二）项目地点：云南省宣威市虹桥街道普宣高速公路城南入口处加气站

二、采购需求及技术标准

（一）采购清单及技术参数表格（附件 1：备品备件物资采购清单）

（二）产品质量要求

1. 所有供货产品均为全新原厂正品，无翻新、返修、二手及贴牌产品，严格符合国家现行行业标准、特种设备相关规范及场站实际使用工况。

2. 随货必须附带产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、原厂质保卡、防爆合格证书等全套正规资料。

三、报价要求

（一）本次报价为含税总价，13%税率；所提供货物生产日期不超三个月，报价包含货款、配件费、包装费、运输费、装卸费、人工费、差旅费、工具耗材费、税费、售后服务费等本项目全部费用，询价人不再另行支付其他任何费用。

（二）报价文件中明确标注税率、发票类型（增值税专用发票/普通发票），发票需合规可抵扣，开票内容符合财务要求。

（三）报价一经提交，在本项目询价周期内不得擅自更改，报价包含所有风险费用。

（四）报价需按本函附件《采购清单》逐项填报单价、分项总价、合计总价，大小写金额保持一致。

四、报价供应商资格要求

参与本项目报价的供应商须同时满足以下全部条件，并提供对应材料，材料不全视为无效报价：

（一）主体资格：为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有合法有效的营业执照（提供营业执照复印件并加盖单位公章），具备履行本项目合同的能力。

（二）合规经营承诺：提供书面声明，承诺近三年内经营活动中无重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚、责令停产停业、吊销证照、较大数额罚款等行政处罚），声明文件加盖单位公章。

（三）信用要求：报价截止日前，未被信用中国列入经营异常名录、严重失信主体、重大税收违法失信主体；未被中国执行

信息公开网列入失信被执行人名单。须提供上述两个平台实时查询截图并加盖公章。

五、采购文件获取

（一）获取时间：2026 年 10 月 23 日至 2026 年 10 月 27 日
（每日正常工作时间）

（二）获取平台：云南能投业财一体化平台网址：

<https://ynninterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index>

（三）获取方式：供应商自行在平台完成注册、资格审核，审核通过后登录平台查看本询价项目、下载询价函及附件，按要求开展后续报价工作。

六、报价文件编制及提交

（一）报价文件组成（必须加盖单位公章）

1. 正式报价函（加盖公章、法定代表人或授权代表签字）；
2. 营业执照、相关资质证书扫描件；
3. 法定代表人身份证正反面扫描件；若委托代理，需额外提供授权委托书、委托代理人身份证扫描件；
4. 信用中国、中国执行信息公开网查询截图；
5. 近三年无重大违法记录书面声明；
6. 综合承诺书（包含材料真实性承诺、产品质量承诺、安装安全承诺、售后服务及质保承诺）；

7. 按附件清单逐项填写的分项报价表。

(二) 提交要求及截止时间

1. 线上提交截止时间：2026 年 10 月 30 日 17:00（北京时间）提交平台：云南能投业财一体化平台。本项目为网上不见面询价，供应商登录平台后按操作手册完成报名、上传全套报价文件，逾期平台关闭，不再接收任何报价。

2. 纸质版提交（存档用）全套报价文件纸质版密封包装，封套所有封口处加盖单位公章，于报价截止前邮寄至指定地址存档。

邮寄地址：云南省宣威市虹桥街道普宣高速公路城南入口处加气站

收件人：张尧联系电话：13887194556

注：线上文件与纸质文件内容必须完全一致，不一致以线上文件为准。

七、质保及售后服务

（一）质保期限：质保期内因产品本身质量、原厂工艺、安装施工产生的故障、损坏、渗漏、运行异常等问题，中标供应商须免费提供配件、运输、更换、维修、人工、差旅等全部服务。

（三）质保期满后，供应商需提供终身有偿维保服务，承诺配件长期供应及优惠维保价格。

八、评审及中选规则

（一）询价评审小组首先对所有报价文件进行资格性、符合性审查，不合格报价直接予以否决。

（二）经审查后有效报价不足3家的：若评审小组判定项目仍具备市场竞争力，可正常开展评审；若明显缺乏竞争性，评审小组有权否决全部报价。

（三）评审排序原则：在全部合格报价人中，按含税总报价由低到高依次排序，排名第一为第一中选候选人，第二名、第三名依次为备选候选人。

（四）顺位递补规则：第一中选候选人放弃中选、因不可抗力无法签订合同的，依次顺延至第二、第三候选人；前三候选人均无法履约的，本次询价项目终止。

（五）同分排序规则：若多家供应商总报价一致，按企业注册资本金额由多到少排序；注册资本仍相同，按有效业绩数量由多到少排序。

九、询价结果公示

询价评审工作结束后，成交结果将在云南能投业财一体化平台发布成交公告，各供应商可自行登录平台查询、下载公告文件。

十、答疑及联系方式

凡对本询价函内容、项目需求、平台操作有疑问的，可在报价截止前联系咨询：

单位名称：云南省天然气宣威新奥燃气有限公司

项目地址：云南省宣威市虹桥街道普宣高速公路城南入口处
加气站

云南省天然气宣威新奥燃气有限公司

2026年10月22日



(联系人：张尧，联系电话：13887194556)

附件 1：备品备件采购项目分项报价表

项目名称： 场站备品备件采购项目

报价单位（加盖公章）：

统一税率： 发票类型： ☐ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票

序号	名称	材质	技术参数	单位	数量	单价(元)	价格(元)	备注
1	CNG 加气机拉断阀	不锈钢材质	公称工作压力 25MPa; 接口 3/8"NPT; 拉断分离力 400 - 600N; 内置双向阀, 拉断两端自动密封, 可复位重复使用; 工作温度- 40℃~+65℃; 执行 GB50156 - 2021《汽车加油加气站技术标准》, 提供产品合格证、型式检测报告	支	4			
2	CNG 加气机高压短软管	防爆、耐高压	DN10, 公称压力 25MPa, 长度 400mm, 两端 3/8-18NPT 外螺纹; 多层钢丝缠绕, 内置防静电, 红色耐燃气外层; 介质 CNG; 执行 GB/T34019- 2017, 提供合格证及型式检测报告, 适配 CNG 加气机本体与拉断阀连接。	根	4			
3	LNG 加液机拉断阀	阀体 304/316 奥氏体不锈钢, PTFE 低温密封	公称压力 4.0MPa; 适用介质 LNG; 工作温度- 196℃~+80℃; 拉断后两端双向自密封; 执行 GB/T41319- 2022《液化天然气(LNG)加液装置》、GB50156- 2021, 具备低温型式试验报告	支	2			

4	加气机两位三通阀	阀体 316 不锈钢	公称压力 25MPa; 接口 1/4NPT; 介质 CNG 压缩天然气; 工作温度- 40℃~+80℃; 具备加气通断、泄压功能; 符合 GB/T19236 加气枪三通阀性能要求, 出厂高压气密性试验合格	个	4			
5	加气机防爆电源盒	铸铝合金外壳 防爆等级 Exd II BT4Gb, 防护等级 IP65	适配 CNG 加气机匹配, 内置接线端子; 执行 GB3836 系列防爆标准、GB50156- 2021; 具备有效防爆合格证; 户外防腐蚀、防水防尘	个	4			含更换
6	安全阀	阀体 316 不锈钢	DA31Y-320P, 公称压力 32.0Mpa, DN15/10, 适配天然气介质	支	2			
7	安全阀	阀体 316 不锈钢	DA22F-40p, 公称压力 4.0Mpa, DN25/20, 适配天然气介质	支	2			
8	安全阀	阀体 316 不锈钢	DA21F-40p, 公称压力 4.0Mpa, DN15/12, 适配天然气介质	支	8			
9	压力表轴向	不锈钢耐震压力表	0-40Mpa, 盘装表盘 Y-150, 精度不低于 1.6 级, 出厂表盘本体印刷三色压力区间, 适配天然气介质, 提供出厂合格证, 检定证书。	块	10			
10	压力表径向	不锈钢耐震压力表	0-40Mpa, 径向表盘 Y-100, 精度不低于 1.6 级, 出厂表盘本体印刷三色压力区间, 适配天然气介质, 提供出厂合格证, 检定证书。	块	3			
11	压力表径向	不锈钢耐震压力表	0-1.6Mpa, 径向表盘 Y-100, 精度不低于 1.6 级, 出厂表盘本体印刷三色压力区间, 适配天然气介质, 提供出厂合格证, 检定证书。	块	10			

12	压力表径向	不锈钢耐震压力表	0-1.0Mpa，径向表盘 Y-100，精度不低于 1.6 级，出厂表盘本体印刷三色压力区间，适配天然气介质，提供出厂合格证，检定证书。	块	15			
13	压力表轴向	不锈钢耐震压力表	0-2.5Mpa，盘装表盘 Y-150，精度不低于 1.6 级，出厂表盘本体印刷三色压力区间，适配天然气介质，提供出厂合格证，检定证书。	块	6			

备注：加气机防爆电源盒更换由中标供应商进行现场进行更换，人工费，差旅费，住宿费含在此次报价中，不另行支付其它费用。

