

中国电建水电三局制造安装公司朝阳抽蓄项目防腐涂料询比采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 水电三局制造安装分局对中国电建水电三局制造安装公司朝阳抽蓄项目防腐涂料询比采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

1：《辽宁朝阳抽水蓄能电站压力钢管制造、安装施工技术要求》中 8.4.2 涂料涂装 “（1）钢管内壁应涂刷自养护的底漆和面漆。防腐蚀涂层推荐厚度为 800 μm，分两层喷涂，每层漆膜厚度为总膜厚的一半。涂料的喷涂采用高压无气喷涂设备实施。”。

2：本项目无溶剂耐磨环氧漆为双组份成套供货，综合单价包含主材及原厂配套固化剂，油漆必须满足我单位自动喷涂设备和我项目使用要求。

3：仅在低温施工等特殊工况，且产品厂家技术文件明确许可时，方可少量添加同厂家配套专用稀释剂（调漆），掺量不得超过厂家限值；喷枪、工具清洗所需配套清洗剂（俗称稀释剂）包含在综合单价内，不另行计量计价。

4：投标人投标报价应综合考虑上述全部配套材料、施工要求，保证涂层耐磨性能、固体份指标满足图纸及技术规范要求。

5：现对本项目防腐涂料采购数量进行调整，在原采购清单基础上增加清单项“环氧富锌漆（车间底漆）”。原采购数量与现采购数量对比如下：

原采购数量：

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	超厚浆型无溶剂耐磨环氧漆	/	千克	160000	

现采购数量：

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	超厚浆型无溶剂耐磨环氧漆	/	千克	160000	
2	环氧富锌漆	/	千克	30000	

第五章 响应文件格式及内容“五、报价表” 第六章 需求一览表，同步变更。

上述新增环氧富锌漆作为车间底漆使用，技术要求如下：安装环缝两侧各 200mm 范围内和灌浆孔周边 100mm 范围内，在表面预处理后，应涂刷不会影响焊接质量的车间底漆；底漆应适宜于施涂超厚浆型无溶剂耐磨环氧，干膜厚度 20 μm 左右。车间底漆稀释剂要求同本补遗 2 执行。随本次采购数量调整，采购文件中单项报价表、报价汇总表同步增加“环氧富锌漆（车间底漆）”清单项及对应数量，投标人应按调整后的清单据实填报综合单价和合价。

6：超厚浆型无溶剂耐磨环氧漆、配套固化剂及配套稀释剂桶属于危险废物（HW49 900-041-49），收集、密闭暂存、转运、危废联单、台账、清洗再生或合规处置均由供应商负责。空桶使用后控净残漆、密闭加盖，严禁随意丢弃。

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内

容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：水电三局制造安装分局

地 址： [招标人（采购人）地址](#)

联 系 人：陈婷媛

电 话：15686215143

邮 箱：116880043@qq.com



招标人：（电 章）

日期：2026 年 10 月 22 日