

竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1774]中国水电四局第一分局引江济淮二期（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门2标施工需要，拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年10月28日下午17:00前完成报名，按以下要求于2026年10月29日上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	木质门	普通成品木门（含门套及五金），灰色面漆	m²	60	
2	甲级防火门	隔热钢质防火门；材料厚度：门扇面板>0.8mm，门框面板>1.2mm，铰链板>3.0mm，不带螺孔的加固件>1.2mm，带螺孔的加固件>3.0mm；耐火隔热性和耐火完整性甲级>1.50h；甲防火门条件允许设观察窗（防火玻璃）	m²	185	
3	乙级防火门	隔热钢质防火门；材料厚度：门扇面板>0.8mm，门框面板>1.2mm，铰链板>3.0mm，不带螺孔的加固件>1.2mm，带螺孔的加固件>3.0mm；耐火隔热性和耐火完整性乙级>1.00h；乙防火门条件允许设观察窗（防火玻璃）	m²	40	
4	防盗门	防盗安全级别：甲级，防破坏时间>30min 材料厚度：门扇内外面板 1.0mm，门框面板 2.0mm	m²	6	
5	卷帘门	电动普通不锈钢卷帘门应符合现行 JC/T302 规范有关规定；帘片材料分类：钢质复合(Gf)；帘片构造分类：空腔帘片中间有填充物(T)；驱动方式：电动式普通开关(Dp)，亦可手动；抗风压性能分类:P5>0.60；安装方式：内部侧装；主要构件材质标准应符合 JC/T302 规范表 6 主要构件材质标准要求；耐火隔热性和耐火完整性甲级>1.50h；	m²	50	
6	金属门	铝合金推拉门，含五金配件及门套，95系列隔热铝型材，6中透光+6透明安全玻璃	m²	35	

7	金属门	铝合金平开门，含五金配件及门套，60系列铝型材，钢化安全磨砂玻璃	m ²	18	
8	地弹门	铝合金地弹门，含五金配件及门套，95系列隔热铝型材，6中透光+6透明安全玻璃	m ²	36	
	合计				

注：（1）成交人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线上签署合同，若不能响应则否决其成交资格。

（2）本次采购数量为暂定数量，成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约，且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

（3）本次采购范围涵盖材料供货及配套安装实施工作，响应人须充分审阅施工图纸，完整掌握图纸对应的全部工作边界及技术要求。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的材料费、加工制造费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装卸车费、安装、检测、保险、管理费、利润、税金、售后服务、缺陷责任期的服务等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用，确定成交中标人后采购人不再增补任何费用。

2、交货期：根据采购人发出的书面或电子信息要货通知后7天内交货。

3、交货地点：1. 安徽省滁州市凤阳县官塘镇引江济淮二期施工现场；2. 安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇淮丰村北侧引江济淮二期施工现场。

4、质量标准或要求：

4.1 本批次所有门及配套产品，须严格符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《防火门》GB 12955-2008、《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010、《铝合金门窗》GB/T 8478-2020、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113、《建筑安全玻璃管理规定》及对应产品国家现行标准、行业规范的强制性要求；各项技术参数、规格尺寸、材

质性能必须满足施工设计图纸。

4.2 必须符合采购人质量要求保证所供产品必须严格遵守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给采购人造成的全部损失。其报价必须满足质量标准要求，各项指标应满足行业或国家标准。对不合格产品，由响应人在采购人指定时间内负责清运，采购人不承担任何费用。

4.3 所有产品进场时，响应人须同步提供真实有效的产品合格证书、出厂性能检测报告、材质证明文件；特种门（防火门）须提供消防产品强制性认证（CCC）证书及型式检验报告，生产厂家须具备对应生产资质。资料不全、与实物不符的产品，采购人有权拒收。

4.4 在质量保证期内，响应人应对产品因设计、工艺、原材料缺陷导致的变形、开裂、锈蚀、性能不达标、功能失效等任何质量问题负责免费维修或更换；接到采购人故障通知后 24 小时内须到场处置，由此给采购人造成的全部损失及相关责任均由响应人承担。

4.5 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

4.6 五金配件要求：门窗工程用五金件应满足门窗安全性、适用性、功能性和耐久性要求，合页、滑撑、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，五金件应符合现行行业标准《建筑门窗五金件通用要求》JG/T 212 的规定。

4.7 除以上质量标准或要求外，其它均满足采购方提供的技术图纸（附件 1. 官塘水厂蚌埠五水厂门窗施工图），若有不明确的及时与采购方联系。

5、质保期：12 个月，以材料进场验收合格后进入质保期。

6、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

7、响应文件须提交报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款：

9.1 合同价款的支付采用以下 3 种方式：

（1）银行转账。

（2）电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

（3）供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

9.2 付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批产品到达采购人指定地点后，经检测合格后响应人提供该批材料的增值税专用发票（税率 13%），预留当期挂账货款 3%作为质保金，质保金自该批次货物质保期满后 1 月返还。挂账后 1 月内支付所供批次材料价款的 65%，剩余 32%货款推后至下个结算周期。

10、报价规则：

（1）降价幅度：每次报价降幅不得低于 1000 元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 10 月 29 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在 2026 年 10 月 29 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评审。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同单价锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

三、报价表

序号	物资名称	型号规格	单位	数量	单价	总价	税率（此列必填）	备注
1	木质门	普通成品木门（含门套及五金），灰色面漆	m²	60				
2	甲级防火门	隔热钢质防火门；材料厚度：门扇面板>0.8mm，门框面板>1.2mm，铰链板>3.0mm，	m²	185				

		不带螺孔的加固件>1.2mm，带螺孔的加固件>3.0mm；耐火隔热性和耐火完整性甲级>1.50h；甲防火门条件允许设观察窗（防火玻璃）						
3	乙级防火门	隔热钢质防火门；材料厚度：门扇面板>0.8mm，门框面板>1.2mm，铰链板>3.0mm，不带螺孔的加固件>1.2mm，带螺孔的加固件>3.0mm；耐火隔热性和耐火完整性乙级>1.00h；乙防火门条件允许设观察窗（防火玻璃）	m ²	40				
4	防盗门	防盗安全级别：甲级，防破坏时间>30min 材料厚度：门扇内外面板 1.0mm，门框面板 2.0mm	m ²	6				
5	卷帘门	电动普通不锈钢卷帘门应符合现行 JC/T302 规范有关规定；帘片材料分类：钢质复合(Gf)；帘片构造分类：空腔帘片中间有填充物(T)；驱动方式：电动式普通开关(Dp)，亦可手动；抗风压性能分类:P5>0.60；安装方式：内部侧装；主要构件材质标准应符合 JC/T302 规范表 6 主要构件材质标准要求；耐火隔热性和耐火完整性甲级>1.50h；	m ²	50				
6	金属门	铝合金推拉门，含五金配件及门套,95系列隔热铝型材，6中透光+6透明安全玻璃	m ²	35				
7	金属门	铝合金平开门，含五金配件及门套，60系列铝型材，钢化安全磨砂玻璃	m ²	18				
8	地弹门	铝合金地弹门，含五金配件及门套,95系列隔热铝型材，6中透光+6透明安全玻璃	m ²	36				
	合计							

注 1：请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

- 1、报价有效期:90 天;
- 2、付款方式:_____ ; (如不响应采购文件付款方式或有优惠条件,请明确,并提出贵司具体付款要求);
- 3、交货工期:_____ ; (如实填写)
- 4、报价联系人及联系方式: _____ ; (如实填写)

注 2: 1. 如未注明付款方式和交货工期, 默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人: 中国水电四局第一分局
地 址: 青海省昆仑东路 77 号
邮 编: 810000
分局联系人: 王靖
电 话: 0971-8013808
电子邮箱: 1294397856@qq. com
项目联系人: 段义
电 话: 15594781767
电子邮箱: 1466296526@qq. com

五、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的, 可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室(0971-8018736)提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局
(电 话 章)

