

澄清公告

一、项目情况

项目名称：安阳益和热力集团有限公司 2026 年度水泵采购

项目编号：M410100006510014791N

二、澄清事项

1. 招标文件第 48 页设备清单里面序号 36 排污泵，其技术为：**流量：20 吨/小时，扬程 15 米、电机 2.2kw/380V。**

2. 招标文件第 44 页，第五章技术标准与要求，循环泵和补水泵：**其中循环泵和补水泵为金属软连接接头，压力为 1.6mpa。**

3. 招标文件第 44 页，第五章技术标准与要求，补水泵：**其中循环泵和补水泵为金属软连接接头，压力为 1.6mpa；水泵出口止回阀和球阀之间安装就地压力表压力为 1.6mpa；止回阀和球阀包括在供货范围。**

采购人：安阳益和热力集团有限公司

代理机构：河南投资集团工程管理有限公司

项目负责人：

2026 年 10 月 23 日



朱彦龙

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采

 中原招采