

# 滨州汇宏海水淡化有限公司 10 万吨/日海水淡化项目 EPC 工程总承包干式变压器设备供货与技术服务采购公示

(项目编号: PC-0202-26J6-FG0796)

本项目已具备采购条件,拟向 济南西电特种变压器有限公司、南京大全变压器有限公司、山东泰开箱变有限公司 以 邀请谈判采购 方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

## 1.项目简介

1.1 项目名称: 滨州汇宏海水淡化有限公司 10 万吨/日海水淡化项目 EPC 工程总承包干式变压器设备供货与技术服务

1.2 采购人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构(如有): /

1.4 项目概况: 本项目总规模 10 万 m<sup>3</sup>/d, 分为一阶段、二阶段共两个阶段建设, 本合同为一阶段建设内容。具体包括: 本项目初步设计图纸范围内的所有土建工程、安装工程及配套公用工程内容(不含厂区外管线、管廊、道路工程); 以及 8 万 m<sup>3</sup>/d 的海水淡化系统(三用一备, 包含备用 2 万 m<sup>3</sup>/d 装置)取水及工艺设备、电气自控、仪表等(不含计划二阶段实施的 4 万 m<sup>3</sup>/d 海水淡化系统取水及工艺设备、电气自控、仪表等)。

1.5 采购方式: 邀请竞争性谈判

## 2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 负责供货清单中干式变压器设备及其附属件的二次设计、材料采购、生产加工、制造、工厂检验和试验、监造、包装、证明材料、运输、报关(进口设备需要提供)、供货、项目现场交货、到货验收、安装指导、调试、保险(含供货范围内所有设备材料的运输险及派驻现场人员的工伤保险)、专利和关税、全额增值税、试运行指导、技术资料提供、人员培训、质保期内免费维修等技术服务, 包括响应人单位人员交通、食宿、工资、所得税、其它税费及提供服务所需工具设备等, 具体为: ① 负责工作范围内所供设备及附属件的二次设计、设计联络、土建条件、安装条件、电气条件、自控条件等的设计提资和复核; 依照处理系统设计条件及性能保证提供二次设计图、安装施工图、供货范围内的设备外形图、设备组装图、设备基础图、竣工图及相关工艺计算说明等; ② 满足清单中所有设备材料的供货; ③ 设备的监造、进场及安装前检验试验, 安装后的检验试验; ④ 设备安装指导, 系统单机调试、试运行、联动调试辅助指导, 性能检测, 含设备、管道拆改等调试过程中出现的问题解决; ⑤ 相关技术资料编制及移交, 包括但不限于工厂检验试验报告、产品合格证及质量保证书、最终图纸、设备使用说明书、维护保养手册、调试方案、性能测试方案、操作规程等; 甲方及业主方人员培训、验收、售后服务等相关技术服务工作; ⑥ 提供正常工作 2 年所需备品备件, 并提供质保期结束后 3 年内备品备件清单及价格供甲方参考。

### 拟采购 工程/货物/服务 分项内容一览表

| 序号 | 分项名称（设备编号）    | 特征描述、标准或规格型号、参数及配置                                                        | 单位 | 数量 | 备注（安装位置） |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| 1  | 5TRML1-5TRML2 | SCB18-2000kVA 10/0.4, 10kV $\pm$ 2 $\times$ 2.5%, Uk=6%, D,yn11。干式        | 台  | 2  | 膜处理车间    |
| 2  | TRML1-TRML2   | SCB18-160kVA 10/0.4, 10kV $\pm$ 5%, Uk=4%, D,yn11。干式                      | 台  | 2  | 变电站      |
| 3  | 21TRML1       | SCB18-500kVA 10/0.4, 10kV $\pm$ 5%, Uk=4%, D,yn11。干式                      | 台  | 1  | 冷水泵站     |
| 4  | 1TRHL1-1TRHL2 | SCB18-500kVA 35/0.4, 35kV $\pm$ 2 $\times$ 2.5%, Uk=6.5%, D,yn11。室外预装式变电站 | 台  | 2  | 取水泵站     |
| 5  | 3TRHL1-3TRHL2 | SCB18-1000kVA 35/0.4, 35kV $\pm$ 2 $\times$ 2.5%, Uk=6.5%, D,yn11。干式      | 台  | 2  | 输水泵站     |

注: a. 如果表中未提及, 但它对于一套完整的和性能良好的设备又是必不可少的, 或者对于稳定运行, 或者对于改善设备运行品质都是必要的话, 那么这些元件或装置, 也应由响应人提供, 其费用包括在总价中。

**2.2 计划工期（工程）/交货期（货物）/服务期限（服务）：**成交公示后 10 天内完成二次设计相关图纸，60 天内完成全部设备供货。

2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）：山东省滨州市北海经济开发区魏桥北海二电北面，东港 6-3 路东面。

**2.4 质量要求（工程）/货物质量标准或主要技术性能指标（货物）/服务质量要求或服务标准（服务）：**达到国家、滨州市及行业相关标准，满足强制性条文和现行规范及设计要求，达到质量验收规范合格标准（以最新版为准）；质量满足“第六章 项目说明及技术文件”要求（详见公告邀请文件中成果文件要求）；满足业主及甲方对质量的合理要求。

2.5 其他补充 (如有): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 3. 拟定的承包商/供应商的名称

3.1 拟定的承包商/供应商名称：济南西电特种变压器有限公司、南京大全变压器有限公司、山东泰开箱变有限公司

#### 4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：建设单位短名单采购

4.2 其他相关说明: (如专利、专有技术等或相关具有唯一性的论证意见) /

### 5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 27 日。

## 6. 提出异议的渠道和方式

**6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。**

## 7.联系方式

传 真:                    /                    传 真:

2026 年 10 月 24 日

