

5 号机组检修电源箱电缆敷设, 5 号机组开关检修。5 号机组脱硫及脱硝 CEMS 分析仪表返厂维修, 5 号机组调门特性曲线优化, 5 号炉一二次风量及吹灰蒸汽流量取样装置安装, 5 号炉磨煤机热风挡板执行机构及隔绝门、排渣门控制柜安装, 5 号炉脱硝在线监测设备安装, 5 号

机组汽轮机顶轴油及轴封系统压力温度测点加装，5号炉大包厢温度及管排壁温失准治理。
化学酸碱系统检修配合。

拟采购工程分项内容一览表

序号	分项目名称	单位	数量	含税总价	备注
1	5号机组检修电源箱电缆敷 设	项	1		
2	5号机组开关检修	项	1		
3	5号机组脱硫及脱硝 CEMS 分析仪表返厂维修	项	1		
4	5号机组高中压调门特性 曲线优化	项	1		
5	5号炉一二次风量及吹灰 蒸汽流量取样装置安装	项	1		
6	5号炉磨煤机热风挡板执 行机构及隔绝门、排渣门 控制柜安装	项	1		
7	5号炉脱硝系统热控设备 安装	项	1		
8	5号机组汽轮机顶轴油及 轴封系统压力温度测点 加装	项	1		
9	5号炉大包厢温度及管排 壁温失准治理	项	1		
10	5号机组 A 修现场安全标 准化布置配合	项	1		
11	化学酸碱系统检修配合	项	1		
12	报价合计	大写			含 13%增值税
13		小写			
14	其中安全生产费（不低于 报价合计金额的 2.5%）				

2.2 计划工期（工程）：计划开工日期：合同签订之日起。计划完工日期：开工之日起50个且历历，实际开工日期以调度批准开工日期为准，竣工日期以调令并网日期为准。具体入场时间以甲方的通知为准。

2.3 建设地点（工程）：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇达拉特发电厂

2.4 质量要求（工程）：本工程质量目标是：确保设备检修工作达到《火力发电厂安全文明生产达标与创一流规定》《火电施工质量检验及评定标准》等行业规定的质量标准，检修质量和工艺管理执行《燃煤火力发电企业设备检修导则》DL/T838-2017、业主方相关标准或管理制度。

2.5 其他补充（如有）：无

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：玖隆能源建设集团有限公司

地址：河南省长垣市宏力大道 233 号

3.2 拟定的承包商/供应商名称：宿州艺搏电力工程有限公司

地址：安徽省宿州市萧县龙城镇中山南路东运输公司院内

3.2 拟定的承包商/供应商名称：山西华亿尚龙建筑劳务有限公司

地址：山西省太原市晋源区姚村镇先进装备制造园

3.2 拟定的承包商/供应商名称：河南省铭兴劳务有限公司

地址：河南省焦作市沁阳市西向镇西向街村委会一楼

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： /

4.2 其他相关说明： 无

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 10 月 29 日。

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国电建集团河北工程有限公司检修公司

地 址：河北省石家庄市谈固南大街 99 号

邮 编：050021

联 系 人：王光娣

电 话：13633119392

传 真：0311-66656832

8.纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心

组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监察机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

2026年10月27日

