

云南省天然气昭通有限公司非居用户燃气报警器采购项目询价函

根据业务需要，云南省天然气昭通有限公司拟对年度非居燃气报警器项目进行采购，现向社会各界供应商询价。

一、项目情况

（一）项目名称

云南省天然气昭通有限公司非居燃气报警器采购项目

报价要求：分项报单价、综合总价（详见附件：报价清单）。

（二）项目概况

为加强非居用户燃气使用安全管理，及时发现和处置燃气泄漏隐患，保障用户生命财产安全和公司燃气供应安全稳定运行，云南省天然气昭通有限公司拟采购一批非居燃气报警器及配套设备，用于非居用户燃气报警系统的建设、更换及维护。

（三）采购内容

采购非居用户燃气报警系统设备，包括控制器、探头、切断阀三大类，具体规格型号及数量详见附件《报价清单》。

（四）交货地点

云南省天然气昭通有限公司指定地点（昭通市昭阳区）。

（五）采购需求

1. 产品须符合符合 GB16808—2025《可燃气体探测器 第1部分》等国家现行相关标准及行业规范，具备产品合格证书及第三方检测报告、产品带 CCC 标识；

2. 所有设备须为全新原装正品，外观无损伤，功能完好，

符合国家质量标准；

3. 交货期：合同签订后按采购人要求分批交货，每批交货时间不超过 7 个日历日；

4. 质量保证期：不少于 12 个月，自全部货物验收合格之日起计算；质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后 24 小时内响应，48 小时内到达现场处理；

5. 供应商须提供免费的技术指导和安装培训服务。

二、供应商资质要求

（一）报价单位须是依照中华人民共和国有关法律设立、在境内正式注册的独立法人（须提供加盖公章的营业执照复印件），具备有效的消防强制性产品认证（CCC）证书、防爆合格证。

（二）报价单位提供参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指报价单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明并加盖公章；

（三）报价单位在投标截止时间前未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入经营异常名录、严重失信主体、重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”纳入“失信被执行人名单”，提供相关平台查询截图；

※（四）报价单位需提供近 2 年 1 个类似燃气报警器或安防设备销售业绩（业绩证明以合同或中标通知书复印件为准，合同以合同签订时间之日起为准，无签订日期的业绩视为无效业绩）；

(五) 若报价单位存在授权委托情况, 需提供被授权人在报价单位的近半年社保证明;

(六) 本项目不接受联合体投标;

(七) 如报价单位未响应上述任何一条申请人资格要求内容, 则报价文件视为无效。

三、获取采购文件

时间: 2026 年 10 月 29 日—2026 年 11 月 3 日 24:00 时。

地点: 云南能投业财一体化平台 (<https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index>)

方式: 报价单位可在云南能投业财一体化平台注册并通过资格审核后, 可在平台查看比价采购项目, 获取询价函, 进行后续工作。

四、报价文件提交

(一) 报价文件组成

1. 报价函并加盖公章扫描件。

2. 公司简介等。

3. 有效的“营业执照”正本或副本扫描件, 相关资质证书扫描件(加盖公章)。

4. 法定代表人有效身份证正反面扫描件。

5. 报价单位应提交的其他各类资质、业绩证明材料。

6. 按上述报价单位资格要求出具《承诺书》(材料真实性承诺、质量承诺、服务承诺等)。

7. 产品技术参数说明、产品合格证书及检测报告等相关材料。

※8.报价文件须严格按照要求提交至云南能投业财一体化平台，不得通过微信、邮件等任何形式单独发送给采购方工作人员。

（二）报价文件提交

截止时间：2026年11月6日24:00时

地点：云南能投业财一体化平台。

报价方式：本项目报价全程采用网上不见面的方式开展，报价单位可通过登录云南能投业财一体化平台，按照采购平台操作手册进行报名报价，上传相应的报名附件及报价文件。

纸质版报价文件（一份）应密封包装，并在封套的封口处加盖报价单位公章，邮寄至我公司存档，邮寄地址：云南省昭通市昭阳区二环西路云南能投1号加气站；收件人：郭加金；联系电话：15752917142。

五、中选候选人推荐原则

询价人评审小组根据询价函的规定，否决不合格报价人后，导致有效报价文件不足3家且明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决全部报价。若有效报价不足三个，且评审小组经评审认为报价仍具有竞争力时，可以按评审办法继续评审推荐中选候选人。在合格报价人中，根据报价由低到高排列次序并推荐候选人。排名第一者为中选人，第二、第三名为中选候选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同的，询价人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因前款规定的同样不能签订合同的，询价人可以确定排名第三的中选候选人为中选人。若排名前三的中选候选人均不能签订合同，则本次询价终止。

六、结果告知

活动结束后，若贵公司中选，我单位将在云南能投业财一体化平台发布成交公告，报价单位可登录平台下载。

七、其他事项

1. 询比小组有权对响应文件中资质、业绩、方案要求进行质询，供应商须按要求书面澄清；

2. 本公告未尽事宜，由采购人负责解释。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名称：云南省天然气昭通有限公司

地址：云南省昭通市昭阳区二环西路云南能投1号加气站

联系方式：15752917142

联系人：郭加金

特此致函。



附件：报价清单

序号	产品名称	型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	工业及商业用途点型 可燃气体探测器	GTYQ-AT0501	只	30			
2	工业及商业用途点型 可燃气体探测器	GTYQ-AT0503/d	只	30			
3	工业及商业用途点型 可燃气体探测器	GTYQ-AT0503	只	25			
4	工业及商业用途点型 可燃气体探测器	GTYQ-AT0602	只	25			
5	可燃气体报警控制器	JB-TB-AT2020SE/1	台	6			
6	可燃气体报警控制器	JB-TB-AT2020SE/2	台	2			
7	可燃气体报警控制器	JB-TB-AT2020SE/4	台	4			
8	可燃气体报警控制器	JB-TB-AT2020SE/8	台	4			
	可燃气体报警控制器	JB-TB-AT2020S/8	台	4			
9	可燃气体报警控制器	JB-TB-AT2020S/16	台	2			
10	可燃气体报警控制器	JB-TB-AT2020S/32	台	2			
11	可燃气体报警控制器	JB-TB- AT2020DX/64	台	1			
18	声光报警器	BJX-24E	只	40			
19	联动控制箱（普通 款）	JB-MK-AT2041X	台	1			
22	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-15- 0.01/KTL-XF2D	只	1			
26	电磁式燃气紧急切 断阀	DRQF-15- 0.4/BTLNE-XF5III	台	1			
27	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-25- 0.4/BTLNE-XF5	台	3			螺纹连接
28	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-32- 0.4/BTLNE-XF5	台	2			螺纹连接

29	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-25- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			法兰连 接，客户 自行配接 法兰盘、 螺栓
30	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-32- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			
31	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-40- 0.4/BTFNE-XF5	台	3			
32	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-50- 0.4/BTFNE-XF5	台	3			
33	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-65- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			
34	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-80- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			
35	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-100- 0.4/BTFNE-XF5	台	2			
36	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-125- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			
37	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-150- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			
38	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-200- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			
39	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-250- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			
40	电磁式燃气紧急切断 阀	DRQF-300- 0.4/BTFNE-XF5	台	1			
综合 总价							

注：产品须符合符合 **GB16808—2025**《可燃气体探测器第1部分》等国家现行相关标准及行业规范，具备产品合格证书及第三方检测报告、产品带 CCC 标识。

