

竞 价 公 告

1、中电建宁夏工程有限公司陕投延安热电 2×350MW 机组项目建筑安装工程需对下列物资进行采购：
(详见询价一览表)

2、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2026 年 11 月 05 日 10:00 之前，
通过“中国电建采购招标数智化平台” (<https://bid.powerchina.cn>) 获取招标文件。

3、投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

(1) 已注册的供应商：明确投标标段，下载招标文件；

(2) 未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网” (<https://bid.powerchina.cn>) 右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载招标文件；

(3) 登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

3.1 本次招标不提供纸质版招标文件，本次招标项目不收取标书费。

4、本次采购采用竞价采购（逆向竞拍）方式：竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价倒计时结束 20 分钟内，如有供应商进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长 20 分钟。

5、投标单位如有问题请与我方联系，联系人：王建军 联系电话：15909532743；

付款方式：

(1) 到货款：到货款为到货批次对应金额的 90%。乙方在规定的时间内将所订货物全部运到交货地点，并将清单、质量检验合格证明、开具对应金额合规的 13%的增值税专用发票（金额为对应材料价款的 100%）提供给甲方，甲方在材料质量检验合格后（以现场提供依据为准），1 个月内向乙方支付该批次对应货物金额 90%的到货款。

(2) 结算总金额的 10%作为质保金：

质量保证期自工程业主竣工验收并移交之日（以工程业主颁发移交证书所载日期为准）起算 1 年。使用年限不低于国家标准。质保期满后无质量问题一次性付清（质保金无息支付）。质保期内如出现的质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。同时，给甲方造成损失的，乙方仍应赔偿全部损失。

备注：如对付款方式有异议请注明。投标人须知投标人须知

6、 投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格条件：

1、必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有相应投标产品生产能力或供货能力，且通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证。同时为中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

2、具有一定规模和良好的资金财务状况，具有履行合同的能力和良好的履约记录、售后服务。提供近三年财务报表。

3、产品符合国家现行标准及行业标准规范，满足现场使用要求同时还必须满足技术规范书中的要求。

4、投标人能完全满足招标文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

5、投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，近三年内参加招标谈判活动中，投标人有不良记录的将导致资格审查不合格。

6、本次招标不接受联合体投标。

7、上列投标人资格要求不足部分以技术规范书要求为准。

8、投标人报价时，使用未经认证的电子章则视为无效报价。

9、采购成交后，成交人如不执行报价承诺的，废标处理；同时采购人将视影响严重程度，对成交人处以警告（6个月内限期整改，期间不得参与我公司的采购活动）；禁入（取消合格供应商资格六个月至三年，期间不得参与我公司的采购活动，禁入期满后重新申报）。

二、投标报价表

1、**投标人按照图纸要求供货**，投标人报价须为到货指定地点（陕投延安热电 2×350MW 机组项目建筑安装工程项目施工现场）的综合价。

2、包装要求：防锈、防潮、防水、适合长途运输的牢固包装，并注明包装箱数量、尺寸、重量。

3、投标人必须按我方要求及技术规范书等报价，并注明交货周期。**同时上传盖章版的报价单。**

4、本次招标供货时间：2026 年 11 月 10 日前交货，具体以项目通知为准，投标人就此项要求需给予明确回复。

5、报价有效期：90 个工作日。

6、交货地点：陕投延安热电 2×350MW 机组项目建筑安装工程（陕西省延安市安塞区沿河湾镇）。

询价一览表

序号	技术标准	物资名称	型号规格	材质	单位	数量	备注 (DP-18701 计划)	图纸号
1		滑线	AWD-4-10/50		m	40	附属厂房起重设备 滑线安装	F22081S-D1201-11、12 F22081S-D1202-04
2		滑线	AWD-4-10/50		m	28	带弯滑线	F22081S-D1201-11、12 F22081S-D1202-04
3		正交器	与 AWD-4-10/50 配套		个	7	固定集电器	F22081S-D1201-11、12 F22081S-D1202-04
4		集电器	与 AWD-4-10/50 配套		个	14	方形集电（滚珠）	F22081S-D1201-11、12 F22081S-D1202-04
5		中间供电 器	与 AWD-4-10/50 配套		个	7	滑线接线头	F22081S-D1201-11、12 F22081S-D1202-04
6		端盖	与 AWD-4-10/50 配套	/	个	14	两端盖子	F22081S-D1201-11、12 F22081S-D1202-04
7		定型夹	与 AWD-4-10/50 配套		个	28	滑线与滑线连接夹	F22081S-D1201-11、12 F22081S-D1202-04
8		螺栓	与 AWD-4-10/50 配套		套	28	滑线内铜牌与铜牌 连接螺栓	F22081S-D1201-11、12 F22081S-D1202-04
9		滑线	JDC-I1-150A		m	240	附属厂房起重设备 滑线安装	F22081S-D1202 永临库 房
10		正交器	与 JDC-I1-150A 配套		个	1	固定集电器	F22081S-D1202 永临库 房
11		集电器	与 JDC-I1-150A 配套		个	4	滑刀(带固定方钢长 度为 1.2m)	F22081S-D1202 永临库 房
12		顶端供电 器	与 JDC-I1-150A 配套		个	4	滑线接线头	F22081S-D1202 永临库 房
13		端盖	与 JDC-I1-150A 配套		个	8	两端盖子	F22081S-D1202 永临库 房

14		连接夹	与 JDC-I1-150A 配套		套	36	滑线与滑线连接夹	F22081S-D1202 永临库 房
15		悬吊夹	与 JDC-I1-150A 配套		个	120	固定滑线	F22081S-D1202 永临库 房

中电建宁夏工程有限公司
2026-10-31

