国网山东临沂费县供电公司110kV费县变电站、薛庄变电站、35kV探沂等2座变电站消弧线圈维修工程采购项目采购公示

（项目编号：FBZB-C0052-CN125301-2026-EL-003）

本项目已具备采购条件，拟向 中网源投（山东）建设工程有限公司、山东鲁鑫电力工程有限公司、中同泰建设有限公司、保定中京电力建设有限责任公司以邀请询比采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：国网山东临沂费县供电公司110kV费县变电站、薛庄变电站、35kV探沂等2座变电站消弧线圈维修工程

1.2 采购人：山东电力建设第三工程有限公司

1.3 采购机构：山东电力建设第三工程有限公司送变电工程公司工程分包采购管理委员会办公室

1.4 采购项目资金落实情况：自筹

1.5 采购项目概况：国网山东临沂费县供电公司110kV费县变电站、薛庄变电站、35kV探沂等2座变电站消弧线圈维修工程。

2.1 采购范围：费县：110kV费县站110kV隔离开关普遍存在刀闸底座卡涩，手动操作机构连杆严重锈蚀、卡涩问题,曾发生连杆拉断现象,同时隔离开关主导电、接地动触头磨损严重,绝缘子老化严重,绝缘能力差原钢芯铝绞线的电压载容量不足，投运时间较久，且载流量不足承载现有主变的供电需求。对110kV费县站110kV 隔离开关进行拆除、更换及安装，共更换11套。更换钢芯铝绞线(JL/GIA-300/40)0.906吨。

薛庄：薛庄变电站35kV隔离开关1831-1、1831-3、1832-2.1832-3、1833-1、1833-D3、1833-5、T31、T32已运行27年，存在机械卡涩、触头过热、瓷绝缘子裂缝、机械联锁不完善或强度不足、密封不严、导电回路发热等情况，极大的影响了电网安全运行。临沂35kV麒麟站35kV隔离开关型号:GW4-40.5WIII/1250，2022年05月投运现已退运，现处于闲置状态。本项目将35kV麒麟站9组35kV隔离刀闸整体迁移至110kV薛庄站1831-1、1831-3、1832-2、1832-3、1833-11833-D3、1833-5、T31、T32 隔离刀闸，拆除原110kV薛庄站1831-1、1831-3、1832-2、1832-3、1833-1、1833-D3、1833-5、T31、T32隔离刀闸,安装35kV隔离刀闸 9组,完善1831-1隔离刀闸40米二次接线、1831-3隔离刀闸40米二次接线、1832-2隔离刀闸40米二次接线、1832-3隔离刀闸40米二次接线、1833-1隔离刀闸40米二次接线1833-D3隔离刀闸60米二次接线、1833-5隔离刀闸60米二次接线T31隔离刀闸40米二次接线、T32隔离刀闸40米二次接线、调试。

探沂：本项目承包维修35kV探沂变电站1号消弧线圈、35kV探沂变电站2号消弧线圈、35kV马庄变电站1号消弧线圈、35kV马庄变电站2号消弧线圈共4台，维修35kV探沂变电站1号、2号10kV接地变消弧线圈共2台，维修35kV马庄变电站1号、2号10kV接地变消弧线圈共2台。

2.2 计划工期：（计划开工日期2026年11月29日,具体以开工令为准。）

2.3 建设地点：山东省临沂市费县

2.4 质量要求：本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网公司优质工程标准工程“标准工艺”应用率>95%；工程“零缺陷”投运：工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

2.5 安全目标：以实现人身伤亡“零事故”为目标，乙方应保证不发生以下五种事故：1.不发生人身伤亡事故；2.不发生施工机械设备损坏事故；3.不发生重大火灾事故；4.不发生负主要责任的重大交通事故；5.不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故。

3.拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：中网源投（山东）建设工程有限公司、青岛华盛达建设发展有限公司、河南省电网建设有限公司、中同泰建设有限公司、保定中京电力建设有限责任公司

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：为确保选择具备相应专业资质、丰富业绩和可靠履约能力的合格承包商，保证工程本质安全、施工质量故采用邀请采购方式邀请有资质有经验的承包商进行响应。

5.发布公示的媒介和期限

5.1 本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 5 日。（提示：不少于 3 日）

6.提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：山东电力建设第三工程有限公司

地　　址：山东省青岛市崂山区同安路 882-1 号颐杰鸿泰大厦

邮　　编：266100

联 系 人：赵雅雯

电　　话：0532-87098473

传　　真：0532-87098000

8.纪检监督机构

分包商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向山东电力建设第三工程有限公司纪委办公室（0532-87098431/87098441）提出投诉。

采购人（项目负责人）____（签名）

采购人____（盖章）

2026 年 11 月 2 日