关于中电建建筑集团有限公司第三工程公司苏州精密制造集配中心项目防水材料采购项目的澄清公告（一）

各报价单位（潜在报价人）：

中电建建筑集团有限公司对中电建建筑集团有限公司第三工程公司苏州精密制造集配中心项目防水材料采购项目，根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容澄清如下：

投标截止及开标时间变更为：2026 年 11 月 04 日 下午 14：30

问题 1:聚氨酯防水涂料是单组份聚氨酯 SINB 吗？
答复：是。

问题 2:3.5 厚、4.5 厚道桥 SBS 卷材是单面带砂还是双面带砂？
答复：不用带砂面。

问题 3:3 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材是 I 型还是 I 型？
答复：屋面防水等级一级防水，使用二型。

问题 4:产品序号 1、2、3、6、7、8、10、11 具体执行标准及规格型号？
答复：见下表“备注”中内容

序号	物资名称	规格型号	数量	单位	备注（执行标准及规格型号）
1	聚氨酯防水涂料		12743.66	kg	GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》，单组分 Ⅰ 型
2	聚合物水泥防水涂料	Ⅱ型	102193.55	kg	GB/T 23445-2025《聚合物水泥防水涂料》，Ⅱ 型
3	SBS 高聚物改性沥青防水涂料		207982.78	kg	JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》（SBS 高聚物改性沥青类）
4	水泥基渗透结晶防水涂料		80113.58	kg	
5	4 厚 SBS(自粘)改性沥青耐根穿刺防水卷材(化学阻根)	δ4mm	56048.88	m2	
6	4.5 厚道桥用 SBS 改性沥青防水卷材	δ4.5mm	24232.09	m2	JC/T 974-2005《道桥用改性沥青防水卷材》，聚酯胎，4.5mm
7	3 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	δ3mm	505.530	m2	GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》,PY 类 Ⅱ 型,厚度 3mm

8	1.5 厚高分子自粘结膜预铺反粘防水卷材	δ1.5mm	983.4	m2	GB/T 23457-2025《预铺防水卷材》，HDPE 高分子自粘胶膜预铺反粘，1.5mm
9	非固化橡胶沥青防水涂料		60364.95	kg	
10	3.5 厚道桥用 SBS 改性沥青防水卷材	δ3.5mm	23139.9	m2	JC/T 974-2005《道桥用改性沥青防水卷材》，聚酯胎，3.5mm
11	聚合物水泥防水砂浆	II 型干粉类	185.64	t	JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》，II 型干粉类

本公告为采购文件的组成部分，对所有报价人均有约束作用，如采购文件及采购实施前公示内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

采 购 人：中电建建筑集团有限公司
地　　址：北京市西城区六铺炕南小街 1 号
联 系 人：徐佳
电　　话：15852936509
邮　　箱：zdjjz_procctr@163.com
日　　期：2026 年 11 月 1 日