中国电建水电十局六分局云南陇川330MW光伏发电工程EPC总承包项目部王子树茶光互补、曼冒光伏发电项目光伏支架采购项目采购变更公告（一）

各供应商：

（A） 根据中国水利水电第十工程局有限公司（以下简称“采购人”）授权，成都市诚佳馨实业有限责任公司（以下简称“招标代理/采购机构”），对中国电建水电十局六分局云南陇川330MW光伏发电工程EPC总承包项目部王子树茶光互补、曼冒光伏发电项目光伏支架采购项目（招采项目编号：PC-0110-26J5-FG0541）进行采购。根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容变更如下：

采购文件第五章《响应文件格式》第四项《报价明细表》格式及内容变更为如下：

序号	材料名称	规格型号	单位	数量a	交货单价（吨/元）b	交货总价（元）c=a*b	报价有效期	交货期	投标有效期	备注
1	灌注桩基础支架	单立柱支架，阵列形式2*14，组件离地高度2.5m，采用热镀锌防腐处理，镀锌层平均厚度不小于70μm，立柱、垫片等厚度满足图纸要求，钢板材质不低于Q235B钢。	吨	6600						详见单立柱支架图纸.dwg
2	灌注桩基础支架	双立柱支架，阵列形式2*14，坡度-15°~5°，组件离地高度2.5m，采用热镀锌防腐处理，镀锌层平均厚度不小于70μm，立柱、垫片等厚度满足图纸要求，钢板材质不低于Q235B钢。	吨	300						详见双立柱支架图纸.dwg

3	灌注桩基础支架	双立柱支架，阵列形式2*14,坡度5°~25°，组件离地高度2.5m,采用热镀锌防腐处理，镀锌层平均厚度不小于70μm,立柱、垫片等厚度满足图纸要求，钢板材质不低于Q235B钢。	吨	300						详见双立柱支架图纸.dwg
4	灌注桩基础支架	双立柱支架，阵列形式2*14，坡度25°~40°，组件离地高度2.5m,采用热镀锌防腐处理，镀锌层平均厚度不小于70μm，立柱、垫片等厚度满足图纸要求，钢板材质不低于Q235B钢。	吨	300						详见双立柱支架图纸.dwg
5	灌注桩基础支架	双立柱支架，阵列形式2*14，坡度40°~55°，组件离地高度2.5m,采用热镀锌防腐处理，镀锌层平均厚度不小于70μm，立柱、垫片等厚度满足图纸要求，钢板材质不低于Q235B钢。	吨	300						详见双立柱支架图纸.dwg
合计			吨	7800						

各响应人提供响应文件时务必按照本澄清变更的报价明细表提供，以上交货单价为各响应人结合采购文件、图纸及技术规范充分考虑并优化后填报的固定单价；最终数量以成交单位与项目、设计根据图纸、技术规范及项目实际情况优化后共同确认的数量为准，数量的变动不得作为响应人所报交货单价调价和索赔依据。

本公告为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束作用，如采购文件及采购标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

采 购 人：中国水利水电第十工程局有限公司
地　　址：四川省成都市武侯区天府二街 139 号
邮　　编：610041
联 系 人：武先生
手　　机：13032840716
电子邮箱： 445425053@qq.com
项目联系人：张峻菽
电　　话：15883363777
招标代理/采购机构：成都市诚佳馨实业有限责任公司
地　　址：成都金牛高新技术产业园区金科东路 50 号 1 栋 12 层 1210 号
邮　　编：610037
联 系 人： 张先生
电　　话： 13540324107
电子邮箱： zhanglan-sd10@powerchina.cn

采购人：（电子章）
日期：2026 年 11 月 4 日