云能天然气（玉溪）有限公司玉溪市应急气源储备中心安全阀采购（三次）询比采购公告

根据《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全法》TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》等法律法规、国家标准要求，玉溪市应急气源储备中心现场部分在用安全阀为微启式安全阀，不满足现行规范要求，为保障装置设备安全运行，拟对现场不符合规范的微启式安全阀更换为全启式弹簧安全阀，现向社会各界服务商询价。

一、项目基本情况

项目名称：玉溪市应急气源储备中心安全阀采购（三次）。

项目地址：云南省玉溪市峨山彝族自治县化念镇玉溪市应急气源储备中心。

采购内容：对现场不符合规范要求的微启式安全阀拆除，采购、供应同参数全启式弹簧安全阀，包含安全阀本体、紧固件、垫片等成套配件；安全阀校验、铅封；资料归档移交等全部工作；确保安全阀现场安装过程无需改造。本次涉及更换安全阀共23台。详见安全阀采购清单。

采购要求：1、供应商提供的全启式安全阀须具备特种设备制造许可证（TS 证），产品合格证、材质证明、型式试验证书、出厂校验报告等全套资料，满足特种设备报检归档要求；低温工况安全阀应满足对应介质低温工况使用要求。

2、全部安全阀安装完成后须满足场站安全运行及特种设备监管要求，质保期不少于1年，质保期内非人为损坏故障免费维修更换。

3、报价为全费用包干价，包含现场踏勘、产品采购制造、运输、装卸、校验、辅材、安全防护、税费、质保、管理费、利润等全部费用。

供货周期：20日历日到货。

最高限价：¥68100.00元（大写：陆万捌仟壹佰整）。

报价要求：报价单位须按附件2《安全阀采购清单》明细报价，本项目采用暂估总价，全费用综合固定单价的方式进行报价，单价不因任何因素变动，根据单价及实际完成工程量进行总价结算。报价包含现场踏勘、产品采购制造、运输、装卸、校验、辅材、安全防护、特殊作业、税费、质保、管理费、利润等全部费用。

质量标准：满足国家及行业相关标准和规范的要求，一次性验收合格。

二、申请人资格要求

（一）报价单位须注册于中华人民共和国境内，能独立承担民事责任，具备独立法人资格，具备有效的营业执照，需提供营业执照扫描件及法定代表人身份证正反面扫描件；

（二）业绩要求：报价单位2023年1月1日至响应文件递交截止日前，至少承担过不少于3项燃气或化工场站物资供货类似业绩，提供业绩证明材料复印件（业绩证明材料

是指：合同协议书复印件，否则不予认可；注：合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的服务范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，请在合同后附上辅助证明材料，如未按要求提交的，按无效业绩处理）；

（三）报价单位没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态，提供书面承诺函；

（四）报价单位未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入经营（活动）异常名录、严重失信主体、重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”纳入“失信被执行人名单，由采购方在评审前将上述网站查询结果提交评审小组审查。

三、获取采购文件

供应商可在云南省能源集团有限公司业财一体化采购平台：

（https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index）注册并通过资格审核后，点击“公告查询”，进入公告列表页面查看采购项目公告，点击报名，获取询比采购相关信息，根据供应商操作手册进行后续报名报价工作。

四、响应文件提交

（一）报名文件组成

1.有效的“营业执照”正本或副本扫描件；

2.法定代表人身份证明书，法定代表人授权委托书。

注：报名文件需逐页加盖公章，且以上资料合并为一个PDF上传，若因报名附件非必填项，供应商如有漏传，可将报名文件在报价时与响应文件合并上传。

（二）响应文件组成（资质审查部分，报价附件上传）

1.有效的“营业执照”正本或副本扫描件；

2.法定代表人身份证明书，法定代表人授权委托书；

3.报价单位满足申请人资格要求的业绩证明材料；

4.书面承诺函（报价单位没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态）；

5.报价函（格式可自拟）或报价一览表并加盖公章扫描件；

6.公司基本信息；

7.供货方案及服务质量保障措施（格式自拟）；

8.其他材料（如有）。

注：响应文件格式自拟需逐页加盖公章，且以上资料合并为一个PDF上传。

（三）响应文件提交

报价方式：本项目报价过程全程采用网上不见面的方式开展，供应商可通过登录云南省能源集团有限公司业财一体化采购平台：

（https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index），点击进入投标报名列表后，选取

已报名项目的所在行，进入该项目，点击“我要报价”。按照要求进行报价，并上传相应的报价附件。

报名截止时间：2026-11-09 17:00:00；

投标截止时间：2026-11-12 17:00:00。

五、中选候选人推荐原则

此次询价采用公开询价综合评比的形式开展。综合得分最高者中标，综合得分按下面公式计算：

报价部分 A：满分 50 分；

商务部分 B：满分 10 分；

技术部分 C：满分 40 分；

综合得分=A＋B＋C（满分为 100 分）。

评审小组对各投标供应商从技术、商务、价格进行全面评审和评分，根据综合评分由高到低的顺序，推荐 1 名中选候选人。综合评分相等时，以报价部分分高的优先；若报价部分得分也一致，则以技术部分高的优先。

对未通过初步评审的报价单位，评审小组应通过相关的决议或在评标报告中说明情况。评审小组经评审，有效投标文件不足 3 家使得投标明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部投标。所有投标被否决后，采购方应当依法重新招标。当有效投标文件不足 3 家时（即有效投标文件为 2 家时），评审小组认为仍能满足招标文件要求，并具备竞争性，则仍然按本评标办法打分推荐中标候选人。

若开标环节核查发现，不同报价单位存在报名 IP、报价 IP 地址重复的，对应报价单位所提交的响应文件均直接视为

无效响应文件，作否决响应处理。

评分部分	项目	评分标准
报价部分（50分）	评审基准价	资审合格的报价单位大于5家（含5家），评审基准价为去掉一个最高报价和一个最低报价后，其他报价单位报价的算术平均值；资审合格的报价单位少于5家时，评审基准价为所有有效报价的算术平均值。
	报价得分	当报价等于评审基准价时得报价基本分40分。 1.低于评审基准价10%（含10%）以内，每低于评审基准价1%加1分，从基本分开始加分，最多得满分； 2.低于评审基准价10%以外，从满分起扣，每超1%扣1分，扣完为止； 3.高于评审基准价时，从基本分起扣，每高于评审基准价1%扣1分，扣完为止。
商务部分（10分）	企业业绩	报价单位提供的业绩满足资格要求得4分，在满足资格要求基础上每增加1项2023年1月1日至响应文件递交截止日前承担过的关于燃气或化工场站物资类似供货业绩加3分，满分10分。注：提供业绩证明材料复印件（业绩证明材料是指：合同协议书复印件，否则不予认可；注：合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的服务范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，请在合同后附上辅助证明材料，如未按要求提交的，按无效业绩处理）
技术部分（40分）	供货方案（30分）	第一档：方案内容全面，供货方案包含针对本项目的整体供货方案，生产、采购、外协、出厂检验、发货全流程管控，针对本项目供货周期承诺、到货计划、进度保障措施，包装、运输、到货保护方案，到货清点、开箱验收流程，技术资料交付方案等，产品合格证、材质证明、型式试验证书、出厂校验报告等全套资料完整，且各项内容描述清晰、具体、切合项目需求的，符合项目逻辑的，得23-30分； 第二档：方案内容不够具体，条理不够清晰，或部分内容针对性、合理性、可行性欠佳的，对完成项目影响不大的，得16-22分； 第三档：服务方案内容有欠缺，且针对性、合理性、可行性欠佳的，得9-15分； 第四档：服务方案内容不完整，且无针对性、合理性、可行性的，得1-8分； 未提供实施方案的不得分。
	质量保障措施（10分）	第一档：质量承诺具体明确，有完善的质量检验流程；售后服务方案详尽（含质保期限、维修响应时间），能承诺接到维修通知后24小时内响应并安排处理，保障措施到位，得8-10分； 第二档：有基本的质量承诺和服务保障措施，售后响应时间满足常规要求，但缺乏具体细则和针对性，得4-7分； 第三档：质量承诺模糊，售后服务缺失或响应时间过长，缺乏切实可行的保障措施，得1-3分； 未体现服务质量保障措施不得分。

六、询价结果告知

询价活动结束后，若贵公司中选，我单位将在云南省能源投资集团有限公司业财一体化采购平台

（ https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index）发布中标通知书，供应商可登录平台下载。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

单位名称：云能天然气（玉溪）有限公司

地 址：玉溪市红塔区珊瑚路84号6楼

联系方式：18787761788

联系人：潘颖熙

八、监督

监督部门：云能天然气（玉溪）有限公司纪检小组

监督联系方式：0877-2294573

特此致函。

附件：1.响应文件

2.安全阀采购清单

云能天然气（玉溪）有限公司

2026年11月04日

附件 1:

玉溪市应急气源储备中心安全阀采购（三次）

响应文件

公司名称：_____（盖章）

（一）公司基本信息表（格式）

<table>
<tr><td>公司名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>公司地址</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>公司性质</td><td></td><td>公司类型</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td></td><td>注册资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">注册日期</td><td rowspan="2"></td><td>开户银行</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户基本账号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">联系电话</td><td>手机</td><td></td></tr>
<tr><td>固话</td><td></td></tr>
<tr><td>联系传真</td><td></td><td>联系邮箱</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>公司管理体系认证</td><td colspan="4">（质量、职业、环境管理体系）</td></tr>
<tr><td colspan="5">公司资质及各类生产、经营许可</td></tr>
<tr><td colspan="5">如：工程类资质（工程单位）、制造厂商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。</td></tr>
<tr><td colspan="5">说明：
1、公司性质栏填写“国有、集体、私营、三资、个体、其它”，公司类型栏填写“工程、货物（制造厂商、代理商）、服务”。
2、“公司管理体系认证”处请填写企业通过的质量、职业、环境等管理体系认证名称，未通过任何管理体系认证请填“无”。
3、“公司资质及各类生产、经营许可”处请根据企业实际情况填写。</td></tr>
</table>

（二）营业执照

（三）法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：　　年　　月　　日

经营期限：_____

姓 名：　　性别：　　年龄：　　职务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）

（身份证复印件）

供应商：（盖章）

日 期：　　年　　月　　日

（四）法定代表人授权委托书

本人（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（复印件）

（身份证复印件）

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日 期：　　年　　月　　日

（五）业绩证明材料

序号	签订方名称	合同名称	主要服务内容	签订日期	备注

注：（1）报价单位2023 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日前承担过的关于燃气或化工场站物资类似供货业绩。注：提供业绩证明材料复印件（业绩证明材料是指：合同协议书复印件，否则不予认可；注：合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的服务范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，请在合同后附上辅助证明材料，如未按要求提交的，按无效业绩处理），相关扫描件按顺序往下排列。

（六）书面承诺函

云能天然气（玉溪）有限公司：

我公司承诺自成立以来，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态。我方承诺上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

公司名称：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

（七）报价一览表

项目名称：玉溪市应急气源储备中心安全阀采购（三次）
总报价金额：¥_____元（大写：_____）。 税率：_____。 供货周期：_____。
质量承诺：
注：本项目采用暂估总价，全费用综合固定单价的方式进行报价，单价不因任何因素变动，根据单价及实际完成工程量进行总价结算。报价包含现场踏勘、产品采购制造、运输、装卸、校验、安装、辅材、安全防护、特殊作业、税费、质保、管理费、利润等全部费用。
公司名称：_____（盖章） 法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章） 日期：　　年　　月　　日

《安全阀采购清单》明细报价

序号	名称	原型号	更换为型号	整定压力(MPa)	公称通径(mm)	工作温度(℃)	备注	单价（元）	合计（元）
1	安全阀	YFDA41C-25P 3/4C1	DA42Y-25P DN20/25	1.68	20/25	10	详细参数参照阀门铭牌		
2	安全阀	YFDA41C-25P 3/4C1	DA42Y-25P DN20/25	1.68	20/25	-196	详细参数参照阀门铭牌		
3	安全阀	YFA41C-25R 3/4C1	A42Y-25C DN20/25	1	20/25	10	详细参数参照阀门铭牌		
4	安全阀	YFDA41C-25P 3/4C1	DA42Y-25P DN20/25	1.68	20/25	10	详细参数参照阀门铭牌		
5	安全阀	YFA41C-25C 3/4C1	A42Y-40C DN20/25	1.77	20/25	30	详细参数参照阀门铭牌		
6	安全阀	YFA41C-40C 3/4C1	A42Y-40C DN20/25	1	20/25	30	详细参数参照阀门铭牌		
7	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN15	0.66	15	-162	详细参数参照阀门铭牌		
8	安全阀	A27W-16T	A28H-16C DN20	0.84	20	40	详细参数参照阀门铭牌		
9	安全阀	A27T-16	A28H-16C DN20	0.84	20	40	详细参数参照阀门铭牌		
10	安全阀	A21Y-25P	A22Y-25P DN25 进口做 A21 接管	1.76	25		详细参数参照阀门铭牌		
11	安全阀	A21Y-25P	A22Y-25P DN25 进口做 A21 接管	1.76	25		详细参数参照阀门铭牌		
12	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN15	1.76	10		详细参数参照阀门铭牌		
13	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN15	1.76	10		详细参数参照阀门铭牌		
14	安全阀	A27W-16T	A28H-16C DN32	1.0	32		详细参数参照阀门铭牌		
15	安全阀	A27W-16T	A28H-16C DN32	1.0	32		详细参数参照阀门铭牌		
16	安全阀	A27W-16T	A28H-16C DN32	1.0	32		详细参数参照阀门铭牌		
17	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌		
18	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌		

19	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌		
20	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌		
21	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌		
22	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌		
23	安全阀	YFWA42C-25C 3/4C1		1	20/25	25	详细参数参照阀门铭牌		
合计（元）									

（八）供货方案及质量保障措施（格式自拟）

（九）其他材料

（如有）

附件 2．安全阀采购清单

序号	名称	原型号	更换为型号	整定压力（MPa）	公称通径(mm)	工作温度(℃)	备注
1	安全阀	YFDA41C-25P 3/4C1	DA42Y-25P DN20/25	1.68	20/25	10	详细参数参照阀门铭牌
2	安全阀	YFDA41C-25P 3/4C1	DA42Y-25P DN20/25	1.68	20/25	-196	详细参数参照阀门铭牌
3	安全阀	YFA41C-25R 3/4C1	A42Y-25C DN20/25	1	20/25	10	详细参数参照阀门铭牌
4	安全阀	YFDA41C-25P 3/4C1	DA42Y-25P DN20/25	1.68	20/25	10	详细参数参照阀门铭牌
5	安全阀	YFA41C-25C 3/4C1	A42Y-40C DN20/25	1.77	20/25	30	详细参数参照阀门铭牌
6	安全阀	YFA41C-40C 3/4C1	A42Y-40C DN20/25	1	20/25	30	详细参数参照阀门铭牌
7	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN15	0.66	15	-162	详细参数参照阀门铭牌
8	安全阀	A27W-16T	A28H-16C DN20	0.84	20	40	详细参数参照阀门铭牌
9	安全阀	A27T-16	A28H-16C DN20	0.84	20	40	详细参数参照阀门铭牌
10	安全阀	A21Y-25P	A22Y-25P DN25 进口做 A21 接管	1.76	25		详细参数参照阀门铭牌
11	安全阀	A21Y-25P	A22Y-25P DN25 进口做 A21 接管	1.76	25		详细参数参照阀门铭牌
12	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN15	1.76	10		详细参数参照阀门铭牌
13	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN15	1.76	10		详细参数参照阀门铭牌
14	安全阀	A27W-16T	A28H-16C DN32	1.0	32		详细参数参照阀门铭牌
15	安全阀	A27W-16T	A28H-16C DN32	1.0	32		详细参数参照阀门铭牌
16	安全阀	A27W-16T	A28H-16C DN32	1.0	32		详细参数参照阀门铭牌
17	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌
18	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌

19	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌
20	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌
21	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌
22	安全阀	DA21F-40P	DA22F-40P DN25	0.88	25	-165	详细参数参照阀门铭牌
23	安全阀	YFWA42C-25C 3/4C1		1	20/25	25	详细参数参照阀门铭牌