# 中国电建江西电建公司节能分公司雷州电厂 1、2 号机组供热改造项目 EPC 总承包项目主材及管件采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 节能分公司对中国电建江西电建公司节能分公司雷州电厂 1、2 号机组供热改造项目 EPC 总承包项目主材及管件采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

第 1 项无缝钢管为低中压锅炉用无缝钢管，质量标准为 GB/T3087-2022，现加以说明，请投标供应商按照符合标准产品报价。

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：节能分公司

地　　址： 招标人（采购人）地址

联 系 人：谢亚琴

电　　话：18170094078

邮　　箱：409022424@qq.com

招标人：（电子章）

日期：2026 年 12 月 05 日