（甘肃腾格里沙漠河西新能源基地配套金昌 2×1000 兆瓦调峰煤电项目建筑工程）采购公示

（项目编号：PC-0119-26J6-FP0576）

本项目已具备采购条件，拟向（甘肃顺通机械工程有限公司）以（公开直接采购）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：甘肃腾格里沙漠河西新能源基地配套金昌 2×1000 兆瓦调峰煤电项目

1.2 采购人：山东颐杰鸿丰能源装备有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：/

1.4 项目概况：甘肃腾格里沙漠河西新能源基地配套金昌 2×1000 兆瓦调峰煤电项目

1.5 采购方式：公开直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：原合同工程量增加。

拟采购 工程分项内容一览表

甘肃金昌项目建筑工程新增分部分项工程量

工程名称及标段：甘肃金昌腾格里2X1000MW煤电项目主体施工新增标段　　金额单位：元

序号	工程名称	项目特征	单位	工程量	备注
	建筑工程				
一	主辅生产工程				
(一)	热力系统				
1	主厂房本体及设备基础				
1.1	主厂房本体				
1.1.2	框架结构				

	钢结构吊车梁	1.材质:Q355B及以下 2.探伤要求:满足设计要求 3.类型:主厂房钢结构 钢吊车梁 4.运距:自行考虑 5.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为200μm.	t	11.526	
	钢轨	1.材质:成品钢轨 2.探伤要求:满足设计要求 3.运距:自行考虑	t	0.417	
	钢结构刷防火涂料			60.697	
1.1.3	煤斗				
	钢结构煤斗	1.材质:Q235B或Q355B钢板 2.运距:自行考虑 3.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为200μm.	t	99.421	
	构筑物内衬	1.内衬材质:输煤构筑物 不锈钢内衬	t	9.027	
1.1.6	屋面结构				
	钢屋架	1.材质及结构形式:Q355B及以下,采用双坡管桁架结构 2.探伤要求:满足设计要求 3.类型:汽机房 4.运距:自行考虑 5.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为200μm.	t	5	
	钢檩条	1.材质:Q355B及以下 2.探伤要求:满足设计要求 3.类型:汽机房钢结构檩条 4.运距:自行考虑 5.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为200μm.	t	4.476	

	钢结构支撑、桁架、墙架	1.材质:Q355B及以下 2.探伤要求:满足设计要求 3.类型:汽机房钢结构支撑、系杆 4.运距:自行考虑 5.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为200μm.	t	0.713	
	钢结构刷防火涂料	1.防火等级:耐火等级一级，耐火极限1.0h 2.防火材料品种:薄型防火涂料 3.防腐漆膜厚度:涂层厚度不应小于1.5mm	t	215.154	
3.7	空压机室				
3.7.1	一般土建				
	其他钢结构	1.材质:Q355B及以下 2.探伤要求:满足设计要求 3.类型:单轨吊车梁 4.运距:自行考虑 5.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为200μm.	t	58.769	
	钢结构刷防火涂料	1.防火等级:耐火等级二级，耐火极限1.5h 2.防火材料品种:薄型防火涂料 3.防腐漆膜厚度:涂层厚度不应小于1.5mm	t	58.769	
(五)	供水系统				
4	凝汽器冷却系统(间接空冷)				
4.7	循环水泵房				
4.7.1	一般土建				
	钢结构吊车梁	1.材质:Q355B及以下 2.探伤要求:以施工图为准	t	0.188	
	钢轨	1.材质:成品钢轨 2.探伤要求:按设计要求 3.运距:自行考虑	t		
	钢结构刷防火涂料	1.防火等级:耐火等级二级，耐火极限1.5h 2.防火材料品种:薄型防火涂料 3.防腐漆膜厚度:涂层厚度不应	t	0.188	

		小于 1.5mm			
（八）	脱硝系统				
1	工艺系统				
1.1	尿素车间				
1.1.1	一般土建				
	其他钢结构	1.材质:Q355B 及以下 2.探伤要求:满足设计要求 3.类型:单轨吊车梁 4.运距:自行考虑 5.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为 200μm.	t	2.638	
	钢结构刷防火涂料	1.防火等级:耐火等级二级，耐火极限 1.5h 2.防火材料品种:薄型防火涂料 3.防腐漆膜厚度:涂层厚度不应小于 1.5mm	t	2.638	
1.5	启动锅炉房				
1.5.1	一般土建				
	其他钢结构	1.材质:Q355B 及以下 2.探伤要求:满足设计要求 3.类型:单轨吊车梁 4.运距:自行考虑 5.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为 200μm.	t	16.638	
	钢结构刷防火涂料	1.防火等级:耐火等级二级，耐火极限 1.5h 2.防火材料品种:薄型防火涂料 3.防腐漆膜厚度:涂层厚度不应小于 1.5mm	t	16.019	
5	厂区性建筑				
5.3	厂区管道支架				
	钢结构支架	1.支架层数:多层 2.油漆品种、防腐漆膜厚度:环氧铁红底涂料+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总干膜厚度为 200μm.	t	129.967	不含土建工程施工

	合计		**元**		

2.2 计划工期：计划开工日期：2026 年 11 月 15 日
计划竣工日期：2026 年 12 月 15 日
2.3 建设地点：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇
2.4 质量要求：高水达标投产，确保获得“中国电力优质工程”，争创国家优质工程金奖。
2.5 其他补充（如有）：/

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：甘肃顺通机械工程有限公司
3.2 拟定的承包商/供应商地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：因项目施工连续性、系统功能配套一致性要求，须向原工程分包商采购；若另行选择其他单位，将影响现场施工推进及项目功能配套，因此申请直接采购。
4.2 其他相关说明：无

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。
5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 12 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向山东颐杰鸿丰能源装备有限公司反馈。
6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：山东颐杰鸿丰能源装备有限公司
地　　址：潍坊滨海经济开发区先进制造业产业园海丰路西、昌海大街南
邮　　编：261108
联 系 人：孟祥磊
电　　话：15006412235
邮　　箱：mengxianglei@sepco3.com

8.纪检监督机构

分包商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）鸿丰纪委（0536-2099700）（hfejiwei@sepco3.com）提出投诉。

采购人或其采购代理机构：山东颐杰鸿丰能源装备有限公司（盖章）
2026 年 11 月 10 日


山东骏杰鸿丰能源装备有限公司