中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司雄南换流站工程项目自流平01采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	多功能界面剂	1、表干时间≤2h 2、24h 表面吸水量 0.2mL 3、界面处理后拉伸粘结强度 1.3MPa	公斤	5000	
2	无机聚合物砂浆自流平	1、24h 抗折≥6MPa 2、抗压≥25MPa 3、28d 抗压≥40MPa 4、抗折≥10MPa 5、拉伸粘接强度 2.1MPa 6、尺寸变化率-0.06	公斤	144000	
3	抗静电水性聚氨酯中涂	1、搅拌后呈均匀状态，无硬块 2、表面平整、无明显可无的色见的缩孔裂等现象 3、干燥时间：表干,h ≤8 实干,h≤48 4、防静电性：表面电阻，Ω≥1×106～＜1×109，体积电阻，Ω≥1×106～＜1×109	公斤	4500	
4	抗静电水性聚氨酯面漆	1、搅拌后呈均匀状态，无硬块 2、表面平整、无明显可无的色见的缩孔裂等现象 3、干燥时间：表干,h ≤8 实干,h≤48 4、防静电性：表面电阻，Ω≥1×106～＜1×109，体积电阻，Ω≥1×106～＜1×109	公斤	4500	
5	水性聚氨酯面漆	1、挥发性有机化合物含量(VOC)，g/L≤120 2、搅拌后呈均匀状态，无硬块 3、干燥时间：表干,h ≤8 实干,h≤48	公斤	450	
6	水性聚氨酯中涂	1、挥发性有机化合物含量(VOC)，g/L≤120 2、搅拌后呈均匀状态，无硬块 3、干燥时间：表干,h ≤8 实干,h≤48	公斤	450	
7	铜箔	T2 0.05mm*10mm*50m	卷	360	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026 年 11 月 20 日至 12 月 30 日（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：河北省沧州市河间市留古寺镇西北侧约 1.5km 处

4、货物质量标准或主要技术性能指标：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》、GB/T 37977.23-2019《静电学 第2-3 部分：防静电固体平面材料电阻和电阻率的测试方法》、GB 50944-2013《防静电工程施工与质量验收规范》；

24h 抗折强度≥6MPa、抗压强度≥25MPa；28d 抗压强度≥40MPa、抗折强度≥10MPa；拉伸粘结强度≥2.1MPa，尺寸变化率-0.06；表面电阻：$5\times10^4\Omega\leqslant R<1\times10^6$；体积电阻：$5\times10^4\Omega\leqslant R<1\times10^6\Omega$。

5、品牌（产地）要求：无

6、质保期：自全部到货验收合格后 2 年。

7、质保金：扣留结算金额的 5%为质保金

8、结算、付款方式：分批结算，拟采购货物为预估量，结算量根据双方确认实际发生量计量；付款方式为到货验收合格后 2 个月内支付结算货款的 70%，待现场施工完成且验收合格后支付结算货款的 25%，扣留 5%质保金待质保期满后，1 个月内无息支付；

9、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录。

10、响应文件须提交附件内报价表，未缴纳响应保证金的，按无效报价处理。

11、随车资料要求：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

12、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

13、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

14、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026 年 11 月 12 日