询比采购公告

1.采购条件

本项目已由城发水务（内黄）有限公司决策立项，资金自筹且已落实，项目已具备采购条件。现对城发水务（内黄）有限公司精密过滤器复合滤网更换安装服务询比单采购进行询比采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。

2.项目基本情况

2.1 项目名称：城发水务（内黄）有限公司精密过滤器复合滤网更换安装服务询比单采购。

2.2 项目编号：M4101000065100159090

2.3 实施地点： 河南省内黄县城发水务（内黄）有限公司厂区内。

2.4 采购范围：本次维修更换清单详见下表：

序号	名称	数量	备注
1	一期复合滤网	55块	规格800mm*350mm材质316L，滤网参数：350目，三层，外层10目，中间层350目，内层10目。
2	二期精密过滤器滤网	7块	规格950mm*1150mm，材质316L，滤网参数：350目，厚度0.45mm。

2.5 □交货期/□服务期限/☑工期要求： 十个工作日。

2.6 质量要求：

2.6.1 一期复合滤网

外形规格：800mm×350mm

材质：316L不锈钢

滤网结构：三层复合结构，外层10目，中间过滤层350目，内

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

层 10 目

数量：55 块

使用要求：适配一期精密过滤器，抗水力冲刷，拦截悬浮颗粒，保证过滤效果。

2.6.2 二期精密过滤器滤网

外形规格：950mm×1150mm

材质：316L 不锈钢

滤网参数：350 目，滤网厚度 0.45mm

数量：7 块

使用要求：适配二期精密过滤器框架，耐腐蚀、抗冲击，运行过程中无开裂、鼓包变形。

2.7 本次采购清单最高采购限价：5.105 万元；

2.8 标段划分：本项目不划分标段，整体为 01 标段；

2.10 其他要求：无

3.供应商资格要求

3.1 企业要求：服务供应商须具有企业独立法人资格，具有效的企业法人营业执照；具有履行服务所必需的设备、人员和专业技术能力；信誉良好，未被列为失信被执行人。

3.2 资质要求：无

3.3 业绩要求：无

3.4 人员要求：无

3.5 信誉要求

3.5.1 供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。**（提供承诺函）**

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

3.5.2 供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体（企业）的网站打印页面，并提供网页查询截图。查询路径：“信用中国网站首页”－“专项查询”－“失信被执行人”－“跳转至中国执行信息公开网”查询企业（查询截图需显示查询日期，查询日期须在采购公告发布之日后）。

3.5.3 供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单(集团级)”（https://www.zybtp.com/gyshmd/index.jhtml ）查询。（此项由采购人或采购代理机构进行核实）

注：（1）前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

（2）查询日期需在公告发布日之后，文件递交截止之日前，**查询结果网页截图须显示查询日期**。供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下，仍利用有关平台信息更新滞后的，视为故意弄虚作假，其投标无效。

（3）供应商未按要求提供相关信誉查询截图的，以采购人或采购代理机构评审现场查询结果为准；若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。

（4）单位负责人指企业的法定代表人或代表企业执行合伙企业事务的合伙人或个人独资企业的投资人。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3.6 其他要求

3.6.1 本次采购不接受联合体投标。

3.6.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的，均按无效标处理。

3.6.3 技术要求：所有产品为全新正品，严禁翻新件、修复件、二次回用旧件；材质、尺寸、结构、技术参数必须与本规格书一致，不得随意替换材质。

滤网采用不锈钢材质，表面平整光滑，无毛刺、裂纹、变形、锈蚀、砂眼、磕碰损伤；焊接位置焊缝牢固平整，无漏焊、虚焊。

产品适配污水处理工况，耐污水介质腐蚀，具备足够机械强度，设备正常运行条件下不易撕裂、变形，能够有效拦截水中悬浮颗粒物，保障出水 SS 达标。

供应商随货须提供产品出厂合格证、不锈钢材质质量证明文件。

产品尺寸满足现场设备框架安装要求，安装后贴合严密，无明显缝隙，不发生跑料、漏滤现象。

3.6.4 验收要求：滤网安装投运后，精密过滤器过滤效果满足出水 SS 达标排放；如产品参数、质量不符合规格书要求，供应商必须无条件退换货，并承担由此产生全部费用。

3.6.5 质保期：自到货验收合格之日起，质保期不少于 12 个月。质保期内因产品材质、制造质量问题出现开裂、破损、失效，供应商免费更换。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

质保期内接到采购方问题通知，供应商应及时响应提供技术支持及售后处置。

3.6.6 其他要求:

为保证合理报价，有意参与的供应商，报名报价前务必与技术人员沟通，确定相关采购要求。由于本项目涉及现场清理、安装等项目，建议响应人自行组织现场踏勘，充分掌握现场构筑物及各处的工作环境情况，因不去踏勘或踏勘不详细造成的安装等相关问题，采购人不承担任何责任。

现场联系人：赵老师，联系电话：18237266458。

4.询比须知

4.1 本项目通过中原招采平台（https://www.zybtp.com/）进行全电子化采购。本项目为线上不见面开标。

4.2 有意参与询比并符合条件的供应商，需先登录中原招采平台（https://www.zybtp.com/）办理CA互认证书，方能参与本次询比活动。CA互认证书办理详见操作指引（https://www.zybtp.com/fwzsbl/376895.jhtml）。

4.3 请于本公告发布之日起至 2026 年 11 月 19 日 8 时 30 分前，使用CA互认证书/实体U-KEY证书登录中原招采平台确认参与项目。**平台使用相关问题请致电：400-6703-999。**

4.4 中原招标采购平台供应商操作专区

有关CA互认证书办理、投标全流程操作、平台收费标准、常见问题咨询、配套工具下载及在线客服帮助等各项服务，均可前往中原招采平台供应商操作专区查看，专区链接：https://www.zybtp.com

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

/gysczq/index.jhtml。

注：本项目在评审过程中，如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的，经评标委员会集体认定为串通投标的，应当按照采购文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录：

（1）供应商参与同一标段（包）登记的电子邮箱一致；

（2）供应商参与同一标段（包）的缴费人一致；

（3）供应商参与同一标段（包）登记的联系电话一致；

（4）参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出；

（5）参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户；

（6）国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。

5.询比报价

5.1 本项目报价截止时间为 2026 年 11 月 19 日 9 时 00 分（北京时间），请各供应商于报价截止时间前登陆中原招采网上传报价，逾期作废；因供应商原因导致报价失败的，后果自负。

5.2 本次询比只有一次报价机会，请供应商谨慎填写报价并认真核对。

5.3 报价高于最高采购限价的报价无效。供应商在与采购人签订合同后，报价不随国家政策或法规标准、自然条件及市场等任何因素的变化而进行调整。

5.4 本项目拟签订合同的主要条款见附件。供应商一经报价，即

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

视为响应本次采购公告及附件的所有内容。

5.5 本次询比报价有效期为 90 日历日，供应商在报价有效期内撤销响应、放弃响应的，或未按要求递交履约保证金的，或在签订合同时提出附加条件的，响应保证金不予退还。

5.6 本项目要求上传资格审查资料，资格审查资料包括：营业执照、本项目配置人员相关能力证明材料、信誉截图及响应承诺等其他要求，按顺序编入一个文档，在系统报价时一并上传。

6. 成交标准及其他要求

6.1 通过资格审查的供应商参与候选人推荐，成交候选人数量为：1 名。

6.2 由评审小组按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，如出现不同供应商报价一致的情况，由评审小组综合对比报价一致的供应商实力后确定候选顺序。

6.3 如排名第一的成交候选人被查实存在造假、违法行为，或放弃成交，或未在规定时间签订合同，响应保证金不予退还，采购人可以依次选择其他成交候选人为成交人，或者重新采购。

7. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。

8. 异议的提出

登录中原招采平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，异议投诉渠道详见中原招采平台<服务中心>-<异议投诉>在线通过系统（https://www.zybtp.com/yyts.jhtml）。邮箱:

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

zybtpzlglb@163.com。

9. 联系方式

采 购 人：城发水务（内黄）有限公司

地　　址：河南省内黄县城北污水厂

联 系 人：赵先生

电　　话：18237266458

邮　　箱：nhswwscl@126.com

监督单位：城发水务（内黄）有限公司综合管理部

地　　址：河南省内黄县城北污水厂

联 系 人：陈先生

联系电话：0372-7345992

采购人：城发水务（内黄）有限公司

项目负责人：

2026 年11月13日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App