中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司上电钢构厂外高桥扩容钢结构项目油漆采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	底漆	环氧富锌底漆 含锌量≥80%	kg	45350	干漆膜厚度 80μ
2	稀释剂	底漆配套稀释剂	kg	6800	
3	中间漆	快干环氧云铁中间漆	kg	34700	干漆膜厚度 100μ
4	稀释剂	中间漆配套稀释剂	kg	5200	
5	面漆	脂肪族聚氨酯面漆 色号 77GY09	kg	13500	干漆膜厚度 70μ
6	稀释剂	面漆配套稀释剂	kg	2000	
	合计		kg	**107550**	

二、采购要求：

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货时间：2026 年 11 月 23 日至工程项目结束（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：上海市闵行区曲吴路 128 号

4、品牌（产地）要求：无

5、货物质量标准或主要技术性能指标：整套涂层配套兼容，不得异厂混配；环氧富锌底漆不挥发分金属锌含量≥80%，各涂层干膜厚度执行表格备注要求，所有涂料涂布率＞8.9㎡/升，性能执行 HG/T 3668-2020、HG/T 4340-2012、HG/T2454-2014、GB 30981-2020、GB 50205-2020，按规范批次送检，附着力、干燥时间、耐盐水、耐酸碱、固含量等指标合格；涂料开罐后无硬块、分层、变质，面漆色泽均匀；包装完好、批号清晰，储存稳定性达标，有害物质满足工业防护涂料强制限值，涂装后涂层无针孔、流挂、起皱、脱落等缺陷。

6、成交人须根据项目要求，指派专业技术人员到项目现场开展技术支持工作；配合项目不定期进行油漆抽检，检测费用由成交人承担；

7、涂层工程质保期：从钢结构工程验收合格起 2 年

8、结算、付款方式：结算重量为合格到货实物净重；到货验收合格之日起，6 个月左右支付 95%货款；剩余 5%作为质保金，待涂层工程质保期届满后 1 个月左右无息结清质保金。

9、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录、无严重违法失信记录。

10、响应文件须提交附件内报价表，本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

11、未缴响应纳保证金的，按无效报价处理。

12、响应供应商必须提供相关危险化学品经营资质，同报价表一同作为附件上传，如未上传危险化学品经营资质，按无效报价处理。

13、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责

14、质量证明文件：质量证明文件：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

15、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

16、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

17、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采购人：（盖章）

2026 年 11 月 16 日

