竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1961]中国水电四局第一分局引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门2标施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年11月22日下午17：00前完成报名，按以下要求于2026年11月23日上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	名称	规格参数	单位	数量	备注
1	照明总配电箱	XL-21 改型低压动力配电柜	台	2	详见设计图纸
2	双电源配电箱	非标，600×800×160mm	台	8	详见设计图纸
3	空调系统配电箱	非标，600×800×160mm	台	2	详见设计图纸
4	照明配电箱	PZ30，普通型	台	23	详见设计图纸
5	配电箱	非标，600×800×160mm	台	2	详见设计图纸
6	配电箱	PZ30	台	35	详见设计图纸
7	应急照明控制箱	在线式可编程控制箱	台	5	详见设计图纸
8	应急照明配电箱	集中供电式，In：220VAC，Out：24VDC，自带蓄电池，90min	台	5	详见设计图纸
9	检修插座箱	组合式工业插座箱，防护等级 IP44	台	12	详见设计图纸
10	嵌入式方格灯	LED,1×40W	套	50	详见设计图纸
11	单管荧光灯	LED,1×20W	套	50	详见设计图纸

12	壁装单管荧光灯	LED,1×20W	套	50	详见设计图纸
13	自带蓄电池的双管荧光灯	应急时间不少于 90min	个	50	详见设计图纸
14	应急疏散照明灯	A 类灯具，集中供电	套	100	详见设计图纸
15	应急疏散指示灯	A 类灯具，集中供电	套	50	详见设计图纸
16	应急疏散出口标志灯	A 类灯具，集中供电	套	50	详见设计图纸
17	楼层指示灯	A 类灯具，集中供电	套	25	详见设计图纸
18	带保护接点暗装单相插座	250V,10A	个	70	详见设计图纸
19	带接地插孔暗装三相插座	400V,16A	个	25	详见设计图纸
20	深照型灯	LED,1*150W	套	25	详见设计图纸
21	投光灯	LED,1*40W	套	45	详见设计图纸
22	电开水器开关箱	PZ30	台	12	详见设计图纸
23	吸顶灯	LED,1×12W	套	240	详见设计图纸
24	双管荧光灯	LED,2×20W	套	320	详见设计图纸
25	壁灯	LED,1×12W	套	15	详见设计图纸
26	带保护接点暗装三相插座	250V,10A	个	400	详见设计图纸
27	延迟开关	250V,10A	个	140	详见设计图纸

28	单联开关	250V,10A	个	150	详见设计图纸
29	双联开关	250V,10A	个	240	详见设计图纸
30	三联开关	250V,10A	个	45	详见设计图纸
31	综合布线机柜	19U	台	4	详见设计图纸
32	双口信息面板	语音、网络各一	个	110	详见设计图纸
33	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×4	m	460	详见设计图纸
34	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×6	m	700	详见设计图纸
35	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-4×6	m	120	详见设计图纸
36	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×95+1×50	m	1250	详见设计图纸
37	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×16	m	460	详见设计图纸
38	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×10	m	1000	详见设计图纸
39	铜芯塑料导线	BV2.5	m	14000	详见设计图纸
40	铜芯塑料导线	BV4	m	3700	详见设计图纸
41	铜芯塑料导线	BV6.0	m	1200	详见设计图纸
42	铜芯塑料导线	BV10	m	1400	详见设计图纸
43	电力安全工器具柜	2000×1100×600mm；每台柜内配套工器具：各规格的绝缘手套，绝缘靴、绝缘杆 2 套，各规格的验电器、相序	台	4	详见设计图纸

		仪、兆欧表，高压临时接地线等 1 套			
44	10kV 冷缩电缆头	硅橡胶材质	套	40	详见技术图纸
45	电缆穿管	MPP200	m	200	详见技术图纸
46	电缆穿管	MPP150	m	200	详见技术图纸
47	电缆钢管	SC150，国标	m	500	详见技术图纸
48	电缆钢管	SC125，国标	m	1100	详见技术图纸
49	电缆钢管	SC100，国标	m	900	详见技术图纸
50	电缆钢管	SC80，国标	m	1200	详见技术图纸
51	电缆钢管	SC65，国标	m	1200	详见技术图纸
52	电缆钢管	SC50，国标	m	1200	详见技术图纸
53	电缆钢管	SC32，国标	m	1300	详见技术图纸
54	电缆钢管	SC20，国标	m	1300	详见技术图纸
55	紧定式套接钢管	JDG16，国标	m	2300	详见技术图纸
56	紧定式套接钢管	JDG20，国标	m	5600	详见技术图纸
57	紧定式套接钢管	JDG25，国标	m	250	详见技术图纸
58	紧定式套接钢管	JDG32，国标	m	450	详见技术图纸
59	紧定式套接钢管	JDG50，国标	m	230	详见技术图纸
60	焊接钢管	DN65，国标	m	230	详见技术图纸
61	焊接钢管	DN100，国标	m	450	详见技术图纸

62	电缆桥架	800*150mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板、接地线等附件	m	230	详见技术图纸
63	电缆桥架	600*150mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	560	详见技术图纸
64	电缆桥架	500*100mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	125	详见技术图纸
65	电缆桥架	400*100mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	700	详见技术图纸
66	电缆桥架	300*100mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	200	详见技术图纸
67	电缆桥架	200*100mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	700	详见技术图纸
68	金属桥架	200×100	m	1200	详见技术图纸
69	弱电金属线槽	150×100	m	1200	详见技术图纸
70	电缆沟盖板	Φ800，球墨铸铁	只	25	详见技术图纸
71	电缆敷设标志桩	含标志桩制作、安装	只	50	详见技术图纸
72	闸阀	DN150，压力等级 PN16	个	4	详见技术图纸

73	异径管	镀锌碳钢，同心圆，DN150～DN300	个	4	详见技术图纸

注：（1）成交人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线上签署合同，若不能响应则按废标处理。

（2）本次采购数量具体以图纸设计量为准，成交后单价不予调整，最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约，且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

（3）实际工程量以图纸为准，响应人响应前仔细核对；如因厂家没有仔细审阅图纸、对图纸理解不透彻等，造成成本增加等情况，采购人概不负责。如遇图纸变更等其他超出本次采购范围内因素，另作讨论。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装车费、仓储、损耗、保险、管理费、利润、售后服务、税金、检测、缺陷责任期的服务、设计优化、施工配合费等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用，确定成交响应人不再增补任何费用。

2、交货期：根据采购人发出的书面或信息要货通知，7 日内交货。

3、交货地点：1.安徽省滁州市凤阳县官塘镇引江济淮二期施工现场；2.安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇淮丰村北侧引江济淮二期施工现场。

4、质量标准或要求：

（1）保证所供产品必须严格遵守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给采购人造成的全部损失。

（2）在质量保证期内，响应人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷负责。产品应符合相关技术规范及行业内制造标准。

（3）响应人保证所供材料或产品必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，按国家和行业标准的强制性规定进行。

（4）必须符合采购人质量要求保证所供产品必须严格遵守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给采购人造成的全部损失。其报价必须满足质量标准要求，材料进场报验需响应人提供真实有效的材质单、合格证。各项指标应满足行业或国家标准。对不合格产品，由响应人在采购人指定时间内负责清运，采购人不承担任何费用。

（5）除以上质量标准或要求外，其它均满足采购方提供的设计图纸（附件1、凤阳官塘电气施工图，附件2、凤阳官塘电气施工图（主厂房下部），附件3、蚌埠五水厂分水口门电气施工图（加压站），附件4、凤阳官塘主接线附件，5、凤阳官塘建筑电气施工图，若有不明确的及时与采购方联系。

5、质保期：12个月，以材料进场验收合格后作为质保期起始节点。

6、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

7、响应文件须提交报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款：

9.1支付方式：☑银行转账 ☑银行承兑 ☑供应链融资

（1）银行转账。

（2）电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

（3）供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

9.2付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批产品到达采购人指定地点后，经检测合格后响应人提供该批材料的增值税专用发票（税率13%），预留当期挂账货款3%作为质保金，质保金自该批次货物质保期满后1月返还。挂账后1月内支付所供批次材料价款的65%，剩余32%货款推后至下个结算周期。

10、报价规则：

（1）降价幅度：每次报价降幅不得低于1000元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 11 月 23 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在 2026 年 11 月 23 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评审。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同单价锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

13、履约担保：履约担保的形式为履约保证金/履约保函，履约担保的金额：10000 元整。中标通知书发出后 7 日内提供。

三、报价表

序号	物资名称	型号	单位	数量	单价	总价	税率（此例必填）	备注
1	照明总配电箱	XL-21 改型低压动力配电柜	台	2				详见设计图纸
2	双电源配电箱	非标，600×800×160mm	台	8				详见设计图纸
3	空调系统配电箱	非标，600×800×160mm	台	2				详见设计图纸
4	照明配电箱	PZ30，普通型	台	23				详见设计图纸
5	配电箱	非标，600×800×160mm	台	2				详见设计图纸

6	配电箱	PZ30	台	35				详见设计图纸
7	应急照明控制箱	在线式可编程控制箱	台	5				详见设计图纸
8	应急照明配电箱	集中供电式，In：220VAC，Out：24VDC，自带蓄电池，90min	台	5				详见设计图纸
9	检修插座箱	组合式工业插座箱，防护等级 IP44	台	12				详见设计图纸
10	嵌入式方格灯	LED,1×40W	套	50				详见设计图纸
11	单管荧光灯	LED,1×20W	套	50				详见设计图纸
12	壁装单管荧光灯	LED,1×20W	套	50				详见设计图纸
13	自带蓄电池的双管荧光灯	应急时间不少于 90min	个	50				详见设计图纸
14	应急疏散照明灯	A 类灯具，集中供电	套	100				详见设计图纸
15	应急疏散指示灯	A 类灯具，集中供电	套	50				详见设计图纸
16	应急疏散出口标志灯	A 类灯具，集中供电	套	50				详见设计图纸
17	楼层指示灯	A 类灯具，集中供电	套	25				详见设计图纸
18	带保护接点暗装单相插座	250V,10A	个	70				详见设计图纸
19	带接地插孔暗装三相插座	400V,16A	个	25				详见设计图纸
20	深照型灯	LED,1*150W	套	25				详见设计图纸

21	投光灯	LED,1*40W	套	45				详见设计图纸
22	电开水器开关箱	PZ30	台	12				详见设计图纸
23	吸顶灯	LED,1×12W	套	240				详见设计图纸
24	双管荧光灯	LED,2×20W	套	320				详见设计图纸
25	壁灯	LED,1×12W	套	15				详见设计图纸
26	带保护接点暗装三相插座	250V,10A	个	400				详见设计图纸
27	延迟开关	250V,10A	个	140				详见设计图纸
28	单联开关	250V,10A	个	150				详见设计图纸
29	双联开关	250V,10A	个	240				详见设计图纸
30	三联开关	250V,10A	个	45				详见设计图纸
31	综合布线机柜	19U	台	4				详见设计图纸
32	双口信息面板	语音、网络各一	个	110				详见设计图纸
33	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×4	m	460				详见设计图纸
34	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×6	m	700				详见设计图纸
35	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-4×6	m	120				详见设计图纸

36	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×95+1×50	m	1250				详见设计图纸
37	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×16	m	460				详见设计图纸
38	交联电力电缆	ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×10	m	1000				详见设计图纸
39	铜芯塑料导线	BV2.5	m	14000				详见设计图纸
40	铜芯塑料导线	BV4	m	3700				详见设计图纸
41	铜芯塑料导线	BV6.0	m	1200				详见设计图纸
42	铜芯塑料导线	BV10	m	1400				详见设计图纸
43	电力安全工器具柜	2000×1100×600mm；每台柜内配套工器具：各规格的绝缘手套，绝缘靴、绝缘杆 2 套，各规格的验电器、相序仪、兆欧表，高压临时接地线等 1 套	台	4				详见设计图纸
44	10kV 冷缩电缆头	硅橡胶材质	套	40				详见技术图纸
45	电缆穿管	MPP200	m	200				详见技术图纸
46	电缆穿管	MPP150	m	200				详见技术图纸
47	电缆钢管	SC150，国标	m	500				详见技术图纸
48	电缆钢管	SC125，国标	m	1100				详见技术图纸

49	电缆钢管	SC100，国标	m	900				详见技术图纸
50	电缆钢管	SC80，国标	m	1200				详见技术图纸
51	电缆钢管	SC65，国标	m	1200				详见技术图纸
52	电缆钢管	SC50，国标	m	1200				详见技术图纸
53	电缆钢管	SC32，国标	m	1300				详见技术图纸
54	电缆钢管	SC20，国标	m	1300				详见技术图纸
55	紧定式套接钢管	JDG16，国标	m	2300				详见技术图纸
56	紧定式套接钢管	JDG20，国标	m	5600				详见技术图纸
57	紧定式套接钢管	JDG25，国标	m	250				详见技术图纸
58	紧定式套接钢管	JDG32，国标	m	450				详见技术图纸
59	紧定式套接钢管	JDG50，国标	m	230				详见技术图纸
60	焊接钢管	DN65，国标	m	230				详见技术图纸
61	焊接钢管	DN100，国标	m	450				详见技术图纸
62	电缆桥架	800*150mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板、接地线等附件	m	230				详见技术图纸

63	电缆桥架	600*150mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	560				详见技术图纸
64	电缆桥架	500*100mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	125				详见技术图纸
65	电缆桥架	400*100mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	700				详见技术图纸
66	电缆桥架	300*100mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	200				详见技术图纸
67	电缆桥架	200*100mm，铝合金结构，含安装所需的横臂、支架、弯通、连接片、盖板接地线等附件	m	700				详见技术图纸
68	金属桥架	200×100	m	1200				详见技术图纸
69	弱电金属线槽	150×100	m	1200				详见技术图纸
70	电缆沟盖板	Φ800，球墨铸铁	只	25				详见技术图纸
71	电缆敷设标志桩	含标志桩制作、安装	只	50				详见技术图纸
72	闸阀	DN150，压力等级 PN16	个	4				详见技术图纸
73	异径管	镀锌碳钢，同心圆，DN150～DN300	个	4				详见技术图纸

	合计							

注 1：请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

1、报价有效期:90 天；

2、付款方式:_____;(如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求)；

3、交货工期:_____;(如实填写)

注 2：1.如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局第一分局

地　　址： 青海省昆仑东路 77 号

邮　　编： 810000

分局联系人：王靖

电　　话： 0971-8013808

电子邮箱： 1294397856@qq.com

项目联系人：保广录

电　　话： 18697103666

电子邮箱： 1422258823@qq.com

五、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室(0971-8018736)提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局

（电子章）

2026 年 11 月 16 日