中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司雄南换流站工程项目烧结页岩砖01采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	烧结页岩砖	FCB 240*115*53 MU20 Y	块	500000	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026年11月25日至2027年01月24日（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：河北省沧州市河间市留古寺镇西北侧约1.5km处

4、烧结页岩砖质量标准或主要技术性能指标：GB/T 5101-2017《烧结普通砖》、GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》；外观质量：顶面、条面破坏面不大于10mm×10mm；裂纹宽度≤1mm、长度≤30mm；凹凸缺陷≤2mm、缺陷面积不超10mm×10mm。强度等级MU20：抗压强度平均值≥20.0MPa，标准值≥14.0MPa。依据规范附录B，河北省为严重风化区，抗风化性能：5h沸煮吸水率均值≤16%、单块≤18%；饱和系数均值≤0.74、单块≤0.77。

5、品牌（产地）要求：无

6、质保期：自全部到货验收合格后1年。

7、结算、付款方式：分批结算，拟采购货物为预估量，结算量根据双方确认实际发生量计量；付款方式为货物全部到达收货地点经买方验收合格后，卖方需先向买方提交送货签收回联、产品质量证明文件等资料以及结算清单、结算单金额的全额增值税专用发票，由买方审核无误后2个月内支付所供货物结算款；

8、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录。

9、响应文件须提交附件内报价表，未缴纳响应保证金的，按无效报价处理。

10、随车资料要求：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

11、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

12、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期3年，受限期间无法参与网上报价。

13、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026 年 11 月 16 日

