项目编号:PC-0101-26J5-FG0279

中国电力建设股份有限公司

水电一局广西来宾项目
箱式变压器采购项目
询比采购文件

采 购 人：中国水利水电第一工程局有限公司

二〇二六年十一月

中国·（长春）

询比采购公告

项目编号：PC-0101-26J5-FG0279

一、采购条件

中国水利水电第一工程局有限公司设备物资部以公开询比采购方式采购箱式变压器，采购计划使用自有资金用于本次采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：来宾抽水蓄能电站为一等大（1）型工程，电站装机容量1200MW，安装4台单机容量300MW的立轴单级混流可逆式水泵水轮机。电站上水库正常蓄水位934m，正常蓄水位以下库容831万m3，死水位905m，死库容130万m3，调节库容701万m3；下水库正常蓄水位440m，正常蓄水位以下库容822万m3，死水位414m，死库容145万m3，调节库容678万m3。电站额定水头479m。

2、询比采购范围：箱式变压器的设计、制造、出厂前的试验、包装、运输、设备调试、试运行、投运相关的技术服务、质保期内的售后服务等工作。响应人确保供货范围完整，满足采购人对检测、调试、运行和设备数字化智能通风性能的要求。

3、采购数量明细：

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
1	箱式变压器	YBW-12/0.4 1250KVA，室外使用,损耗标准要求13及以上，低压出线配备800A开关1个、630A开关7个（变压器铜芯，干式，箱变为铜排）	台套	2	欧式
2	箱式变压器	YBW-12/0.4 1000KVA，室外使用,损耗标准要求13及以上，低压出线配备800A开关1个、630A开关5个（变压器铜芯，干式，箱变为铜排）	台套	1	欧式
3	箱式变压器	YBW-12/0.4 800KVA，室外使用,损耗标准要求13及以上，低压出线配备800A开关1个、630A开关5个（变压器铜芯，干式，箱变为铜排）	台套	1	欧式

4、交货时间：合同签订生效后，响应人在收到采购人排产函后15日内将该批货物

送至指定交货地点（响应人自行注明最短交货期）。

5、交货地点：水电一局广西来宾抽水蓄能电站项目部指定场地。（现场满足 13 米板车出入）

6、质量要求：响应人保证货物在发货前经过严格检测，所供材料质量、规格和技术要求满足要求，且该产品达到行业标准或国家标准，若产品进场后达不到我方要求造成一切损失由响应人承担。响应人需提供所销产品设备及附属设施的合格证及相关的质量、环保、电气检测报告；响应人需提供厂家相关资质：国内正规生产厂家。

7、技术要求：箱式变压器为户外使用，海拔 350-550 米，单台欧式箱变包含高压进线柜、高压计量柜（含 0.2S 等级电能表、互感器）、高压出线柜、全铜材质干式变压器、低压进线+出线柜（其中 1250KVA 欧变出线包含 800A 开关 1 个、630A 开关 7 个；1000KVA 欧变出线包含 800A 开关 1 个、630A 开关 5 个，800KVA 欧变出线包含 800A 开关 1 个、630A 开关 5 个，且为德力西等一二线品牌）、低压电容柜、箱变外壳（采用复合板防火材质，外表结实耐用，防护等级 IP44，吊点设置合理，以便转运吊装不变形），配备无功补偿柜，补偿装置要求符合南方电网相关规定。箱变一次图纸详见附件。

请各响应人在响应时务必秉持审慎、合理的原则进行报价，自觉避免恶性竞争行为。若因采用不正当低价方式中标，却未能履行应尽合同义务的，将依据相关规定全额扣除其缴纳的响应保证金。

8、付款方式

8.1.货物到达采购人指定地点，经采购人验收合格交货后，采购人向响应人提供增值税发票开具通知书，响应人按照要求 7 天内开具该批次货物相应增值税专用发票，同时响应人还要按要求提供详细的发运清单，由制造厂出具的品质和数量证明书等相关资料，采购人收到发票及相关资料后 90 日内支付到货金额 95%的货款。

8.2.质保期为设备验收合格后 12 个月，到货金额的 5%为质保金，在质保期满后经采购人确认无质量问题后 7 个工作日内一次性支付。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1、响应人为生产厂家，必须是在中国境内注册的企业法人。

2、响应人为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、响应人能开具相应增值税专用发票。

4、响应人具有类似的供货业绩，在近 3 年内的箱式变压器供货合同不少于 3 个，单个合同金额不小于 20 万，需附合同扫描件或中标通知书，明确合同时间、合同金额、设备名称规格等信息。

5、本次询比采购不接受联合体响应。

6、响应人之间不得存在关联关系，一经发现，没收响应保证金。

四、采购文件的获取

凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加采购者，请于 2026 年 11 月 23 日 16:00 前（北京时间）在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/index，以下简称“阳光采购网”）自行下载采购文件

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（采购截止时间，下同）为 2026 年 11 月 25 日 16:00 前（北京时间），响应人应在截止时间前通过阳光采购网递交电子响应文件。（**响应人无需到达开标现场且无需提供纸版响应文件**）。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作（**电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成**）。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、报价截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的响应人。

3、阳光采购网使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

采用综合评估法。

七、发布公告的媒介

本次采购公告在阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/index）上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第一工程局有限公司二公司

地　　址：云南省昆明市官渡区海伦国际 2 号地 7 座

邮　　编：650200

商务联系人：吴高盈

电　　话：15272744003

技术联系人：岳兵强

电　　话：17899318016

九、监督机构

中国水利水电第一工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0431-87982023

2026 年 11 月 18 日


中国水利水电第一工程局有限公司